

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» февраля 2024 г., 1

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНДПР по Волгодонскому (с) району**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Ростовская, р-н Волгодонской, ст-ца Романовская, ул Строительная, Здание 4, тел. 88639470252, e-mail:
49gpn_rnd@mail.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 29 » февраля 2024 г. № 2402/590-61/7/ПНН**

1. Предостережение объявлено

Муниципальное бюджетное учреждение "Прогрессовская средняя общеобразовательная школа", адрес юридического лица: ИНН 6107005490

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Системы пожарной сигнализации не обеспечили дублирование сигнала в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 7, глава 19, статья 83

Обязательное требование

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований**

и предлагаю:

Обеспечить дублирование сигналов "о пожаре", в подразделение пожарной охраны, системами противопожарной защиты учреждения

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

начальник ОНДиПР по Волгодонскому району УНДиПР ГУ МЧС
России по РО (главный государственный инспектор города (района)
субъекта РФ по пожарному надзору) Цыганков Михаил Леонидович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C4F2CBV629C4F818B25671CE9A4897
Владелец: Цыганков Михаил Леонидович
Действителен с 08.06.2023 по 31.08.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Цыганков Михаил Леонидович - начальник ОНДиПР по Волгодонскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РО (главный
государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) телефон: +7(86394)70252, E-mail:
49gpn_rnd@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале