

Управление федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области
Вельский территориальный отдел

Отчет по исполнению предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области
Вельского территориального отдела от 08.10.2024 № 1064/2024 пр

Предписание	Выполнено	Причина невыполнения
1. Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов	Не выполнено	Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не выполнен в связи с отсутствием лимитов денежных средств
2. Ежегодно, в весенний период, в песочницах проводить полную смену песка и обеспечить лабораторные исследования песка на соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно - химическим, радиологическим показателям	Выполнено частично В летний период 2025 года проведена полная смена песка (прилагается фото, приложение 1)	Лабораторные исследования песка не проведены в связи с отсутствием лимитов денежных средств
3. В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях детского сада обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей	Не выполнено	По проекту здания детского сада в 1973 году условия сушки не были предусмотрены. Планируется выполнить во время проведения капитального ремонта здания (включено в проектную

		документацию)
4. При обследовании технического состояния вентиляции обеспечить проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха	Не выполнено	Вентиляция находится в ветхом состоянии. Ремонт вентиляционной системы предусмотрен во время проведения капитального ремонта здания (включено в проектную документацию). Отсутствие лимитов денежных средств.
5. В групповой средней группы не допускать использование ламп с разным световым излучением	Выполнено. Установлены лампы с одинаковым световым излучением в групповой средней группы (прилагается копия товарной накладной, приложение 2)	-
6. Уровни искусственной освещенности в раздевальных 2 младшей группы и подготовительной групп обеспечить в соответствии с гигиеническими нормативами	Не выполнено.	-
7. Воспитанников 2 младшей группы «Умняшки» обеспечить мебелью (стульями) в соответствии с их ростом	Выполнено. Обеспечены стульями воспитанники 2 младшей группы в соответствии с их ростом	-
8. Обеспечить наполняемость групп (для групп дошкольного возраста от 3 до 7 лет не менее 2,0 м ² чел. без учета мебели и ее расстановки) в старше-	Не выполнено.	-

подготовительной группе, в группе компенсирующей направленности		
9. Туалетные комнаты для детей средней и подготовительной групп оборудовать туалетными кабинками с дверями	Не выполнено.	По проекту здания детского сада в 1973 году туалетные кабины не были предусмотрены. Во время проведения капитального ремонта (включено в проектную документацию)
10. Горячей водой обеспечить умывальные логопедической, средней групп.	Выполнено. Горячей водой обеспечены умывальные логопедической, средней групп (прилагается акт выполненных работ, Приложение 4).	
11. Обеспечить подачу холодной воды в средней и логопедической группах через смесители	Выполнено. (прилагается фото, приложение 5).	
12. Обеспечить отделку потолка в подготовительной группе, на стенах в прачечной и групповой 1 группы раннего возраста без сколов и дефектов	Выполнено. В июле 2025 года проведен косметический ремонт потолка в подготовительной группе, стен – в прачечной и групповой раннего возраста, Приложение 6)	-
13. Образовательную организацию обеспечить питьевой водой для хозяйственно-питьевых и бытовых целях в соответствии гигиеническим нормативам: по показателю железо (общее), показатель мутность (по формазину); показатель перманганатная окисляемость; показатель	Не выполнено.	Отсутствие лимитов денежных средств. Система водоочистки будет установлена во время проведения капитального ремонта (включено в проектную документацию)

аммиаки ионы аммония (суммарно)		
14. Обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка унитазы средней и подготовительной групп	Выполнено. Обеспечены одноразовыми индивидуальными сидениями	-
15. Выполнить посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали	Выполнено частично. Закупка посуды из нержавеющей стали произведена в 2024/2025 г: бак нерж. – 1 шт. котел нерж. – 1 шт. гастроёмкость нерж. -6 шт. (прилагаются копии товарных накладных, Приложение 7)	Закупка посуды из нержавеющей стали произведена не в полном объеме в связи с отсутствием лимитов денежных средств. Следует закупить: Бак нерж. – 5 шт.
16. Моечные ванны для кухонной посуды на пищеблоке и моечные ванны для столовой посуды в буфетных всех групп оборудовать локальными вытяжными системами	Не выполнено.	По проекту здания детского сада в 1973 году локальные вытяжные системы не были предусмотрены. Отсутствие лимитов денежных средств. Установка локальных вытяжных систем над моечными ваннами спланирована во время проведения капитального ремонта.
17. Пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию на знание санитарных норм и правил по занимаемой должности следующим работникам: Красавиной Людмиле Сергеевне (инструктор по физической культуре), Барабановой Валентине Наполеоновне (помощник воспитателя), Мальцевой Екатерине Вячеславовне (заместитель по административно-хозяйственной работе), Ефименко Надежде	Выполнено. Гигиеническая подготовка указанных работников и аттестация на знание санитарных норм и правил по занимаемой должности проведена (прилагаются фото санитарных книжек работников с отметкой о прохождении, Приложение 8 Копия приказа об увольнении Красавиной Л.С., копия приказа о	-

Егоровне (помощник воспитателя)	переводе Мальцевой Е.В. Приложение 3)	
18. Обеспечить массу порций блюд вторых завтраков (третье блюдо) в основном меню для детей возрастной группы 1-3 лет, масса порций блюд вторых завтраков (третье блюдо) в основном меню для детей возрастной группы 3-7 лет в соответствии гигиенического норматива. Обеспечить суммарный / средний суммарный объем блюд завтраков для детей возрастной группы 1-3 лет в основном меню в соответствии гигиенического норматива	Выполнено. Внесены изменения в основное меню для детей 1-3 лет и для детей 3-7 лет, Приложение 9)	-

Прилагаем:

1. Фото смены песка в летний период – 1 лист, Приложение 1;
2. Копия товарной накладной по приобретению ламп с одинаковым светозлучением- 2 листа, Приложение 2;
3. Копия приказа об увольнении Красавиной Л.С., копия приказа о переводе Мальцевой Е.В. – 2 листа, Приложение 3;
4. Копия акта выполненных работ по текущему ремонту водоснабжения здания, проведение горячей воды в моечные -1 лист, Приложение 4;
5. Фото смесителей в моечной – 1 лист, приложение 4;
6. Фото стен после косметического ремонта в прачечной и 1 группе раннего возраста– 1 лист, Приложение 5;
7. Копия товарной накладной по приобретению посуды из нержавеющей стали – 2 листа, Приложение 6;
8. Копии санитарных книжек работников с отметкой о проведении гигиенической подготовки – 2 листа, Приложение 7;
9. Копия страниц меню для детей 1-3 лет и для детей 3-7 лет – 10 листов, Приложение 8.