



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДА-  
ЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Отделение надзорной деятельности  
по Семикаракорскому району

ул. А.А. Араканцева, 30, г. Семикаракорск, 346630

тел. (86356) 4-71-10, fax (86356) 4-71-10  
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

05.01.15 № 24-5-6-46

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору Муниципального бюджетного  
образовательного учреждения «Шаминская  
средняя общеобразовательная школа»

Ростовская область, Семикаракорский рай-  
он, х. Шаминка, пер. Школьный, 2

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 0420-4/2015/4  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения.**

С 12 января по 05 февраля 2014 года проведена плановая, выездная проверка соблюдения законодательства в области пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях МБОУ «Шаминская СОШ».

В ходе проведенной проверки были выявлены, нарушены правила противопожарного режима в Российской Федерации, введенные в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, НПБ 160-97 «Цвета сигнальные знаки пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", а именно:

- В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим

**Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 462 б)**

- В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражаются вопросы о допустимом (пределном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте

**Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 2**

- Отсутствует программа проведения вводного инструктажа, утвержденная руководителем организации.

**Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.14**

- Не проводятся с лицами принятыми на работу первичный противопожарный инструктаж.

**Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.16**

- Осуществляется использование технического помещения мастерской для хранения предметов (оконных рам, и.т.д)

**Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 23 б)**

- Не во всех помещениях вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

**Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.6**

- Отсутствует знак места расположения пожарного гидранта

**Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.43,  
НПБ-160-97 таб. 3 п.20**

- Не обеспечена отчистка помещения угольной котельной от горючих отходов.

**Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.152**

За допущенные нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с постановлением о назначении административного наказания № 0420-7/2015/3 от 05.02.2015 года в отношении учителя физкультуры МБОУ «Шаминская СОШ» Токарева Василия Владимировича.

Таким образом, причинами и условиями, способствующими совершению административного правонарушения, является недостаточный контроль за выполнением требований пожарной безопасности, в зданиях и помещениях МБОУ «Шаминская СОШ», с Вашей стороны (руководства). Принципиальная позиция по обеспечению мер организационного характера, выделению необходимых капиталовложений, выполнению распорядительных документов по пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в отделение надзорной деятельности по Семикаракорскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспектор отделения надзорной деятельности  
УНД и ПР – государственный инспектор  
Семикаракорского района по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы

(подпись лица, вынесшего представление)

С.В. Чебров

(расшифровка подписи)

