



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Ростовской области**

**Прокуратура  
Семикаракорского района**

ул. Ленина, 135, г. Семикаракорск,  
Ростовская область, 346630

06.05.2022 № 21-87-2022

Заведующему отделом образования  
Администрации Семикаракорского  
района Ростовской области

Турик Е.А.

*Тимошенко ЕВ*  
*Турик*

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении нарушений законода-  
тельства в сфере защиты инвалидов

Прокуратурой Семикаракорского района во исполнение приказа Генеральной прокуратуры России от 23.01.2018 № 24 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов» проведена проверка деятельности образовательных учреждений Семикаракорского района. По результатам которой выявлены следующие нарушения.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.11.1995 № 181) под социальной защитой инвалидов понимается система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно п. 7 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» доступность зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения передвижения должны обеспечивать:

1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

C1 № 550478

Вход. № 3543 от 16.05.2022

2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 организации независимо от организационно-правовых форм, создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

На основании части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 к объектам социальной инфраструктуры относятся жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения.

Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (далее – Порядок).

В силу п. 1 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам молодежи, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных органам организаций, независимо от их организационно-правовых форм; услуг в сфере образования, предоставляемых органами и организациями в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами.

В соответствии с пп.а,е п. 3 Порядка руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них, е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Исходя из вышеизложенного, положения указанных норм направлены на урегулирование вопроса по созданию условий и обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Соответствующие требования, предъявляемые к оборудованию входа помещений, закреплены «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденным и введенным в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр (далее - Свод правил).

Абзацем 2 пункта 6.5.12 свода правил предусмотрено, что в зданиях с массовым пребыванием людей (пассажирские здания вокзалов всех видов транспорта, организации социального обслуживания, общественные здания административного назначения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению следует устанавливать тактильные или тактильно-звуковые схемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании. Они должны размещаться в вестибюле вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа в здание.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, п. 6.5.12 свода правил, пп. а, е п. 3 Порядка при входе в административные здания дошкольных образовательных учреждений МБДОУ Д/с «Росинка», МБДОУ Д/с «Золотая рыбка», МБДОУ Д/с «Вишенка», МБДОУ Д/с «Звездочка», МБДОУ Д/с «Родничок», МБДОУ Д/с «Тополек», МБДОУ Д/с «Петушок», МБДОУ Д/с «Колокольчик», МБДОУ Д/с «Ромашка», МБДОУ Д/с «Ягодка», МБДОУ Д/с «Лазорики», МБДОУ Д/с «Светлячок», МБДОУ Д/с «Дружба», МБДОУ Д/с Теремок (в том числе Топилинский, Новозолотовский, Золотаревский, Бакланниковский, Лиманский, Чебачинский, Шаминский, Кирсановский, Страховский филиалы), МБДОУ Д/с «Казачок» (в том числе Слободской, Балабинский, Костылевский филиалы), МБДОУ Д/с «Золотой петушок» (в том числе Крымский, Зеленогорский, Титовский, Большемечетный, Задано-Кагальницкий №1, Задано-Кагальницкий №2 филиалы), МБДОУ Д/с «Радуга», а также общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ Висловская СОШ, МБОУ Задано-Кагальницкая СОШ, МБОУ Зеленогорская СОШ, МБОУ Золотаревская СОШ, МБОУ Кирсановская СОШ, МБОУ Кочетовская СОШ, МБОУ Кузнецовская СОШ, МБОУ Ново-Золотовская СОШ, МБОУ Страховская СОШ, МБОУ Сусатская СОШ, МБОУ Топилинская СОШ, МБОУ Шаминская СОШ, МБОУ Мечетновская СОШ, МБОУ Титовская СОШ, МБОУ Вершиновская ООШ, МБОУ Жуковская ООШ, МБОУ Крымская ООШ, МБОУ Старокузнецовская ООШ, МБОУ Бакланниковская ООШ, МБОУ Чебачинская СОШ для инвалидов по зрению не установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании.

Для всех категорий инвалидности указанные объекты не удовлетворяют требования безбарьерности, увеличивая затраты и усилия на адаптацию к среде, создавая возможность получения травм и излишней усталости, невозможности своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска, плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения, отсутствия предупреждения о зонах, представляющих потенциальную опасность, наличия ложных эффектов восприятия среды, провоцирующих ситуации риска и отсутствия средств информирования, что влечет нарушение прав и законных интересов граждан с ограни-

ченными возможностями здоровья на доступ к объектам социальной инфраструктуры и не соответствует направлениям социальной политики государства в отношении инвалидов, направленной на достижение равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, в том числе, прав и свобод несовершеннолетних.

Указанные нарушения подтверждаются информацией отдела образования Администрации Семикаракорского района от 24.02.2022 №467.

Причинами, способствующими допущенным нарушениям, явилось игнорирование должностными лицами образовательных учреждений требований действующего законодательства, а также отсутствие надлежащего контроля за их деятельностью со стороны Отдела образования Администрации Семикаракорского района, что влечет нарушение прав граждан, предусмотренных законодательством о социальной поддержке инвалидов и социально незащищенной категории лиц и требует принятия конкретных мер.

С учетом изложенного и руководствуясь ст. 6, 7, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры Семикаракорского района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей лиц, виновных в указанных выше нарушениях.

3. О дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокуратуру Семикаракорского района.

4. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах сообщить прокурору Семикаракорского района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Прокурор района  
старший советник юстиции



А.В. Бондаренко