

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
Территориальный отдел в г. Ивантеевка, Пушкинском,
Сергиево-Посадском районах Московской области

Хотьковский проезд, д. 18, г. Сергиев Посад, Московская область, 141300,
тел./факс: 8(496)549 08 13 e-mail: sergirev-posad@50.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 5029036866/ 502901001

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Московской области в
г.Ивантеевка, Пушкинском,
Сергиево-Посадском районах
(место составления акта)

“ 06 ” апреля 20 16 г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ б/н

По адресу/адресам: Московская область, г.Сергиев Посад, ул.Птицеградская, д.2
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 49-14/СП от 29 февраля 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8») (плановая/внеплановая, документарная/выездная

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ”	марта	20 16	г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	Продолжительность	3 час. 00 мин.
“ 17 ”	марта	20 16	г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.	Продолжительность	3 час. 00 мин.
22	марта	20 16	г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.	Продолжительность	6 час. 00 мин.
05	апреля	20 16	г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.	Продолжительность	3 час. 00 мин.
06	апреля	20 16	г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.	Продолжительность	3 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней /18 час.00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в
г.Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Захарова Галина Петровна ✓ ЗП 02.03.2016 г. 10 час. 17
мин., 15.03.2016 г. 10 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Варфоломеева Ирина Геннадьевна - главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г.Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Захарова Галина Петровна- директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки (15.03.2016 г. с 10 час. 00 мин до 13 час. 00 мин., 17.03.2016 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 23.03.2016 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 05.04.2016 г. с 14 час. 00 мин до 17 час. 00 мин., 06.04.2016 г. с 12 час. 00 мин., до 15 час. 00 мин.) установлено: МБОУ «СОШ № 8» расположена в типовом 3-х этажном кирпичном здании 1967 г. постройки по адресу Московская область, г.Сергиев Посад, ул.Птицеградская, д.2. Вместимость - 600 чел.; фактическая численность - 515 чел. /20 классов. Водоснабжение (холодное), канализация, отопление централизованные от ООО «Термосистемы». Автономное горячее водоснабжение (от эл. водонагревателей) – в мед. кабинете, каб. технологии, на пищеблоке. Вентиляция естественная; механическая вытяжная вентиляция имеется на пищеблоке, в каб. химии, в кубовой на 1-м этаже для тех.нужд. Искусственное освещение в учебных помещениях люминесцентное. Контейнерная площадка на территории отсутствует (используется площадка на прилегающей территории).

Набор помещений: 1этаж: 9 учебных кабинетов, спортивный зал 277,9 кв.м (с раздевалками, туалетами, инвентарной), 5 туалетов, гардеробная, мед. кабинет (2 помещения: каб. врача, процедурный), инвентарная; 2 этаж: 9 учебных кабинетов, административные помещения, 5 туалетов, каб. технологии, актовый зал, совмещенный с обеденным - 209 кв.м на 120 посадочных мест (одновременно питаются 60 чел.), 3 раковины перед обеденным залом; на 3-м этаже: 7 учебных кабинетов, музей, библиотека, административные помещения, каб. химии, информатики 48,6 кв.м. на 12 ПЭВМ с ЖК-экранами. Учебная мебель промаркирована. Численность сотрудников- 49 чел. Питьевой режим – в столовой бутилированная питьевая вода (кулер) от организатора питания ИП Филин А.С. согласно договора. Капитальный ремонт не проводился, косметический – ежегодно, выборочно. В 2014 г. проведен ремонт вентиляции (представлена копия акта о приемке выполненных работ от 16.11.2014 г.). В 2015 г. проведен ремонт рекреации, частично -классов, приобретен эл.водонагреватель для умывальников при пищеблоке (установка планируется к 1 сентября 2016 г.), проведен ремонт туалетов для девочек на 1-м этаже, замена окон по этажам, замена дверей, ремонт музея. Запрашиваемые документы по распоряжению представлены.Новая мебель, игрушки, продукция для детей не приобреталась. На жидкое мыло Neff представлена декларация соответствия. Установлено:

- нарушена целостность покрытия пола (дефекты линолеума) у порога кабинета русского языка и литературы № 337, кабинета математики № 229, что является нарушением ст.24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- нарушена внутренняя отделка стен в туалете для мальчиков 2-й этажа (дефекты внутренней отделки, требуется ремонт), что является нарушением ст.24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- в лаборантской кабинета химии не функционирует раковина, не функционирует раковина в кабинете 232 для 3-го класса, что является нарушением ст.24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1 СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- отсутствует горячее водоснабжение у раковин в туалетах, что является нарушением ст.24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- на 22.03.2016 г. не обеспечено соответствие маркировки ростовым размерам учебной мебели, в т.ч. по результатам проведенных замеров мебели : в кабинете № 337 русского языка на 2-м ряду стол с высотой над полом крышки края стола, обращенного к ученику 750 мм и стул с высотой над полом переднего края сиденья имеют зеленую маркировку – 5 номера мебели, а фактически должны иметь голубую маркировку 6-го номера мебели; в кабинете истории № 338 на 2 –м ряду у четвертой парты стол высотой 750 мм и стул высотой 420 мм имеют зеленую маркировку – 5-го номера мебели ,а фактически относятся в разным номерам мебели- стул к 5, а стол к 6 номеру мебели, и стол должен иметь голубую маркировку; в кабинете № 339 на 2-м ряду у 4-й парты стол высотой 750 мм и стул высотой 460 мм имеют зеленую маркировку 5 номера мебели, а фактически должны иметь голубую маркировку 6 номера мебели, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- в туалетах для учащихся отсутствуют сидения на унитазах, что является нарушением ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- на 22.03.2016 г. не обеспечена норма площади на 1 обучающегося в учебных классах: в кабинете географии площадью 47,3 кв.м одновременно занимаются 22 чел, на 1 обучающегося приходится 2,15 кв.м; в кабинете № 223 для 3-го класса площадью 48 кв.м одновременно занимаются 27 чел., на 1 обучающегося приходится 1,7 кв.м, в кабинете русского языка № 224 площадью 47,5 кв.м одновременно занимаются 25 чел., на 1 обучающегося приходится 1,9 кв.м, в приспособленном кабинете (с табличкой запасной выход № 2А) в помещении площадью 21,6 кв.м одновременно занимаются 13 чел. (урок иностранного языка), на 1 обучающегося приходится 1,6 кв.м, в кабинете 104 для 3-го класса площадью 46,7 кв.м одновременно занимаются 27 чел, на 1 обучающегося приходится 1,7 кв.м, в кабинете № 108 начальных классов площадью 46,4 кв.м одновременно занимаются 21 чел., на 1 обучающегося приходится 2,2 кв.м, в кабинете 102 для 4-го класса площадью 47,1 кв.м одновременно занимаются 25 чел., на 1 обучающегося приходится 1,88 кв.м при норме не менее 2, 5 кв м на 1 обучающегося, что является нарушением ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- в расписании занятий для обучающихся на 2015-2016 учебный год (2 полугодие) допускается проведение наиболее трудных уроков вне 2-х уроков в первом классе, вне 2-3 уроков в 2-4 классах, вне 2-4 уроках в 5-11 классах: проведение математики на 1 уроке в понедельник, вторник, среду в 1А классе, в среду на 3-м уроке в 1Б классе; проведение математики на 1 уроке в четверг во 2А, на 1 уроке во вторник в 2Б ;проведение математики на 1 уроке в понедельник, вторник, среду в 4А, в среду и понедельник в 3А, во вторник в 4Б; проведение математики на 6 уроке в 5А в пятницу; проведение математики на 5 и 6 уроках в четверг в 5Б, проведение математики на 5 уроке в пятницу в 5Б, проведение математики в 6А на 1 уроке в четверг; проведение геометрии на 6 уроке в 7А в понедельник, геометрии на 1 уроке в понедельник в 7Б, химии на 1 уроке в понедельник в 8А, проведение физики на 7 уроке во вторник; основные предметы не чередуются с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры в 2А во вторник, в 2Б в понедельник, в 4Б во вторник, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- не обеспечена иммунизация сотрудников против гриппа (из 49 сотрудников привиты в 2015 г. 4 человека), что является нарушением ст. 28,35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- в режиме работы группы продленного дня на 2015-2016 г. для детей, посещающих группу продленного дня не организован полдник, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
- исследованная проба воды централизованной системы холодного водоснабжения из распределительной сети школы (кран пищеблока, варочный цех) не соответствуют нормативным требованиям по показателям «железо (Fe, суммарно)»: согласно протоколу лабораторных испытаний № 1.674 от 17 марта 2016 г. ИЛ(Ц) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в кране для мытья рук варочного цеха пищеблока показатель «железо (суммарно)» составляет «0,51+-0,13 мг/ куб. дм» при норме «0,3 мг/ куб. дм», что является нарушением ст.19 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1, п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
 - нарушена целостность покрытия пола (дефекты линолеума) у порога кабинета русского языка и литературы № 337, кабинета математики № 229, что является нарушением ст.24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
 - нарушена внутренняя отделка стен в туалете для мальчиков 2-й этажа (дефекты внутренней отделки, требуется ремонт), что является нарушением ст.24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
 - в лаборантской кабинета химии не функционирует раковина, не функционирует раковина в кабинете 232 для 3-го класса, что является нарушением ст.24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
 - отсутствует горячее водоснабжение у раковин в туалетах, что является нарушением ст.24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
 - на 22.03.2016 г. не обеспечено соответствие маркировки ростовым размерам учебной мебели, в т.ч. по результатам проведенных замеров мебели : в кабинете № 337 русского языка на 2-м ряду стол с высотой над полом крышки края стола, обращенного к ученику 750 мм и стул с высотой над полом переднего края сиденья имеют зеленую маркировку – 5 номера мебели, а фактически должны иметь голубую маркировку 6-го номера мебели; в кабинете истории № 338 на 2 –м ряду у четвертой парты стол высотой 750 мм и стул высотой 420 мм имеют зеленую маркировку – 5-го номера мебели, а фактически относятся в разным номерам мебели- стул к 5, а стол к 6 номеру мебели, и стол должен иметь голубую маркировку; в кабинете № 339 на 2-м ряду у 4-й парты стол высотой 750 мм и стул высотой 460 мм имеют зеленую маркировку 5 номера мебели, а фактически должны иметь голубую маркировку 6 номера мебели, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом

благополучия населения», п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- в туалетах для учащихся отсутствуют сидения на унитазах, что является нарушением ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- на 22.03.2016 г. не обеспечена норма площади на 1 обучающегося в учебных классах: в кабинете географии площадью 47,3 кв.м одновременно занимаются 22 чел, на 1 обучающегося приходится 2,15 кв.м; в кабинете № 223 для 3-го класса площадью 48 кв.м одновременно занимаются 27 чел., на 1 обучающегося приходится 1,7 кв.м, в кабинете русского языка № 224 площадью 47,5 кв.м одновременно занимаются 25 чел., на 1 обучающегося приходится 1,9 кв.м, в приспособленном кабинете (с табличкой запасной выход № 2А) в помещении площадью 21,6 кв.м одновременно занимаются 13 чел. (урок иностранного языка), на 1 обучающегося приходится 1,6 кв.м, в кабинете 104 для 3-го класса площадью 46,7 кв.м одновременно занимаются 27 чел, на 1 обучающегося приходится 1,7 кв.м, в кабинете № 108 начальных классов площадью 46,4 кв.м одновременно занимаются 21 чел., на 1 обучающегося приходится 2,2 кв.м, в кабинете 102 для 4-го класса площадью 47,1 кв.м одновременно занимаются 25 чел., на 1 обучающегося приходится 1,88 кв.м при норме не менее 2, 5 кв м на 1 обучающегося, что является нарушением ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- в расписании занятий для обучающихся на 2015-2016 учебный год (2 полугодие) допускается проведение наиболее трудных уроков вне 2-х уроков в первом классе, вне 2-3 уроков в 2-4 классах, вне 2-4 уроках в 5-11 классах: проведение математики на 1 уроке в понедельник, вторник, среду в 1А классе, в среду на 3-м уроке в 1Б классе; проведение математики на 1 уроке в четверг во 2А, на 1 уроке во вторник в 2Б ;проведение математики на 1 уроке в понедельник, вторник, среду в 4А, в среду и понедельник в 3А, во вторник в 4Б; проведение математики на 6 уроке в 5А в пятницу; проведение математики на 5 и 6 уроках в четверг в 5Б, проведение математики на 5 уроке в пятницу в 5Б, проведение математики в 6А на 1 уроке в четверг; проведение геометрии на 6 уроке в 7А в понедельник, геометрии на 1 уроке в понедельник в 7Б, химии на 1 уроке в понедельник в 8А, проведение физики на 7 уроке во вторник; основные предметы не чередуются с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры в 2А во вторник, в 2Б в понедельник, в 4Б во вторник, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- не обеспечена иммунизация сотрудников против гриппа (из 49 сотрудников привиты в 2015 г. 4 человека), что является нарушением ст. 28,35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- в режиме работы группы продленного дня на 2015-2016 г.для детей, посещающих группу продленного дня не организован полдник, что является нарушением ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
- исследованная проба воды централизованной системы холодного водоснабжения из распределительной сети школы (кран пищеблока, варочный цех) не соответствуют нормативным требованиям по показателям «железо (Fe, суммарно)»: согласно протоколу лабораторных испытаний № 1.674 от 17 марта 2016 г. ИЛ(Ц) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в кране для мытья рук варочного цеха пищеблока показатель «железо (суммарно)» составляет «0,51+-0,13 мг/ куб. дм» при норме «0,3 мг/ куб. дм», что является нарушением ст.19 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-


эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1, п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-
нарушений не выявлено-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Протокол взятия проб и образцов от 15.03.2016 г., Протоколы лабораторных испытаний испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г.Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах № 1.674 от 17 марта 2016 г., № 1.101Ф от 15.03.2016 г., № 100Ф от 15.03.2016 г., № 1.675 от 16.03.2016 г., Предписание № СП.05-67 от 06.04.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области
в г.Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах


Варфоломеева Ирина Геннадьевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Захарова
Галина Петровна - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)


(подпись)

“ 06 ” апреля 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
проводившего проверку)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц).

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»**
141311, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 2
Телефон/факс: 8(496)551-21-80
E-mail: tishina43@bk.ru

Начальнику ТОУ Роспотребнадзора
по Московской области в городе
Ивантеевка, Пушкинском,
Сергиево-Посадском районах
Прониной Т.К.

ОТЧЕТ
о проведении мероприятий по выполнению
предписания № СП.05-67 от 06.04.2016 г.

№ п/п	Предложения по устранению нарушений	Проведённые мероприятия по устранению нарушений
1	Обеспечить устранение дефектов покрытия пола (линолеума) у порога кабинета русского языка и литературы № 337, кабинета математики № 229	Устранены дефекты покрытия пола (линолеума) у порога кабинетов № 337 и 229.
2	Обеспечить целостность отделки стен в туалете для мальчиков 2-го этажа	Проведён капитальный ремонт всех туалетов в школе с установкой кабинок, сидений на унитазах и проведением горячего водоснабжения у раковин.
3	Обеспечить качество воды холодного водоснабжения из распределительной сети школы (кран пищеблока, варочный цех) по показателю «железо (Fe) суммарно»	Для улучшения качества воды холодного водоснабжения проведена замена труб и промывка фильтра.
4	Обеспечить соответствие маркировки ростовым размерам учебной мебели: в т.ч. в кабинетах русского языка № 337, истории № 338, математики № 339	В кабинетах № 337, № 338 и № 339 выполнены работы по соответствию маркировки ростовым размерам учебной мебели.
5	Обеспечить в туалетах для учащихся сидений на унитазах	Проведён капитальный ремонт всех туалетов в школе с установкой кабинок, сидений на унитазах и проведением горячего водоснабжения у раковин.
6	Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 обучающегося в	Школа построена в 1967 году и на тот момент нормы площади на 1 обучающегося

ст. 109.2016

	учебных классах: в т.ч. в кабинетах географии № 222, начального класса № 223, русского языка № 224, искусства № 104, начального класса № 108, начального класса № 102	соответствовали существующим документам. На 01.09.2016 года при комплектовании 1х классов будут учтены замечания, указанные в предписании.
7	Обеспечить проведение более трудных уроков для 1 классов на 2-ом уроке, для 2-4 классов на 2-3 уроках, для 5-11 классов на 2-4 уроках	При составлении расписания на 2016-2017 учебный год учтены замечания предписания в соответствии со статьёй 10.8. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10.
8	Организовать полдник для детей посещающих ГПД	Для детей, которые будут посещать с 01.09.2016 г. ГПД, будет организован полдник.
9	Обеспечить функционирование раковины в лаборантской кабинета химии № 340, в кабинете начального класса № 232	В лаборантской кабинета химии установлена новая раковина.
10	Обеспечить горячее водоснабжение у раковин в туалетах для учащихся	Проведён капитальный ремонт всех туалетов в школе с установкой кабинок, сидений на унитазах и проведением горячего водоснабжения у раковин.

Директор МБОУ СОШ № 8



Г.П. Захарова