



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску  
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ond pz@mail.ru

Предписание № 2/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2  
"Солнышко" (МДОУ "Детский сад № 2"), юридический адрес: 185030, Республика  
Карелия, г.Петрозаводск, ул. Лесная, д. 19, ИНН 1001034974, ОГРН 1031000002439.

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия № 2  
от 11.01.2021 Бахилина Дениса Рудольфовича

в период с 11.01.2021 по 12.02.2021 дознавателем отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия  
Мироновым Игорем Олеговичем, проведена плановая выездная проверка объекта защиты  
(категория чрезвычайно высокого риска) - здание, помещения, территория, имущество  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2  
"Солнышко", расположенного по адресу: 185030, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.  
Лесная, д. 19

совместно с Тропцовой Людмилой Владимировной, заведующим МДОУ "Детский  
сад № 2"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
----------	--	---	---	--

		безопасности, требования которого (ых) нарушены	безопасности	выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>Уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности в помещениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- помещения: прачечной, вахты; кабинеты: заведующего, логопеда, медицинский, методический (составляет 48-60 дБА при требуемом 65 дБА*);</li> <li>- музыкальный зал (составляет 50 дБА при требуемом 55 дБА*).</li> <li>- кабинеты: заведующего, логопеда, медицинский, методический (составляет 48-60 дБА при требуемых 65 дБА).</li> </ul>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 84, ч. 4 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; включение эвакуационного (аварийного) освещения», Свод правил 3.13130.2009 п. 4.2, п. 4.8.</p>	01.11.2021	
2.	<p>Противопожарные двери объекта не имеют устройств для самозакрывания (кладовая у музыкального зала, мастерская).</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 88 ч. 8 «Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре».</p>	01.11.2021	
3.	<p>Заполнение проемов в противопожарных преградах отделяющее помещение прачечной не соответствует типу противопожарной преграды.</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 4.13130.2013 п. 5.2.4 - Части здания с помещениями для круглосуточного проживания, пребывания людей на объектах классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2 следует размещать в отдельных корпусах или блоках, либо на отдельных этажах или частях этажей, отделенных от других функциональных частей объекта (образовательных, культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных, общественного питания и торговли, систем инженерно-технического обеспечения) противопожарными стенами 2-го типа (или перегородками 1-го типа), в</p>	01.11.2021	

		зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа.. Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ таблица № 23; таблица № 24;		
4.	Ширина пути эвакуации при одностороннем открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м (коридор 1 этажа, ширина коридора 1,26 м; ширина дверного полотна 0,83м).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод правил 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.4 «При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более»; п. 5.1.2 «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, предусматриваться не менее 1,2 м».	01.11.2021	
5.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м. (ширина выходов в свету составляет от 0,74 до 0,80 м).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 5.1.2«Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м».	01.11.2021	
6.	Ширина лестничных маршей менее 1,35 м (ширина лестничного марша составляет 0,97 м).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 4.4.1. «Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации	01.11.2021	

		посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек».		
7.	Ширина выходов в свету - менее 0,8 м (ширина выходов в свету составляет: кухня – 0,71, 0,72, методический кабинет – 0,72м).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 4.2.19. «Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м».	01.11.2021	
8.	Эвакуационные выходы расположены не рассредоточено.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 4.2.16. «При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено».	01.11.2021	
9.	Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов (расстояние составляет 0,4 м).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 4.4.7. «Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов».	01.11.2021	
10.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м (ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет 1,1 м. в коридоре 1 этажа).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 5.1.2. Свод Правил 1.13130.2009 п. 5.1.2 «Ширина пандусов и	01.11.2021	

		горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, предусматриваться не менее 1,2 м».		
11.	На путях эвакуации (выходы наружу из групповых ячеек на первом этаже) в пределах марша лестницы допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты (разрушены ступени наружных лестниц).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 4.3.4 «На путях эвакуации не допускается устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты».	01.11.2021	
12.	Высота ограждения наружных лестниц 3-го типа, менее 1,2 м (лестницы из групповых ячеек).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 4.4.7. «Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2м».	01.11.2021	
13.	На наружной лестнице отсутствует поручни и ограждения (выход из помещения кухни).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 4.3.5. «При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных	01.11.2021	

		перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м».		
14.	В коридоре на 1-м этаже, в помещениях групп «Солнечные зайчики», «Мультишки», «Веселые лучики», «Ягодки», «Рыбки» Расстояние от верхнего края речевого оповещателя до потолка менее 150 мм.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 3.13130.2009 п. 4.4. «Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм».	01.11.2021	
15.	В коридоре на 1-м этаже высота от пола до органа управления ручного пожарного извещателя составляет более 1,6 м.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 5.13130.2009 п. 13.13.1 «Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 +/- 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.)».	01.11.2021	
16.	Помещение пожарного поста (с круглосуточным пребыванием дежурного персонала) не оборудовано аварийным освещением, включающимся автоматически при отключении основного освещения.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 5.13130.2009 п. 13.14.2 «Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные и другое оборудование, функционирующее в установках и системах пожарной автоматики, должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по ГОСТ Р 53325, п. 13.14.13 В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения».	01.11.2021	
17.	Расстояние между приемно-контрольными приборами АУПС (при их смежном расположении) составляет менее 50 мм.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 5.13130.2009 п. 13.14.8 «При смежном	01.11.2021	

		расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм».		
18.	Помещения буфетных учебных групп (за исключением групп «Игрушечки», «Рыбки», «Колобки», «Птенчики»), подвал (при наличии в нем горючих материалов) не оборудованы АУПС.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 5.13.130.2009 п. А.4 Приложения А	01.11.2021	
19.	На объекте защиты не проведено испытание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 17. «Руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты».	01.11.2021	
20.	На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 12. «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте».	01.11.2021	
21.	На объекте защиты отсутствует (не хранится) техническая документация на технические средства, функционирующие в составе АУПС и СОУЭ.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54. «На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем».	01.11.2021	

22.	При запуске СОУЭ не произошло включение речевого оповещателя, расположенного возле вахты (СОУЭ неисправна).	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54. «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на</p> <p>технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем».</p>	01.11.2021	
23.	В помещениях групп «Солнечные зайчики», «Сказка» при запуске СОУЭ не произошло включение световых оповещателей «Выход» (СОУЭ неисправна).	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54. «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на</p> <p>технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем</p>	01.11.2021	



		противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем».		
24.	В помещении пожарного поста (помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала) отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности АУПС и СОУЭ объекта защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 56. «Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты».	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Дознаватель отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по г. Петрозаводску  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Республике Карелия

Миронов Игорь Олегович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

12.02.2021




(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
Петрозаводского городского округа "Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по физическому  
развитию детей № 2 "Солнышко",  
Тропцова Людмила Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

12.02.2021



(подпись)