



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [karelia@szap.gosnadzor.ru](mailto:karelia@szap.gosnadzor.ru)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 45-384-810/А

г. Петрозаводск

(место составления акта)

«13» февраля 20 17

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

По адресу: 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 19.

На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45-384/Рк от 20.01.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения и Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 «Солнышко» (МДОУ «Детский сад № 2»).

ИНН – 1001034974 ОГРН – 103100002439.

Дата и время проведения проверки:

10 февраля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 13 февраля 2017 г.

Продолжительность: 8 рабочих часов.

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих часов.

Проверка проведена с целью: осуществления федерального государственного энергетического надзора, контроля деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) по соблюдению требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, обеспечению безопасной эксплуатации электрических установок и сетей в соответствии с ежегодным планом проведения проверок на 2016 год, утвержденным Приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора № 252-од от 31.10.2016г.


Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки уведомлен/ознакомлен:

ВХОД № 69  
«13» февраля 2017 г.  
подпись: *Жаворонков*



Заведующий МДОУ «Детский сад № 2» Пудвиль Т.В., 06.02.2017 в 10 час. 00 мин.  
/10.02.2017 в 10 час. 00 мин.



(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Должностное лицо отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора, проводившее проверку:

- главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора Паянен Виктор Иванович.

При проведении проверки от МДОУ «Детский сад № 2» присутствовали:

- заведующий Пудвиль Татьяна Васильевна,
- заместитель заведующего по АХР Ларионова Оксана Васильевна,
- ответственный за электрохозяйство Симанов Андрей Алексеевич.

### 1.1. Общие сведения.

- |  |   |
|--|---|
| 1.1.1 Полное наименование:               | Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения и Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 «Солнышко»                |
| 1.1.2 Сокращенное наименование:          | МДОУ «Детский сад № 2».   |
| 1.1.3 Местонахождение:                   | 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 19.   |
| 1.1.4 Данные о руководителях учреждения: | Заведующий – Пудвиль Татьяна Васильевна,<br>тел.: (814-2) 57-02-98, 57-00-78<br>Заместитель заведующего по АХР – Ларионова Оксана Васильевна<br>Ответственный за электрохозяйство - Симанов Андрей Александрович (приказ № 14-од от 01.02.2017) |

ИНН – 1001034974      ОГРН – 103100002439



**В ходе проведения проверки МДОУ «Детский сад № 2» установлено:**

У МДОУ «Детский сад № 2» на праве оперативного управления по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 19 находится здание детского сада общей площадью 1761,6 кв.м.

Электроснабжение осуществляется на основании Договора электроснабжения с ООО «Энергокомфорт. Карелия» № 100-1-31-06016-01-1701 от 02.2017г. **по третьей категории надежности** (кабель марки АПР-3х50+0 L=12 м от КШ-874 (АО «ПКС») до ВРУ детского сада). Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с сетевой организацией согласно Актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности от 16.01.2017г. определена в КШ-874 «на контактных соединениях отходящей КЛ-0,4 кВ». Максимальная мощность энергопринимающих устройств – 100 кВт.

Обслуживание электроустановок МДОУ «Детский сад № 2» осуществляется на основании заключенных договоров с подрядными организациями:

- договора от 11.01.2017 с ИП «Емельченко Дмитрий Юрьевич» на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд «Безопасная эксплуатация электро- и теплоустановок»;
- договора № 2-13 от 13.01.2017 с МУ «ЦРСУ» на техническое обслуживание зданий и внутренних сетей»;
- договора № 1-13 от 13.01.2017 с МУ «ЦРСУ» на осуществление строительного контроля за ходом строительства»;
- договора № 57-ТО-17 от 11.01.2017 с ООО «Карелспецавтоматика» на техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации;
- по разовым договором с ООО «ПетроХолод».

В соответствии требованиями статьи 29.1 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. № 307-ФЗ от 03.11.2015) Федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения. На основании вышеуказанного, государственный энергетический надзор в отношении МДОУ «Детский сад № 2» не осуществлялся, так как электроснабжение МДОУ «Детский сад № 2» обеспечивается по третьей категории надежности и максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 100 киловатт.




Прилагаемые к акту документы:


1. Распоряжение № 45-384/Рк от 20.01.2017 г.
2. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон от 16.01.2017г. (приложение к договору электроснабжения).
3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон от 16.01.2017 г. (приложение к договору электроснабжения).
4. Схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети (не принадлежащей заявителю) с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности от 16.01.2017.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

Гл. госинспектор


  
В.И. Паянен  
(подпись проверяющего)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 2»

  
Т.В. Пудвиль  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


При проведении проверки присутствовал:

Зам. заведующий МДОУ «Детский сад № 2»

  
О.В. Ларионова  
(подпись)


Подпись лица, проводившего проверку:

Гл. государственный инспектор

  
В. И. Паянен  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:  
Заведующий МДОУ «Детский сад № 2» Пудвиль Т.В.

« 13 » февраля 2017 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)