



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9,  
"телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска  
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ondpz@sampo.ru

#### Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты

На основании распоряжения о проведении плановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 68-5 от 04.03.2019 отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 "Солнышко" (МДОУ "Детский сад № 2"), осуществляющего деятельность на объекте защиты, расположенном по адресу: г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 19.

В ходе проверки установлено, что лицом, уполномоченным пользоваться и распоряжаться имуществом (объектом защиты) на праве оперативного управления - МДОУ "Детский сад № 2" представлен Расчет по оценке пожарного риска для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 "Солнышко" расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 19, проведенный обществом с ограниченной ответственностью «Аудит – Профессионал» 31.12.2011 года (Далее «Расчет»).

Согласно пункта 63 приказа МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» в случае проведения расчета по оценке пожарного риска на объект защиты проверяется:

соответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе его обследования;

соответствие требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации N 272.

В случае выявления в ходе проверки несоответствия расчета по оценке пожарного риска на объект защиты предъявляемым требованиям, а равно несоблюдение требований пожарной безопасности, включенных в перечень мер, разработанных по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, плановая проверка продолжается с проведением проверки выполнения требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом N 123-ФЗ.

В ходе проверки исходных данных, принятых при проведении расчета было

установлено несоответствие требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» (вместе с «Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска»), а именно:

1. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);
2. Исходные данные, принятые при определении уровня обеспечения пожарной безопасности не соответствуют фактическим, полученным в ходе проведения проверки;
3. Не в полном объеме выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (пункты 1-7, 9, 12).


Таким образом, допущены нарушения пунктов 3, 14, 22 приказа МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях различных классов функциональной пожарной опасности». То есть исходные данные, принятые в расчете, с учетом дополнительных противопожарных мероприятий не соответствуют фактическим, полученным в ходе проведения проверки.

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями пункта 63 приказа МЧС России от 30.11.2016 № 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности", Расчет не может быть принят к сведению.

Старший инспектор  
отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы г. Петрозаводска  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Республике Карелия

Мелешин Владимир Валентинович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«13» мая 2019 г.

Решение получил:

Торопцова Людмила Владимировна,  
заведующий МДОУ "Детский сад № 2"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)



(подпись)

«13» мая 2019 г.