

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации муниципального
образования «Суоярвский район»
Р.В.Петров
30.04.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Муниципального
общеобразовательного учреждения
Лахколампинская средняя
общеобразовательная школа
О.В.Сендо
30.04.2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель правления Суоярвской
Общественной организации «Особый ребенок»
Е.А.Ярохович
30.04.2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры(ОСИ)№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа
- 1.2. Адрес объекта 186883, Республика Карелия, Суоярвский район п.Лахколампи, улица Школьная, 33
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4872,5 кв. м. кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1999, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 186883, Республика Карелия, Суоярвский район п.Лахколампи, улица Школьная, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность Суоярвский район
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация МО «Суоярвский район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
186870, г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности : дошкольное образование, среднее образование

2.2 Форма оказания услуг: на объекте,

2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет

Дети школьного возраста с 7 до 18 лет.

2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **90 человек**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № нет. Маршрутное такси нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 9 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	"ДУ"
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"ВНД"
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ",
4	с нарушениями зрения	"ДУ",
5	с нарушениями слуха	"ДУ",
6	с нарушениями умственного развития	"ДУ",

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов*
-------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(У)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно, требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка информационных знаков, устройств парковки для инвалидов
2	Вход (входы) в здание	-Установка кнопок вызова сотрудника, -Установка поручней и антискользящего покрытия, -Установка вывески с применением рельефно-точечного шрифта(Брайля) -Установка дверей с индукционными петлями. -Монтаж звуковых извещателей, тактильных табличек.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-Текущий ремонт -Установка поручней -Нанесение контрастной разметки пола, рельефной (тактильной) полосы
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт -Приобретение знаков и специальных пособий, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля(тактильные пиктограммы) Установка индукционных дверных петель
5	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется капитальный ремонт -Расширение дверного проема -Оборудование специальными устройствами(унитазами,раковинами,поручнями)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт -Приобретение сигнальных карточек и световых сигналов. -Создание информационных уголков с учетом потребностей инвалидов

		-Установка акустических средств(речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации(для людей с недостатками зрения)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения Постановления Правительства РФ ОТ 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 г.г»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется

Согласование не требуется

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата:

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1.Анкеты(информации об объекте) от 30 апреля 2020 г.
- 2.Акт обследования объекта № 1 от 30 апреля 2020 г.
- 3.Решение комиссии от 30 апреля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального
общеобразовательного
учреждения
Лахколампинская средняя
общеобразовательная школа

 О.В.Сендо

30.04.2020г



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа
- 1.2. Адрес объекта 186883, Республика Карелия, Суоярвский район п.Лахколампи, улица Школьная, 33
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4872,5 кв. м. кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1999, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 186883, Республика Карелия, Суоярвский район п.Лахколампи, улица Школьная, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность Суоярвский район
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация МО «Суоярвский район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
186870, г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 **Сфера деятельности** : дошкольное образование, среднее образование
- 2.2 **Форма оказания услуг**: на объекте,
- 2.3 **Категории обслуживаемого населения по возрасту**: (дети дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет
Дети школьного возраста с 7 до 18 лет.
- 2.4 **Категории обслуживаемых инвалидов**: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.5 **Плановая мощность**: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 90 человек

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № нет. Маршрутное такси нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 9 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	"ДУ"
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"ДУ",
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ",
4	с нарушениями зрения	"ДУ",
5	с нарушениями слуха	"ДУ",
6	с нарушениями умственного развития	"ДУ",

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка информационных знаков, устройство парковки для инвалидов
2	Вход (входы) в здание	-Установка кнопок вызова сотрудника, -Установка поручней и антискользящего покрытия, -Установка вывески с применением рельефно-точечного шрифта(Брайля) -Установка дверей с индукционными петлями. -Монтаж звуковых извещателей, тактильных табличек.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-Текущий ремонт -Установка поручней

		-Нанесение контрастной разметки пола, рельефной (тактильной) полосы
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт -Приобретение знаков и специальных пособий, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля(тактильные пиктограммы) Установка индукционных дверных петель
5	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется капитальный ремонт -Расширение дверного проема -Оборудование специальными устройствами(унитазами,раковинами,поручнями)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт -Приобретение сигнальных карточек и световых сигналов. -Создание информационных уголков с учетом потребностей инвалидов -Установка акустических средств(речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы) в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации(для людей с недостатками зрения)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано

Сендо Оксана Викторовна
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

89214694974

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Лахколампинская СОШ
О.В.Сендо
" 30 " 04 2014 г.



Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси № 1

Суоярвский р-н

" 30 " 04 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа
- 1.2. Адрес объекта 186883, Республика Карелия, Суоярвский район п.Лахколампи, улица Школьная, 33
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4872,5 кв. м. кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1999, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 186883, Республика Карелия, Суоярвский район п.Лахколампи, улица Школьная, 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности : дошкольное образование, среднее образование
- 2.2 Форма оказания услуг: на объекте,
- 2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет
Дети школьного возраста с 7 до 18 лет.
- 2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 90 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № нет. Маршрутное такси нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 9 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формЫ обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	"ДУ"
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"ДУ",
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ",
4	с нарушениями зрения	"ДУ",
5	с нарушениями слуха	"ДУ",
6	с нарушениями умственного развития	"ДУ",

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У0)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(У)		

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно, требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка информационных знаков, устройство парковки для инвалидов
2	Вход (входы) в здание	-Установка кнопок вызова сотрудника, -Установка поручней и антискользящего покрытия, -Установка вывески с применением рельефно-точечного шрифта(Брайля) -Установка дверей с индукционными петлями. -Монтаж звуковых извещателей, тактильных табличек.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-Текущий ремонт -Установка поручней -Нанесение контрастной разметки пола, рельефной (тактильной) полосы
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт -Приобретение знаков и специальных пособий, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля(тактильные пиктограммы) Установка индукционных дверных петель
5	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется капитальный ремонт -Расширение дверного проема -Оборудование специальными устройствами(унитазами,раковинами,поручнями)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт -Приобретение сигнальных карточек и световых сигналов. -Создание информационных уголков с учетом потребностей инвалидов -Установка акустических средств(речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы) в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации(для людей с недостатками зрения)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения Постановления Правительства РФ ОТ 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 г.г»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется

Согласование не требуется

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата:

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 30 апреля 2020 г.
2. Акт обследования объекта № 1 от 30 апреля 2020 г.
3. Решение комиссии от 30 апреля 2020 г.

представители общественных организаций инвалидов председатель правления: Суоярвской общественной организации «Особый ребенок» Ярохович Елена Александровна _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте Директор О.В. Сендо _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Завхоз Матусевич Л.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Соц. педагог Цветкова Л.Н. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального
общеобразовательного учреждения
Лахколампинская средняя
общеобразовательная школа
О.В.Сендо

30.04.2020 г.



**План мероприятий
муниципального общеобразовательного учреждения
Лахколампинская средняя общеобразовательная школа
по повышению значений показателей доступности объекта
для инвалидов и предоставляемых на нём услуг**

I. Общие положения

1. План мероприятий муниципального общеобразовательного учреждения Лахколампинская средняя общеобразовательная школа (далее - МОУ Лахколампинская СОШ) по повышению значений показателей доступности объекта, т.е. МОУ Лахколампинская СОШ и предоставляемых на нём услуг в сфере образования направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объекта, а именно МОУ Лахколампинская СОШ

2. Целью является поэтапное повышение с учётом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов МОУ Лахколампинская СОШ и предоставляемых на нём услуг в сфере образования.

3. Целями реализации являются:

- создание условий доступности для инвалидов МОУ Лахколампинская СОШ и оказываемых в нём услуг, а также оказание инвалидам при этом необходимой помощи в пределах полномочий, возложенных на МОУ Лахколампинская СОШ в том числе альтернативными методами, если возможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов и оказания услуг;

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов и предоставляемых им услуг.

4. Для достижения заявленных целей предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов

МОУ Лахколампинская СОШ и оказываемых для них услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, в случае, когда объект, на котором предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов.

1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп

№	Основные структурно-функциональные зоны	Перечень мероприятий по адаптации объекта (вид работ)	Срок исполнения, год
2		3	4
1.	Территория, прилегающая к	Установка рельефных и силуэтных указателей.	При наличии финансирования 2020-2030 г.г.

	зданию (участок)	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.	2024 г.
2	Вход (входы) в здание	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	При наличии финансирования 2020-2030 г.г.
		Монтаж пандуса, установка плавных доводчиков.	2023 год
		Оформление входных и выходных полотен дверей сигнальными элементами.	2024 г.
		Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.	2022 г.
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Ликвидация порогов.	При наличии финансирования 2024 год
		Установка поручней на путях следования	При наличии финансирования 2024 год
		Оснащение дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола	2022 год
		Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской	При наличии финансирования 2022 г.
		Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	При наличии финансирования 2020-2030 г.г.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ликвидация порогов.	При наличии финансирования 2020-2030 г.г.
		Установка поручней по периметру групповых помещений.	При наличии финансирования 2020-2030 г.г.
		Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов.	2026 г.
		Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров	При наличии финансирования 2020-2030 г.г.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей.	2028 г.
		Установка поручней по боковым сторонам помещения.	2026 г.
		Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков.	При наличии финансирования 2022 г.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный ремонт электропроводки.	При наличии финансирования 2020-2030 г.г.
		Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях.	При наличии финансирования 2020-2030 г.г.

III. Приобретение технических средств адаптации

№ п/п	Наименование	Нормативный акт	Срок выполнения
2		3	4
1	Табло информационное 600*500 мм (шрифт «Брайля»)	п.6.16 ГОСТ Р 51671	2020-2030
2	Знаки доступности в помещении	п.6.3.6. СП 59.13330.2016	2020-2030
3	Контрастная противоскользящая полоса на краевые ступени	п.5.1.12. СП 59.13330.2016	2020-2030
4	Ограждение входной площадки запасного входа	п.6.1.2. СП 59.13330.2016	2020-2030
5	Пандус	п.6.1.2,6.2.9. СП 59.13330.2016	2020-2030
6	Средства связи с персоналом (наружные вызывные устройства)	п.6.1.1. СП 59.13330.2016	2020-2030
7	Указатели направления движения	п.6.2.1. ГОСТ Р51671	2020-2030
8	Крючки для одежды, костылей (санитарно-бытовые помещения)	п.6.3.3. СП 59.13330.2016	2020-2030
9	Стационарные и откидные опорные поручни (санитарно-бытовые помещения)	п.6.3.3. СП 59.13330.2016	2020-2030