



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРОКУРАТУРА
КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА**

ул. Комсомольская, д. 20, г. Кондопога, 186220
тел.: (814-51) 7-18-97; факс: (814-51) 7-76-95
e-mail: r.kon@10.mailor.ru

17.06.2024 № 7-03-2024/Прдп113-24-20860004



Директору МОУ СОШ №8 г.
Кондопоги Республики Карелия

Шиловой Ю.А.

пр. Калинина, д. 13а, г. Кондопога,
Республика Карелия, 186220

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности, об антитеррористической
защищенности

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, в ходе которой в деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 г. Кондопоги Республики Карелия (далее - МОУ СОШ № 8) выявлены нарушения, требующие принятия мер прокурорского реагирования.

В соответствии со ст.ст. 20 и 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

Согласно п. 15 ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно п. 2 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в частности, соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) устанавливает условия соответствия объекта защиты требованиям

пожарной безопасности. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» определены основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, поставлены задачи минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. В силу статьи 2 вышеуказанного закона одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма и минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п.п. а, д п.11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 года, основными задачами противодействия терроризму являются выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

В нарушение ст. 6, ч. 1 Закона № 123-ФЗ, п. 7.12.7 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», допускается расположение начальных классов на третьем этаже МОУ СОШ № 8. *не более 2 этажа*

В нарушение ч. 1, ст. 6 Закона № 123-ФЗ, п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» верхняя часть речевого оповещателя на первом этаже расположена на расстоянии от потолка менее 150 мм.

В нарушение ч. 1, ст. 6 Закона № 123-ФЗ, п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», верхняя часть речевого оповещателя на третьем этаже расположена на расстоянии от потолка менее 150 мм.

В нарушение п. 6.5.4 СП 484.1311500 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» отсутствуют откидные крышки на извещателях пожарных ручных (на первом этаже в количестве 3 единиц).

В нарушение пп. «б» п. 27 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ) в тамбуре эвакуационного выхода № 4 складываются горючие материалы и инвентарь.

В нарушение п. 25 ППР в РФ отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов в актовом зале, в коридорах на втором этаже (стены).

В нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 60, Закона № 123, п. 4.3.1 Свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», в кабинете № 19, в кабинете технологии, в спортивном зале и в помещении канцелярии на корпусах огнетушителей отсутствуют шланги с раструбами.

В нарушение пп. «б» п. 17 ППР в РФ не проведено испытание наружной пожарной лестницы.

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования) устанавливаются обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

В нарушение пп. «д» п. 24 Требований объект не оборудован системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Указанные выше нарушения и недостатки в работе стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей сотрудниками МОУ СОШ № 8, ослаблением контроля за их деятельностью со стороны руководства МОУ СОШ № 8.

Также названные обстоятельства нарушают права и законные интересы несовершеннолетних и работников образовательной организации, создают угрозу их жизни и здоровью при нахождении в образовательной организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно письменно уведомить прокуратуру района.

2. Принять конкретные меры по устранению нарушений закона, причин и условий, им способствовавших, недопущению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения законодательства.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно уведомить прокурора района в установленный законом месячный срок с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений и привлечение к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Прокурор района

старший советник юстиции

Д.Н. Ольгин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6C404C62FC0FC1D72B20E85E8A8F8104
Владелец **Ольгин Дмитрий Николаевич**
Действителен с 18.04.2024 по 12.07.2025