



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кондопожского района

г. Кондопога, ул. Советов, д. 51, тел./факс 79928, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnkondopoga@mail.ru

**Предписание № 23/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 Г. КОНДОПОГИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, ОГРН
1031000322066, ИНН 1003007430. по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, пр-т Калинина, д.
13а, в лице директора Мотрий Елены Михайловны.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения о проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 23 вынесенного 27 марта 2019 года начальником Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кондопожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Егоровым Александром Владимировичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

В период с «03» апреля по «30» апреля 2019 года Дорошиным Михаилом Владимировичем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кондопожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия, Шаховым Евгением Александровичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кондопожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия проведена плановая выездная проверка объекта защиты (высокой категории риска) - здания, помещения, территория, имущество, расположенные по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Калинина, д. 13а.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Мотрий Еленой Михайловной – директором МОУ СОШ №8 и Герасимковой Мариной Петровной – заместителем директора по хозяйственной части

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
	Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду: 1) не соблюдения требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и (или) пожарный риск превышает допустимые значения, установленные №123-ФЗ; 2) в полном объеме не выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими	Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по		

	регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.	пожарной безопасности. (пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ).		
Нарушены требования иных нормативных документов по пожарной безопасности				
1.	Площадка при выходе из актового зала на путях эвакуации не оборудована ограждениями	5.2.3. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения.	01.04.2020	
Нарушены требования Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390. Правила противопожарного режима в РФ.				
2.	Проверяемым лицом не проведены работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. Не заделано отверстие в стене на лестничной клетке в подвале.	Пункт 22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	01.04.2020	
3.	Проверяемым лицом не обеспечено расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра	Пункт 480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	01.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Дорошин Михаил Владимирович, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кондопожского района УНДиПР
Главного управления МЧС России по Республике Карелия
(должность, ФИО сотрудника(ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)



«24» апреля 2019 г.

Шахов Евгений Александрович, инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Кондопожского района УНДиПР Главного
управления МЧС России по Республике Карелия
(должность, ФИО сотрудника(ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

Меш
(подпись)

«24» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОУ СОШ № 8 Мотрий Елена Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

✓ ММ-
(подпись)

«24» апреля 2019 г.