



Российская Федерация  
Республика Карелия

Главное Управление  
Министерства Российской Федерации по  
делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий по  
Республике Карелия

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Кондопожского района

186200, г. Кондопога, ул. Советов, д. 51  
тел/факс: (81451) 7-99-28, 7-82-72  
тел. доверия ГПН: (8142) 79-99-99  
e-mail: gpnkondopoga@mail.ru

26.04.2019 г. № 101/2-3-13

На исх. № \_\_\_\_\_

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 23**  
(в порядке статьи 29.13 КоАП РФ)

«26» апреля 2019 г.

Республика Карелия, г. Кондопога

Я, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кондопожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия лейтенант внутренней службы Шахов Евгений Александрович, рассмотрев постановление о наложении административного взыскания и материалы дела об административном правонарушении № 23 вынесенного 25 апреля 2019 года на должностное лицо Мотрий Е. М., по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ

**Материалами установлено:**

В 12 часов 00 минут 24 апреля 2019 года, при проведении плановой проверки объекта – здания, помещений, территории и имущества МОУ СОШ №8, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, пр. Калинина, д. 13а, на основании распоряжения № 23 от 27.03.2019 г. о проведении плановой проверки, установлено, что директором, несущим персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на осматриваемом объекте, Мотрий Е. М. нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

- Площадка при выходе из актового зала на путях эвакуации не оборудована ограждениями (Статья 5.2.3. Свод правил 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

- Не проведены работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами кабелями) и технологическими коммуникациями. Не заделано отверстие на лестничной клетке в подвале (Пункт 22. Правила противопожарного режима в РФ);

- Не обеспечено расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте 1.5 метра (Пункт 480. Правила противопожарного режима в РФ);

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Причинами, способствовавшими совершению правонарушения, явились:

1. Отсутствие в необходимом объеме финансирования противопожарных мероприятий.

**На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 КоАП РФ**

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

**Вам необходимо:**

- принять меры для устранения причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Инспектор ОНДиПР Кондопожского района  
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия  
лейтенант внутренней службы

Шахов Е. А.

Копию получил

✓ Директор ✓ Молчанов Е.М. ✓ М.М.