

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МО «КПК»
Е. А. Шагин

«04 » октября 2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1 объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования
- 1.2. Адрес объекта: 184144, Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, улица Комсомольская, дом № 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание (корпус теоретических знаний) 4 этажа, 3023.00 кв.м.
 - часть здания (общественно-бытовой корпус) 3 этажа, 3783.75 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9056 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1987, капитального ремонта/реконструкции - не проводилось
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт не запланирован

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж» (ГПОУ МО «КПК»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 184144, Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, улица Комсомольская, дом № 14.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Мурманской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 183025, Мурманская область, город Мурманск, улица Трудовые резервы, дом № 4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1. Вид (или тип) объекта: профессиональная образовательная организация.

2.2. Виды оказываемых услуг:

- реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности);
- реализация программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих);
- оказание иных видов образовательных услуг, в том числе организация и проведение обучающих семинаров и тренингов, консультационная деятельность по освоению современных образовательных технологий и методов;

- организация и проведение воспитательных и развивающих мероприятий;
- научно-исследовательская и научно-издательская деятельность;
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и Мурманской области;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- полиграфическая деятельность;
- издательская деятельность;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;
- выполнение копировально-множительных работ, тиражирования, брошюровочно - переплетной деятельности;
- реализация сувенирной и иной произведённой Образовательным учреждением продукции;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- предоставление библиотечных услуг;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Образовательного учреждения и проведение международных мероприятий.

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети старше 14 лет, граждане трудоспособного возраста.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У**

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида: **да.**

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусная остановка от площади Уют по улице Кошица, по тротуару вдоль дома № 28 по улице Кошица (гостиница «Уют»), далее по тротуару улицы Комсомольская, по лестнице к парадному входу дома № 14 по улице Комсомольская (ГАПОУ МО «КПК»).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): **нет.**

Необходимые организационные решения: **организовать специальное транспортное обслуживание.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: **300 м.**

3.2.2 Время движения (пешком): **5-10 мин.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

3.2.4 Перекрёстки: **нерегулируемые.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, наличие ступеней по пути следования по тротуару, горка длиной 30 м.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да.**

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: **нет.**

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: **нет.**

Необходимые организационные решения: **организовать размещение тактильной информации на пути движения от остановки (обращение к Администрации муниципального образования Ковдорский район).**

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+			
О-н (поражение нижних конечностей)		+			
О-в (поражение верхних конечностей)		+			
С-и (полное нарушение зрения – слепота)		+			
С-ч (частичное нарушение зрения)		+			
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		+			
Г-ч (частичное нарушение слуха)		+			
У (нарушения умственного развития)		+			
Все категории инвалидов***					

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «01» октября 2018 г.*

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «01» октября 2018 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
3 этапа (итоговых работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** - доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); **ДУ-дистант** - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** - временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе»

3.6. Объект является приоритетным: нет.

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (_____ год)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности: отсутствует.

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2020 года.									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им								
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.2.1 По варианту «А»	ДП								
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2025 года.									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	ДП								
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2030 года.									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «__» _____ 20__ г.

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое): **требуется**
- техническая экспертиза: **не требуется**
- разработка проектно-сметной документации: **не требуется**
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта): **не требуется**
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем _____
- рассмотрение на _____
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное _____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

Согласованы без замечаний

Дата « 01 » октября 2018 г.

Согласованы с замечаниями и предложениями

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

(прилагаются к «дорожной карте» объекта)

Замечания устранены

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Не согласованы. Необходимо согласовать до

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес): <http://kovcollege.ru>
- Карте доступности (адрес): <http://zhit-vmeste.ru>

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 01 октября 2018г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 01 октября 2018г.
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте 1 листе
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 19 штук
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое _____

(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель _____

Директор Е.А. Шагин

Члены комиссии:

Руководитель рабочей группы, зам. директора по УПР И. Г. Блоцсов

Начальник отдела по социальной и воспитательной работе Г. А. Гринева

Председатель Ковлорской районной организации МОО «Всероссийское общество инвалидов (по согласованию) Коваленко Н. И.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Государственное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж»**

Наименование объекта и организации

184144, Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, улица Комсомольская, дом № 14.

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	<p>Территория, прилегающая к зданию</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка 	<p>1.1 Вход на территорию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - высокие пороги, ступени, перепады высот, крутые уклоны; (К, О-н, О-в); - отсутствует знак доступности учреждения (Все); - отсутствуют парковочные места для инвалидов (Все); - отсутствует автостоянка посетителей (Все); - недостаточная освещённость мест и путей движения (Все); - отсутствие поручней (К, О-н, О-в, С-п, С-ч); - преграды на пути движения (лестница у калитки), без предупредительной информации о препятствии (тактильной, звуковой) (С-п, С-ч). <p>1.2 Путь движения на территории:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют указатели направления движения на территории (Все); - отсутствуют места отдыха на пути движения на территории (О-н); - отсутствие ограждений опасных 	<p>1.1 - установить на выделенном парковочном месте информацию для инвалидов;</p> <p>- нанести разметку для автостоянки.</p> <p>1.2 - установить указатели направления движения на территории;</p> <p>- установить ограждения опасных мест на территории.</p>	<p>1.1 - устранить неровности для входа в калитку и обеспечить беспрепятственный вход на территорию;</p> <p>- установить знак доступности учреждения;</p> <p>- установить дополнительное освещение мест и путей движения;</p> <p>- установить тактильную (звуковую) информацию о препятствии на пути следования на территорию.</p> <p>1.2 – установить места отдыха на пути движения на территории.</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>

		<p>мест на территории (У).</p> <p>1.3 Лестница наружная: - отсутствует рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) (Все); - отсутствует контрастная краска первой и последней ступеней (Все); - отсутствуют дополнительные поручни (К); - скользкое покрытие (Все).</p> <p>1.4 Крыльцо: - скользкое покрытие (Все); - отсутствие поручней, нарушение их высоты (К, О-н, О-в).</p> <p>1.5 Пандус наружный (подъемная платформа): - отсутствует информация о грузоподъемности и правилах пользования (Все).</p>	<p>1.3 - нанести контрастную краску на первой и последней ступени.</p> <p>1.4 – установить поручни.</p>	<p>1.3 - установить рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз; - установить дополнительные поручни; - установить нескользящее покрытие.</p> <p>1.4 – установить нескользящее покрытие</p> <p>1.5 - установить информационную табличку по использованию подъемной платформы.</p>			
2.	<p>Вход в здание</p> <p>- Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур</p>	<p>2.1 Входная площадка: - отсутствие дополнительных поручней (К, О-н, С-п); - отсутствие кнопки вызова персонала (К, О-н); - высокое расположение информации (Все); - отсутствие цветовой контрастной информации и указателей (Все).</p> <p>2.2 Дверь входная: - узкий дверной проем (К, О-в); - отсутствует система автоматического открывания дверей (К, О-н, О-в).</p>	<p>2.1 - установить кнопку вызова персонала; - установить визуально - информацию табличку на комфортной высоте.</p> <p>2.2 – установка доводчика на входной двери.</p>	<p>2.1 - установить дополнительные поручни; - нанести цветовую контрастную информацию на указателях.</p> <p>2.2 – установить автоматическую систему открывания/закрывания дверей.</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>

		<p>2.3 Тамбур: - недостаточные габариты ширины и глубины тамбура (К, О-н).</p>		<p>2.3 – увеличение размеров тамбура из расчета конструктивных особенностей.</p>			
3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>3.1 Коридоры/ холлы: - высокие пороги (К, О-н,); - преграды на пути движения (пропускной пункт – «вертушка»), без предупредительной информации о препятствии (тактильной, звуковой) (С-п, С-ч); - недостаточная освещенность мест и путей движения (Все); - отсутствие поручней на пути движения (О-н, С-п); - отсутствие мест отдыха на пути движения (О-н); - отсутствие знаков, зрительной, текстовой и графической информации на пути движения (С-ч, Г-п, Г-ч); - трудности ориентации при неоднозначности информации (У).</p> <p>3.2 Лестница (внутри здания): - отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (К, С-п, С-ч); - отсутствие двухсторонних поручней (Все); - ступени без тактильного обозначения (С-п, С-ч).</p> <p>3.3 Пандус и лифт (подъемник внутри здания): - отсутствие пандуса и лифта внутри здания.</p> <p>3.4 Дверь: - отсутствует контрастная маркировка дверных полотен (Все).</p>	<p>3.1 – установка поручней на пути движения; - установка дополнительных мест отдыха не реже, чем через 25 метров; - установка знаков, зрительной, текстовой и графической информации.</p> <p>3.2 – установка дополнительных поручней.</p> <p>3.3 – ОТСУТСТВУЕТ КОНСТРУКТИВНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ.</p> <p>3.4 - нанесение контрастной маркировки на дверные полотна.</p>	<p>3.1 – технические работы по устранению высоких порогов; - назначить приказом ответственного сотрудника для оказания помощи при сопровождении на объекте.</p> <p>3.2 – нанесение рельефной (тактильной) полосы перед маршем лестницы вверху и внизу; - нанесение тактильного обозначения на ступенях лестницы.</p> <p>3.3 - ОТСУТСТВУЕТ КОНСТРУКТИВНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ.</p> <p>3.4 – демонтаж (перепланировка) дверных полотен на пути движения в коридорах.</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У -ВНД</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>

4.	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания <p>Жилые помещения</p> <p>Места приложения труда</p>	<p>4.1 Зона обслуживания – входная зона:</p> <ul style="list-style-type: none"> - высокая рабочая поверхность (стойка охраны) (К, С-п, С-ч); - отсутствие и недостаточность зрительной информации (Г-п, Г-ч). <p>4.2 Прилавочная форма обслуживания (Гардероб):</p> <ul style="list-style-type: none"> - узкий вход в гардероб (К, О-н, О-в); - отсутствует информация о назначении данного помещения (Все); - отсутствуют специальные приспособления (крючки) для организации мест хранения вещей (Все). <p>4.3 Кабинетная зона:</p> <ul style="list-style-type: none"> - узкие дверные проемы (К, С-п, С-ч); - отсутствие информации о помещении на дверном полотне (Все); - отсутствует дублирование рельефными знаками на обозначениях (С-п, С-ч); - отсутствует обозначение зоны оказания услуг (Все). <p>4.4. Зальная зона обслуживания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в актовом зале, в спортивном зале не выделены места для инвалидов на коляске; - в актовом зале не обеспечен выход на сцену (К); - в актовом зале отсутствие видимости на путях движения к зрительских мест (Все); - в актовом и спортивном залах информация (или способ её подачи) не приспособлен для инвалидов (С- 	<p>4.1 – установка настенного информационного стенда;</p> <p>4.2 – установить информационную табличку.</p> <p>4.3 - выделить не менее 1% мест и обозначить. Выделенная площадка: - горизонтальная, уклон не более 2%; - размеры каждого места не менее: при доступе сбоку - 0,55 х 0,85 м, при доступе спереди или сзади - 1,25 х 0,85 м;</p> <p>- организовать размещение лиц с</p>	<p>4.1 – установка дополнительных перекидных информационных стенов;</p> <p>- техническое решение по переносу службы охраны для увеличения входной зоны.</p> <p>4.2 – увеличение входа в гардероб;</p> <p>- организация мест хранения вещей для</p> <p>4.3 – увеличение дверных проемов в зоне предоставления услуг.</p> <p>4.2 - увеличение дверных проемов;</p> <p>- разместить информацию со стороны дверной ручки;</p> <p>- установить рельефную табличку, «говорящую» табличку;</p> <p>- разместить информацию зоны оказания услуг.</p> <p>4.3 - оборудовать пандус с бортиками (ширина между поручнями – не менее 0,9 м, уклон – 8%) и ограждением с 1 стороны с двойными поручнями (высота 0,7 и 0,9 м)/ подъемное устройство;</p> <p>- при использовании в зале затемнения в зоне зрительских мест установить подсветку пандусов и ступеней;</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п -ВНД Г-ч -ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>
----	--	---	--	---	--	--	--

		<p>п, С-ч, Г-п, Г-ч); - в столовой зоне не организовано беспрепятственное движение инвалидов на кресле-коляске (К);</p>	<p>нарушениями слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука; - организовать расстановку мебель таким образом, чтобы расстояние между столами была не менее 1,2 м.</p>	<p>- организовать сурдоперевод (предусмотреть освещение зоны) или установить индукционную систему (стационарную); - звукоусиливающая аппаратура: коллективного пользования или индивидуальная - не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания (для залов вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами.</p>			
5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная) 	<p>5.1 Туалетные комнаты (санузлы):</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие опорных поручней, иных направляющих (С-п, С-ч); - отсутствуют крючки для костылей, тростей (О-н, О-в, С-п, С-ч); - отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей, ощущаемые ногой или тростью (С-п); - отсутствие средств (кнопок) вызова персонала в закрытых помещениях (Все). 	<p>5.1 - установить кнопку вызова (со шнурком); - установить крючки;</p>	<p>5.1 – установить дублирующие тактильные или звуковые информации и указателей, ощущаемые ногой или тростью.</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>

6.	<p>Система информации на объекте</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях <p>Сайт организации</p>	<p>6.1 Комплектность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие нормативных визуальных средств информации о предоставлении услуг (К, С-п, С-ч); - отсутствие сурдо- и тифлосурдоперевода и переводчика (Г-п, Г-ч); - отсутствие (недостаточность) понятной информации, информации на простом языке (У); - отсутствие информации и навигации на объекте для МГН - указателей доступных помещений и путей движения (Все). <p>6.2 Единообразие и непрерывность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие световых табло для вывода оперативной информации (С-п, С-ч, Г-п, Г-ч). <p>6.3 Оповещение о чрезвычайных ситуациях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч) <p>Сайт организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - http://kovcollege.ru/index.php/ru/ 		<p>6.1; 6.2 – установить комплексные и единообразные (световые, звуковые) средства информации в помещениях и на путях движения.</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>
7.	<p>Пути движения к объекту от остановки</p>	<p>7.1 - трудности ориентации при неоднозначности информации (У);</p> <ul style="list-style-type: none"> - неорганизованность доступа на объект и места ожидания собаки-проводника (С-п); - отсутствие дублирующей информации и указателей (Все); - отсутствие информации и навигации для МГН - указателей доступности путей движения к объекту от остановки. 		<p>7.1 - организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации муниципального образования Ковдорского района).</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1
Дата формирования «01» октября 2018 г.

ОЗНАКОМЛЕН
Руководитель органа управления
Л.И.И.И.И. (*Л.И.И.И.И.И.И.И.И.*)
« 01 » октября 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ МО «КПК» Шагин Е. А. (*Шагин Е. А.*)
«04» октября 2018 г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Государственное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж
Наименование объекта и организации
184144, Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, улица Комсомольская, дом № 14.
Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2030 (3 этап)	Бюджет Мурманской области	2023г.
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2030 (3 этап)	Бюджет Мурманской области	31.12.2030г.
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для		2025г.		31.12.2025г.

	самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		(2 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ на въезде на территорию; - выделение и обозначение одного парковочного места для инвалидов; - устранить неровности для входа в калитку и обеспечить беспрепятственный вход на территорию; - установить знак доступности учреждения; - установить дополнительное освещение мест и путей движения; - установить тактильную (звуковую) информацию о препятствии на пути следования на территорию; - установка мест отдыха.	Все категории	2025г. (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - установка визуальной информации, тактильных обозначений, установка светового и звукового маяка.	Все категории	2025г. (2 этап)	Внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.
	Приобретение технических средств адаптации: - изготовление и установка таблички с обозначением выделенного парковочного места для инвалидов; - нанесение разметки для автостоянки.	Все категории	2018г. (1 этап)	Внебюджетные средства учреждения	31.12.2018г.
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки; - установка нормативных поручней; - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней.	Все категории	2018г. (1 этап)	Бюджетные средства Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2018г.

3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - установка визуальной информации, тактильных обозначений, установка светового и звукового маяка; - приобретение переговорного устройства.	Все категории	2025г. (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - нанесение контрастной маркировки на проступь ступеней - расширение дверных проемов; - устройство поручней.	Все категории	2025г. (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - установка визуальной информации, тактильных обозначений, установка светового и звукового маяка; - демонтаж (расширение) дверных проемов.	Все категории	2025г. (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.
	Приобретение технических средств адаптации: - устройство контрастной маркировки дверных полотен.	Все категории	2018г. (1 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2018г.
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: – установка дополнительных перекидных информационных стендов; - техническое решение по переносу службы охраны для увеличения входной зоны. – увеличение входа в гардероб; - организация мест хранения вещей для – увеличение дверных проемов в зоне предоставления услуг. - увеличение дверных проемов; - разместить информацию со стороны дверной ручки; - установить рельефную табличку, «говорящую» табличку; - разместить информацию зоны оказания услуг.	Все категории	2025г. (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.

	- оборудовать пандус с бортиками (ширина между поручнями – не менее 0,9 м, уклон – 8%) и ограждением с 1 стороны с двойными поручнями (высота 0,7 и 0,9 м)/ подъемное устройство;				
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать сурдоперевод (предусмотреть освещение зоны) или установить индукционную систему (стационарную); - звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования или индивидуальная - не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания (для залов вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами); - при использовании в зале затемнения в зоне зрительских мест установить подсветку пандусов и ступеней. 	Все категории	2025г. (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширение проемов дверей до нормативных показателей; - установка информации при входе в туалет с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки; - установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке; - установка информации рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет; - установка мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения; - кнопка вызова (со шнурком). 	Все категории	2025г. (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка визуальной информации, тактильных обозначений; - установка светового и звукового маяка; - установка информации о туалете со стороны дверной ручки с 		2025г. (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.

	дублированием рельефными знаками; -установки кнопки вызова персонала в туалетной комнате; -установка мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения; - приобретение крючков для костылей и тростей;				
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	2025 (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2025 (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С-п, С-ч	2025 (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С-п, С-ч	2025 (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2025 (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2025 (2 этап)	Бюджет Мурманской области, внебюджетные средства учреждения	31.12.2025г.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2019-2025 (1 этап)	Средства администрации	31.12.2025г.

				муниципального образования Ковдорский район	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2019-2025 (1 этап)	Средства администрации муниципального образования Ковдорский район	31.12.2025г.
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		2018г. (2 этап)	Средства не требуются	31.12.2018г.
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2019г. (2 этап)	Средства не требуются	31.12.2019г.
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	2018г. (2 этап)	Средства не требуются	31.12.2018г.
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2018г. (2 этап)	Средства не требуются	31.12.2018г.
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2018г. (2 этап)	Средства не требуются	31.12.2018г.
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект	Г, С	2018г. (1 этап)	Средства не требуются	31.12.2018г.

	(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика				
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	Все категории		По мере необходимости	
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	Все категории		По мере необходимости	
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2018г. (1 этап)	Средства не требуются	31.12.2018г.

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Название организации
Волонтер (Н.И. Коваленко)

Фамилия, Имя, Отчество
8-921-03-76-251

Координаты для связи

Дата согласования «04» октября 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

**Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН
(до реконструкции/капитального ремонта здания)**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области (ГАПОУ МО «КПК»).

Наименование объекта и организации

184144, Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, улица Комсомольская, дом № 14.

Адрес

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, <u>необходимых</u> для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Объем финансовых средств, <u>фактически израсходованных</u> на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Источник финансирования
	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	
Территория, прилегающая к зданию							
Вход (входы) в здание		150,0	150,0	1500,0	0,0	1500,0	областной бюджет
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	областной бюджет
Зоны целевого назначения здания		400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	областной бюджет
Санитарно-гигиенические помещения		900,0	900,0	1000,0	0,0	1000,0	областной бюджет
Система информации и связи на объекте		200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	областной бюджет
<i>ВСЕГО</i>		2200,0	2200,0	2500,0	0,0	2500,0	—

Дополнительные сведения
о доступности объекта для инвалидов и других МГН
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж»

184144, Мурманская область, Ковдорский район, г. Ковдор, ул. Комсомольская, дом 14
адрес

1. Расположение объекта: городская местность / сельская местность.
 2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: да / нет.
 3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника: да / нет.
 4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: да / нет.
Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: да / нет.
 5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: да / нет.
 6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок): общественный транспорт отсутствует.
 7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта: нет.
 8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: да / нет.
 9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями): да / нет.
 10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями): да / нет.
 11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: да / нет.
-

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Государственное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж».**

Наименование объекта и организации

184144, Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, улица Комсомольская, дом № 14.

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 2-го этапа	после 3-го этапа
1.	<p>Территория, прилегающая к зданию</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка 	<p>1.1 Вход на территорию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - высокие пороги, ступени, перепады высот, крутые уклоны; (К, О-н, О-в); - отсутствует знак доступности учреждения (Все); - отсутствуют парковочные места для инвалидов (Все); - отсутствует автостоянка посетителей (Все); - недостаточная освещённость мест и путей движения (Все); - отсутствие поручней (К, О-н, О-в, С-п, С-ч); - преграды на пути движения (лестница у калитки), без предупредительной информации о препятствии (тактильной, звуковой) (С-п, С-ч). <p>1.2 Путь движения на территории:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют указатели направления движения на территории (Все); - отсутствуют места отдыха на пути движения на территории (О-н); - отсутствие ограждений опасных 		<p>1.1 - устранить неровности для входа в калитку и обеспечить беспрепятственный вход на территорию;</p> <ul style="list-style-type: none"> - установить знак доступности учреждения; - установить дополнительное освещение мест и путей движения; - установить тактильную (звуковую) информацию о препятствии на пути следования на территорию. <p>1.2 – установить места отдыха на пути движения на территории.</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К – ДЧ О-н - ДЧ О-в- ДЧ С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДЧ</p>

		<p>мест на территории (У).</p> <p>1.3 Лестница наружная: - отсутствует рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) (Все); - отсутствует контрастная краска первой и последней ступеней (Все); - отсутствуют дополнительные поручни (К); - скользкое покрытие (Все).</p> <p>1.4 Крыльцо: - скользкое покрытие (Все); - отсутствие поручней, нарушение их высоты (К, О-н, О-в).</p> <p>1.5 Пандус наружный (подъемная платформа): - отсутствует информация о грузоподъемности и правилах пользования (Все).</p>		<p>1.3 - установить рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз; - установить дополнительные поручни; - установить нескользящее покрытие.</p> <p>1.4 – установить нескользящее покрытие</p> <p>1.5 - установить информационную табличку по использованию подъемной платформы.</p>			
2.	<p>Вход в здание</p> <p>- Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур</p>	<p>2.1 Входная площадка: - отсутствие дополнительных поручней (К, О-н, С-п); - отсутствие кнопки вызова персонала (К, О-н); - высокое расположение информации (Все); - отсутствие цветовой контрастной информации и указателей (Все).</p> <p>2.2 Дверь входная: - узкий дверной проем (К, О-в); - отсутствует система автоматического открывания дверей (К, О-н, О-в).</p>		<p>2.1 - установить дополнительные поручни; - нанести цветовую контрастную информацию на указателях.</p> <p>2.2 – установить автоматическую систему открывания/закрывания дверей.</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДЧ О-н - ДЧ О-в - ДЧ С-п - ДЧ С-ч - ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДЧ</p>

		<p>2.3 Тамбур: - недостаточные габариты ширины и глубины тамбура (К, О-н).</p>		<p>2.3 – увеличение размеров тамбура из расчета конструктивных особенностей.</p>			
3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>3.1 Коридоры/ холлы: - высокие пороги (К, О-н.); - преграды на пути движения (пропускной пункт – «вертушка»), без предупредительной информации о препятствии (тактильной, звуковой) (С-п, С-ч); - недостаточная освещенность мест и путей движения (Все); - отсутствие поручней на пути движения (О-н, С-п); - отсутствие мест отдыха на пути движения (О-н); - отсутствие знаков, зрительной, текстовой и графической информации на пути движения (С-ч, Г-п, Г-ч); - трудности ориентации при неоднозначности информации (У).</p> <p>3.2 Лестница (внутри здания): - отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (К, С-п, С-ч); - отсутствие двухсторонних поручней (Все); - ступени без тактильного обозначения (С-п, С-ч).</p> <p>3.3 Пандус и лифт (подъемник внутри здания): - отсутствие пандуса и лифта внутри здания.</p> <p>3.4 Дверь: - отсутствует контрастная маркировка дверных полотен (Все).</p>		<p>3.1 – технические работы по устранению высоких порогов; - назначить приказом ответственного сотрудника для оказания помощи при сопровождении на объекте.</p> <p>3.2 – нанесение рельефной (тактильной) полосы перед маршем лестницы вверху и внизу; - нанесение тактильного обозначения на ступенях лестницы.</p> <p>3.3 - ОТСУТСТВУЕТ КОНСТРУКТИВНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ. УСТАНОВКИ.</p> <p>3.4 – демонтаж (перепланировка) дверных полотен на пути движения в коридорах.</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К – ДЧ О-н - ДЧ О-в- ДЧ С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДЧ</p>

4.	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания <p>Жилые помещения</p> <p>Места приложения труда</p>	<p>4.1 Зона обслуживания – входная зона:</p> <ul style="list-style-type: none"> - высокая рабочая поверхность (стойка охраны) (К, С-п, С-ч); - отсутствие и недостаточность зрительной информации (Г-п, Г-ч). <p>4.2 Прилавочная форма обслуживания (Гардероб):</p> <ul style="list-style-type: none"> - узкий вход в гардероб (К, О-н, О-в); - отсутствует информация о назначении данного помещения (Все); - отсутствуют специальные приспособления (крючки) для организации мест хранения вещей (Все). <p>4.3 Кабинетная зона:</p> <ul style="list-style-type: none"> - узкие дверные проемы (К, С-п, С-ч); - отсутствие информации о помещении на дверном полотне (Все); - отсутствует дублирование рельефными знаками на обозначениях (С-п, С-ч); - отсутствует обозначение зоны оказания услуг (Все). <p>4.4. Зальная зона обслуживания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в актовом зале, в спортивном зале не выделены места для инвалидов на коляске; - в актовом зале не обеспечен выход на сцену (К); - в актовом зале отсутствие видимости на путях движения к зрительских мест (Все); - в актовом и спортивном залах информация (или способ её подачи) не приспособлен для инвалидов (С- 		<p>4.1 – установка дополнительных перекидных информационных стендов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - техническое решение по переносу службы охраны для увеличения входной зоны. <p>4.2 – увеличение входа в гардероб;</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация мест хранения вещей для <p>4.3 – увеличение дверных проемов в зоне предоставления услуг.</p> <p>4.2 - увеличение дверных проемов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разместить информацию со стороны дверной ручки; - установить рельефную табличку, «говорящую» табличку; - разместить информацию зоны оказания услуг. <p>4.3 - оборудовать пандус с бортиками (ширина между поручнями – не менее 0,9 м, уклон – 8%) и ограждением с 1 стороны с двойными поручнями (высота 0,7 и 0,9 м)/ подъемное устройство;</p> <ul style="list-style-type: none"> - при использовании в зале затемнения в зоне зрительских мест установить подсветку пандусов и ступеней; 	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К – ДЧ О-н - ДЧ О-в- ДЧ С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДЧ</p>
----	--	---	--	--	--	--	---

		<p>п, С-ч, Г-п, Г-ч); - в столовой зоне не организовано беспрепятственное движение инвалидов на кресле-коляске (К);</p>		<p>- организовать сурдоперевод (предусмотреть освещение зоны) или установить индукционную систему (стационарную); - звукоусиливающая аппаратура: коллективного пользования или индивидуальная - не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания (для залов вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами.</p>			
5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <p>- Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)</p>	<p>5.1 Туалетные комнаты (санузлы): - отсутствие опорных поручней, иных направляющих (С-п, С-ч); - отсутствуют крючки для костылей, тростей (О-н, О-в, С-п, С-ч); - отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей, ощущаемые ногой или тростью (С-п); - отсутствие средств (кнопок) вызова персонала в закрытых помещениях (Все).</p>		<p>5.1 – установить дублирующие тактильные или звуковые информации и указателей, ощущаемые ногой или тростью.</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К – ДЧ О-н - ДЧ О-в- ДЧ С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДЧ</p>
6.	<p>Система информации на объекте</p> <p>- комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях</p> <p>Сайт</p>	<p>6.1 Комплектность: - отсутствие нормативных визуальных средств информации о предоставлении услуг (К, С-п, С-ч); - отсутствие сурдо- и тифлосурдоперевода и переводчика (Г-п, Г-ч); - отсутствие (недостаточность) понятной информации, информации на простом языке (У); - отсутствие информации и</p>		<p>6.1; 6.2 – установить комплексные и единообразные (световые, звуковые) средства информации в помещениях и на путях движения.</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп</p>	<p>К – ДЧ О-н - ДЧ О-в- ДЧ С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДЧ</p>

