



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpz@mail.ru

Предписание № 139/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа
"Средняя общеобразовательная школа № 29 им. Сепсяковой Т.Ф."
(МОУ "Средняя школа № 29").

Во исполнение распоряжения о проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 139, вынесенного 23 апреля 2021 года заместителем начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Пушкаревич Николаем Станиславовичем с 27 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года дознавателем отдела административной практики и дознания УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Мелешиним Владимиром Валентиновичем проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – помещения, расположенное по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 5, совместно с директором МОУ "Средняя школа № 29" Сталевской Галиной Григорьевной, заместителем директора по АХЧ МОУ "Средняя школа № 29" Галушковой Ольгой Борисовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1.	На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, также класса зоны в соответствии с главами 5, 7	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 12 - Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7	01.05.2022 г.	