

	и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.		
2.	Ширина выходов в свету менее 0,8 м.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 89. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.19. - Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м <sup>2</sup> без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. п. 4.1.5. Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5%.	01.05.2022 г.	
3.	Ширина некоторых эвакуационных выходов из учебных помещений в свету - менее 0,9 м	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 89. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.12.3. Ширина эвакуационных выходов из учебных помещений, с расчетным числом учащихся более 15 человек, должна быть не менее 0,9 м.	01.05.2022 г.	
4.	Двери эвакуационных выходов из коридоров, не оборудованы уплотнением в притворах	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 89. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.	01.05.2022 г.	
5.	В полу на путях эвакуации на перепаде высот менее 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней менее трех или пандусы с уклоном не	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 89. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.5. - В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады	01.05.2022 г.	