

	<p>более 1:6. (2 этаж, танцевальный зал, перед актовым залом)</p>	<p>высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец.</p>		
6.	<p>На креслах (стульях) в актовом зале не предусмотрены устройства для крепления к полу.</p>	<p>ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 89. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.3.3. Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в зрительных залах (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест), актовых залах и конференц-залах следует предусматривать с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов с трансформируемыми местами для зрителей следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей (или звеньев из них) с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвигку.</p>	01.05.2022 г.	
7.	<p>Не выполнено соответствующее заполнение проемов в противопожарных перегородках 1-го типа, отделяющих помещения складского и технического назначения (мастерские, кладовые, электрощитовые и т.п.), предусматриваемые в составе объекта класса Ф4.1 (в проемах указанных помещений, двери не противопожарные 2-го типа с ненормируемым пределом огнестойкости).</p>	<p>ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 88, СП 4.13130.2020 п. 5.6.4. Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2. п. 5.1.2. Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и</p>	01.05.2022 г.	