

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

30.12.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 200.23, 201.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 200 - суфле из печени; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2022 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 201 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2022 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18 **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2022 г. с 10:45 до 10:49
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2022 г. 13:40
7. **Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ03032-Рам/22 от 01.09.2022 г., вх. № 5326-ЦА от 30.08.2022 г. план отбора образцов (проб) № 1238 от 30.11.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептов: проба № 200 – 346, проба № 201 - 250
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 6.23.200 ; 6.23.201

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование | Заводской номер | № и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации | Срок действия до |
|-------|---|-----------------|---|------------------|
| 1 | pH-метр pH-150МИ | 7142 | С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022 | 30.05.2023 |
| 2 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0532 | № 34/22 от 03.10.2022 | 02.10.2025 |
| 3 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0538 | № 39/22 от 05.10.2022 | 04.10.2025 |
| 4 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0543 | № 41/22 от 05.10.2022 | 04.10.2025 |
| 5 | Термостат суховоздушный Memmert INE 600 | E610.0962 | № 33/22 от 03.10.2022 | 02.10.2025 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №.№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|--|----------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 200 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 20.12.2022 16:15 дата выдачи результата 23.12.2022 16:14 | | | | | |
| 1 | S. aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 2 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012 п.4 |
| 3 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | КОЕ/г | менее $1,0 \times 10^1$ | не более 1×10^3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 201 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 20.12.2022 16:20 дата выдачи результата 23.12.2022 16:14 | | | | | |
| 1 | S. aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 2 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012 п.4 |
| 3 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | КОЕ/г | менее $1,0 \times 10^1$ | не более 1×10^3 | ГОСТ 10444.15-94 |

| №№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|---|-------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 4 | Патогенные микрорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е. А.
Подпись (Ф.И.О.)

30.12.2022 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 200.23, 201.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 200.23, 201.23 от 30.12.2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
- Проба № 200 - суфле из печени; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2022 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций;
- Проба № 201 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2022 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Вкус и Качество" в столовой МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми.
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18.
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18, пищеблок, 20.12.2022 г. с 10:45 до 10:49 час.
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03032-Рам/22 от 01.09.2022 г. Вход. № 5326-ЦА от 30.08.2022 г. План отбора образцов (проб) № 1238 от 30.11.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** «Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», 2018 год, №№ рецептур: проба № 200 – 346, проба № 201 – 250.
9. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «30» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 200 "суфле из печени" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 201 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене _____



Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566У23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ Савинова М.В.

30.12.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 176.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2022 г. 11:00
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2022 г. 13:40
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03032-Рам/22 от 01.09.2022
Заявление(заявка) № 5326-ЦА от 30.08.2022 план отбора образцов (проб) № 1238 от 30.11.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 6.23.176 4/16
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

10. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий.

Часть 1. Метод мембранной фильтрации

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации.

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.5.2

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование | Заводской номер | № и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации | Срок действия до |
|-------|---|-----------------|---|------------------|
| 1 | pH-метр pH-150МИ | 7142 | С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022 | 30.05.2023 |
| 2 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0535 | № 44/22 от 06.10.2022 | 05.10.2025 |
| 3 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0540 | № 26/20 от 20.11.2020 | 19.11.2023 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | НД на методы испытаний |
|---|---|-------------------------|---|-------------------------|
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | |
| Код образца (пробы) 176 | | | | |
| Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: | | | | |
| Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 | | | | |
| тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru | | | | |
| дата начала испытаний 20.12.2022 15:30 дата выдачи результата 23.12.2022 13:20 | | | | |
| 1 | E.coli | КОЕ/100см ³ | не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 2 | Колифаги | БОЕ/100 см ³ | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2 |
| 3 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 |
| 4 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см ³ | 0 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| 5 | Энтерококки | КОЕ/100см ³ | не обнаружено | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е. А.
Подпись (Ф. И. О.)

30.12.2022 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 176.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 176.23 от 30.12.2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Вкус и качество" в столовой МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке, 20.12.2022 г. в 11:00 час
5. **Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ03032-Рам/22 от 01.09.2022 г. Вход. № 5326-ЦА от 30.08.2022 г. План отбора образцов (проб) № 1238 от 30.11.2022 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «30» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 176 "Вода питьевая", отобранная из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке ООО "Вкус и качество" в столовой МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене _____



Кузнецова Г. Ф.

