

Российская Федерация  
Белгородская область  
Управление образования администрации  
Шебекинского района  
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад «Родничок»  
посёлка Батрацкая Дача Шебекинского  
района Белгородской области»

309276 Белгородская область  
Шебекинский район п. Батрацкая Дача  
Тел. 8-47-248-52-3-68  
№ 225 от 13.11.2017г

В отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
г. Шебекино и Шебекинского района  
заведующего МБДОУ «Детский сад «Родничок»  
п. Батрацкая Дача Шебекинского района»  
Малофеевой Елены Васильевны

#### Отчёт по предписанию.

Во исполнении предписания № 86/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности...», составленных 10.10.2017 года инспектором УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области, сообщая следующее:

- По первому пункту приобретены за личный счёт и установлены 2 рассеивателя на светильники в коридоре пищеблока и кладовой для продуктов, один светильник в коридоре пищеблока заменён на новый.
- По второму пункту в электрощитовой по периметру двери снят слой финишной замазки и заделана цементной стяжкой (штукатурка)
- По третьему и четвёртому пункту (замена дверей на противопожарные) взяты счета и составлены контракты для замены дверей на противопожарные с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. ( 3 двери). Составлена служебная записка на выделение денежных средств по из замене на общую сумму 36000р (копия контракта и служебная записка прилагается).
- По пятому пункту вызваны представители ОКС для оценки переустановки дверей эвакуационных выходов по направлению выхода эвакуации с первого этажа на лестничную клетку и в спальне старшей разновозрастной группы на первом этаже (копия служебной записки прилагается).



Заведующий МБДОУ

Е.В. Малофеева