

Республика Карелия  
 Администрация  
 Петрозаводского городского округа  
 Муниципальное бюджетное дошкольное  
 образовательное учреждение Петрозаводского  
 городского округа «Детский сад № 64  
 «Мармеландия»  
 (МДОУ «Детский сад № 64»)  
 185033 г. Петрозаводск,  
 Ул. Ключевая, д.24 а  
 Телефон: (8-814-2) 53-41-21  
 ОГРН: 1111001014123  
 ИНН: 1001251930  
 КПП: 100101001

Отдел надзорной деятельности и  
 профилактической работы по г.  
 Петрозаводску

185035  
 г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27

Исх. № 198 от 16 марта 2022 г.

**Отчет о принятых мерах по устранению причин и условий,  
 способствовавших совершению административного правонарушения  
 в соответствии с представлением от 02.03.2022 г. № 132-П**

- Муниципальное образование: Петрозаводский городской округ
- Образовательное учреждение (организация): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 64 «Мармеландия»
- Срок исполнения предписания от 16.02.2022 г. № 38/3; 10.01.2023 г.
- План устранения выявленных нарушений:

№ пункта предписания	Выявленные нарушения	Мероприятия, направленные на устранение данного пункта	Срок исполнения
1.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м	Проведен расчёт пожарного риска, зарегистрирована декларация пожарной безопасности от 18.02.2022 г.	Выполнено 18.02.2022 г
2.	Ширина выходов в свету менее 0,8 м	Проведен расчёт пожарного риска, зарегистрирована декларация пожарной безопасности от 18.02.2022 г.	Выполнено 18.02.2022 г
3.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты: - отсутствует техническая документация на технические	Заключение договора на подготовку проектно-	Направлено письмо в Администрацию Петрозаводского

21.05.2022

средства, функционирующие в составе АУПС и СОУЭ	сметной документации	городского округа от 09.06.2021 г. № 296 о необходимости дополнительного финансирования в объёме 3098900,00 руб. Вопрос о выделении средств будет рассмотрен учредителем дополнительно.  10.01.2023 г.
- питание электроприёмников систем противопожарной защиты осуществляется не от панели противопожарных устройств	Оборудование питания электроприёмников систем противопожарной защиты от панели противопожарных устройств (заключение договора)	
- кабельные линии АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям пожарной безопасности (часть линий выполнены не огнестойким кабелем, отсутствует подтверждение соответствия способа прокладки линий требованию сохранения работоспособности в условия пожара)	Оборудование линий АУПС и СОУЭ огнестойким кабелем (заключение договора)	
- соединительные линии СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности	Оборудование системой автоматического контроля работоспособности соединительных линий СОУЭ с речевым оповещением (заключение договора)	

Руководитель образовательного учреждения (организации)



(подпись)

С.С.Зинкова  
(фамилия, и.о.)

16.03.2022 г.