



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА НАЛЬЧИКА

НАЛШЫК КЪАЛЭМ
И ПРОКУРАТУРЭ

НАЛЬЧИК ШАХАРНЫ
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Кабардинская, 8, г. Нальчик, КБР, 360051



509361 817313

И.о. директора муниципального казенного
дошкольного образовательного
учреждения «ДС №2» городского округа
Нальчик Кабардино-Балкарской
Республики

Кудаевой К.С.

ул. Горького, 9, г. Нальчик, Кабардино-
Балкарская Республика, 360051

30.09.2025 № 4-27/2025/Прп-1697-25

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований федерального
законодательства

Прокуратурой города в рамках реализации полномочий, предоставленных Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», во исполнение задания прокуроры Кабардино-Балкарской Республики от 24.01.2024 № ИСУБ-7-258-24/1743-20830001 проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере защиты прав, охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.

Проведенной проверкой установлено, что после окончания отопительного периода 2024/2025 годов и в ходе подготовки к отопительному периоду 2025/2026 годов МКДОУ «ДС № 2» г.о. Нальчик не осуществлялись мероприятия по техническому обслуживанию, в том числе промывке оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

Вместе с тем, согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Как следует из ч. 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,

ПН № 031288 *

Прокуратура г. Нальчика (КБР)
№ 4-27-2025/Прп1697-25-20830002

работников образовательной организации.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся, помимо прочего, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Из приведенных норм действующего законодательства следует, что образовательная организация, к которой относится МКДОУ «ДС № 2» г.о. Нальчик, обязана создавать безопасные условия осуществления своей деятельности, обеспечивать жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации и нести за это ответственность.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ) общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения и основой государственной политики в указанной сфере являются обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами и другие.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 утверждены Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (далее – Правила № 511).

Из п. 3 Правил № 511 следует, что они обязательны для исполнения всеми организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, а также выполняющими работы (услуги), связанные с их обслуживанием, диагностированием, ремонтом, техническим перевооружением, реконструкцией, консервацией, наладкой и испытаниями.

Согласно п. 7 Правил № 511 организационно-распорядительным документом эксплуатирующей организации должны быть назначены ответственный или ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, определены закрепленные за ними объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок и границы эксплуатационной ответственности этих лиц, порядок их взаимодействия и лица, их замещающие.

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в пределах своих полномочий должен, в том числе обеспечить:

- контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, включая их осмотр с периодичностью, установленной в эксплуатационных инструкциях, и фиксацию результатов осмотра в оперативном журнале;

- проведение технического освидетельствования, технического

5

диагностирования, технического обслуживания, ремонта, наладки и испытаний закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок;

- контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок;

- внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб.

В силу п. 450 Правил № 511 при ежегодной подготовке к отопительному периоду должна проводиться промывка теплопотребляющих установок. При проведении гидропневматической промывки расход водовоздушной смеси должен быть в диапазоне 3 - 5-кратного расчетного расхода теплоносителя (горячей воды). При проведении промывки водой ее расход должен быть в диапазоне 3 - 5 раз расчетного расхода теплоносителя (горячей воды), при этом должно быть достигнуто полное осветление воды.

Результаты промывки оформляются актом промывки теплопотребляющей установки, утверждаемым техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения).

В соответствии с п. 451 Правил № 511 представитель теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации имеет право присутствовать при проведении промывки теплопотребляющих установок. Организация, эксплуатирующая теплопотребляющие установки, обязана не позднее чем за 5 рабочих дней уведомить теплоснабжающую и (или) теплосетевую организации о дате проведения промывки теплопотребляющей установки и обеспечить доступ представителей теплоснабжающей и (или) теплосетевой организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения промывки.

Копия акта промывки теплопотребляющей установки должна быть передана в теплоснабжающую (теплосетевую) организацию в течение 5 рабочих дней после проведения промывки.

Согласно информации представленной теплоснабжающей организацией промывка теплопотребляющих установок в присутствии их представителей не проводилась, уведомления о дате проведения промывки не поступали.

Документов, подтверждающих проведение промывки теплопотребляющих установок образовательного учреждения в соответствии с требованиями Правил № 511, не имеется.

Из чего следует, что МКДОУ «ДС № 2» г.о. Нальчик в нарушение ст. 28 Закона № 273-ФЗ, ст. 3 Закона № 190-ФЗ, п.п. 450, 451 Правил № 511 при ежегодной подготовке к отопительному периоду 2025/2026 годов не проведена промывка теплопотребляющих установок (системы отопления), тем самым не обеспечены безопасные условия для обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися в период их нахождения в образовательном учреждении.

Выявленные нарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей ответственными работниками МКДОУ «ДС № 2» г.о. Нальчик, отсутствии должного контроля со стороны руководства, что

в дальнейшем допустимым быть не может и требует принятия исчерпывающих мер по их устранению и недопущению впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города, провести промывку теплопотребляющих установок (системы отопления), принять меры по недопущению впредь аналогичных нарушений закона.

2. По изложенным в представлении фактам нарушений требований закона рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора города.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах, сообщить в прокуратуру города в письменном виде, в установленный законом месячный срок, с предоставлением копии соответствующих документов.

Прокурор города Нальчика
старший советник юстиции



А.Х. Каншаов

928 712 2191.
Самсо-Афсю.