

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по ЯНАО**

(наименование территориального органа МЧС России)

629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 28 т.8 (34922) 3-16-21, 4-58-21, 3-17-03 ф.8  
(34922) 3-14-16 E-mail: gpn\_yamal@mail.ru; ongk@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОНД и ПР по МО Приуральский район**

(наименование органа государственного надзора)

Приуральский район с. Аксарка пер. Овражный, 10, тел. (34993)22354, E-mail:  
gpn\_aksarka@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Приуральский район с. Аксарка пер.  
Овражный, 10

(место составления акта)

**«27» февраля 2019 г.**

(дата составления акта)

**«11» час «00» мин**

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**выполнения требований законодательства и иных нормативных правовых актов  
в области пожарной безопасности**

**№ 3**

По адресу/адресам: с. Белоярск, ул. Юбилейная, 2 ул. Оленеводов 8<sup>а</sup>, каб. №1  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
Приуральского район района по пожарному надзору Васянин И.А. №3 от 24 января 2019г.  
и ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

здание детского сада Муниципальное детское образовательное учреждение «Брусничка»  
ИНН: 8908002582 ОГРН 1078901002806

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (фактическое пребывание на объекте)

«04» февраля 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

«06» февраля 2019г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1,5 ч.

«12» февраля 2019г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.

«25» февраля 2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней / 5,5 часа  
(рабочих дней)

Акт составлен: Отделом НД по МО Приуральский район, с. Аксарка пер. Овражный, 10, т.  
(34993)22354

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной  
проверки)

Вручено 28.01.2019 входящий № 51

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ОНД и ПР по МО Приуральский район УНДиПР ГУ  
МЧС РФ по ЯНАО Канев Алексей Иванович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются)

*фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

#### Сведения о результатах проверки:

в ходе проведения проверки детского сада МДОУ «Брусничка» (кадастровый номер: 89:02:010101:1110) установлено, что правообладателем объекта защиты является Администрация муниципального образования Приуральский район, закреплен на праве оперативного управления МДОУ «Брусничка» постановлением Администрации МО Приуральский район от 23.08.2012 №1040 здание по ул. Юбилейная 2, с. Белоярск.

Здание детского сада МДОУ «Брусничка» представляет собой 2-х этажное здание 2-ой степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф-1.1, размерами в плане 83х25 м. введено в эксплуатацию в 2012 году. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (Simplex), здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией 3-го типа. Также здание оборудовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) и внутренним противопожарным водопроводом с наличием насосов повысителей включающихся при падении давления в п/п водопроводе, в составе объекта детского сада имеется пожарный водоем на 200 м<sup>3</sup>

В соответствии договору №07/2019 от 01.01.2019г. техническое обслуживание системы противопожарной защиты производит ИП Краснокутский А.Г. Лицензия МЧС России от 06.11.2012 № 4-Б/00576).

Расчет величины пожарного риска в ходе проведения проверки на здание детского сада МДОУ «Брусничка» не предоставлялся.

25.02 2019 с персоналом здания детского сада МДОУ «Брусничка» была проведена эвакуация, действия, персонала оценены на удовлетворительно.

В ходе проведения проверки здания детского сада МДОУ «Брусничка» включение систем противопожарной защиты здания детского сада МДОУ «Брусничка» (систем АПС, СОУЭ) осуществлял специалист ИП Краснокутский А.Г. Дудай Константин Константинович.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Брусничка» Нагибина Татьяна Александровна, Специалист по ОТ и ГОиЧС Чугай Денис Сергеевич, Зам. заведующего по АХЧ Падалка Александр Леонидович

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

#### **В ходе проведения проверки:**

##### **выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:**

- На объекте защиты не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции в чердачном помещении, последнее исследование качества огнезащитной обработки проводилась 14.07.2017 г. протокол №80-ОДК/2017. Информация о гарантированном сроке огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ не предоставлена. В нарушение п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390);
- На объекте защиты неорганизованно проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. В нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390);
- На объекте защиты неорганизованно проведение проверки работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. В нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390);
- На объекте защиты необеспеченно наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. В нарушение п. 20 Правил

противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390);

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_ - \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 3/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 27 февраля 2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНД и ПР по МО Приуральский район УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО ст. лейтенант внутренней службы Канев Алексей Иванович

«27» февраля 2019г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«27» 02 2019 г. V Канев  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия:

Главное управление МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 23999  
МЧС России - 8 (499) 400-99-99

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЯНАО**  
(наименование территориального органа МЧС России)

629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 28 т.8 (34922) 3-16-21, 4-58-21, 3 -17-03 ф.8 (34922) 3-14-16 E-mail:  
gpn\_yamal@mail.ru; ongk@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОНД и ПР по МО Приуральский район**

(наименование органа государственного надзора)

Приуральский район с. Аксарка пер. Овражный, 10, тел. (34993)22354, E-mail: gpn\_aksarka@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МДОУ «Брусничка»,*

*Заведующему МДОУ «Брусничка» Нагибиной Татьяне Александровне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Приуральского района по пожарному надзору Васянина И.А. - начальника отдела ПН и ПР по МО Приуральский район УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО № 3

от « 24 » января 2019 года, ст. 6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 04 » февраля 2019 г. по 11 ч 00 мин. « 27 » февраля 2019 г.

проведена проверка

*Государственным инспектором Приуральского района по пожарному надзору - Инспектором  
ОНД и ПР по МО Приуральский район УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО  
старшим лейтенантом внутренней службы Каневым А.И.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МДОУ «Брусничка» по адресу: с. Белоярск ул. Юбилейная 2*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Заведующий МДОУ «Брусничка» Нагибина Татьяна Александровна,*

*Специалист по ОТ и ГОиЧС Чугай Денис Сергеевич,*

*Зам. заведующего по АХЧ Падалка Александр Леонидович*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	<p>На объекте защиты не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции в чердачном помещении, последнее исследование качества огнезащитной обработки проводилась 14.07.2017 г. протокол №80-ОДК/2017. Информация о гарантированном сроке огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ не предоставлена.</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.</p> <p><b>В нарушение п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390);</b></p>	01.07.2019г.	
2	<p>На объекте защиты неорганизованно проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. В нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390);</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p><b>В нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390);</b></p>	01.07.2019г.	
3	<p>На объекте защиты неорганизованно проведение проверки работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p><b>В нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390);</b></p>	01.07.2019г.	
4	<p>На объекте защиты необеспеченно наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. В нарушение п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390);</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p><b>В нарушение п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390);</b></p>	01.07.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор Приуральского района по пожарному надзору - Инспектор ОНД и ПР по МО Приуральский район УНД ПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО**  
**Канев А.И.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«27» февраля 2019г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Заведующий МДОУ «Брусничка» Нагибина Т.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«27» 02 2019г.



Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по ЯНАО – 8 (34922) 23-999  
Единый телефон доверия МЧС России – 8 (499) 216-99-99