

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности Сортавальского и Лахденпохского районов
г. Сортавала ул. Лесная д. 2, тел: (881430) 45161, тел. доверия: Северо-Западного регионального
центра МЧС России: 8 (812) 369-99-99; ГУ МЧС России по Республике Карелия: 8 (8142) 799-999.
E-mail: gpn.sortavala@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 140/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального
района Республики Карелия основная общеобразовательная школа № 4»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

В лице директора Никитаевой Светланы Александровны

отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.) владельца, собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Сортавальского и Лахденпохского районов

по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

№ 140 от 01.12.2014 г.

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 10 час. 00 мин. "24" декабря 2014 г. по 13 час. 00 мин. "24 декабря 2014 г.

проведена

плановая

проверка

плановая/внеплановая

старшим инспектором ОНД Сортавальского и Лахденпохского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по
РК капитаном внутренней службы Пальчуновым Михаилом Владимировичем

(фамилия, имя, отчество, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального
района Республики Карелия основная общеобразовательная школа № 4»

(наименование объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенном(ых) по адресу(ам):

г. Сортавала, ул. Карельская д. 86

(адрес объекта защиты)

совместно с:

директором, Никитаевой Светланой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности
обнаруженные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p>Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий:</p> <p>1). В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2). В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (Статья 6 Федерального Закона от 22.08.2009 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"), а именно:</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности</p>	01.10.2015	
1.1	Отсутствуют устройства для самозакрывания на дверях, ведущих в лестничную клетку	СП 1.13130.2009 2 пункта 4.2.7 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания	01.10.2015	
	Не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума руководителей, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность	ППр в РФ п. 3 Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. ; НПБ "Обучение мерам ПБ работников организаций" приказ № 645 от 12.12.07 г. МЧС России, п. 32. - обучение пожарнотехническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течении месяца после приёма на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год .	01.10.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Лица, несогласные с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие постановления в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или собственников, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор ОНД
Сортавальского и Лахденпохского
районов УНД и ПР ГУ МЧС России
по РК Пальчунов М.В.**

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


24.12.2014г.


Предписание для исполнения получил(а):

**Никитаева Светлана
Александровна, директор МКОУ
Сортавальского МР РК ООШ № 4**

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

24.12.2014г.



✓ 
(подпись)