


 Утверждаю
 Директор МОУ СОШ №4
 г. Всеволожска
 В.Г. первутинский
 « 19 » 09 2018 г.

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ МОУ СОШ № 4
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4		
(наименование объекта)		
188640, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул.Александровская д.86 E-mail: vsevshkola4@mail.ru		
(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)		
Муниципальный район (городской округ)	г. Всеволожск	
1. Форма собственности объекта	муниципальная	
2. Вид деятельности	образовательная	
3. Пользователь объекта	МОУ СОШ №4	
Основание пользования	Оперативное управление	
4. Размещение объекта	Отдельно стоящее 3-х этаж- ное здание	
5. Год постройки объекта	1993 г.	
Год последнего капитального ремонта	Косметический 2015 г.	
6. Предоставляемые услуги	наименование услуги	количество обслуживаемых посетителей в день
	6.1. образовательные услуги	1087
	...	

7. Доступность услуг для инвалидов по типам:						
«А» - полностью доступно, «Б» - частично доступно, «В» - доступно на дому, «-» - полностью недоступно						
		А	Б	В		-
инвалидам-колясочникам (К)						+
инвалидам с поражениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) (с сохранным интеллектом)			+	+		
инвалидам с поражениями зрения (С)						+
инвалидам с поражениями слуха (Г)						+
8. Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов						
Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Единица измерения	Норматив по доступности, установленный для инвалидов	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу	Объем средств, необходимый для выполнения рекомендуемых мероприятий (тыс. руб.)
8.1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуг)						
8.1.1. Крыльцо или входная площадка						
высота площадки		см	норматив не установлен			
габариты площадки (ширина * глубина)	К	см	не менее 220 * 220			
поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, ОДА, С		наличие	-		
нескользкое покрытие	К, ОДА, С		наличие	-		
навес	К, ОДА			+		
нескользкое покрытие	ОДА, С, Г		наличие	-	-	
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	см	60	-	-	
контрастная окраска первой и последней ступеней	С		наличие	-	-	
поручни с двух сторон	ОДА		наличие	-		
высота поручней	ОДА, С	см	90	-	-	

горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	ОДА, С	см	не менее 30	-	-	
ширина марша	К	см	не менее 100	+		
уклон	К	%	не более 8	8%		
высота одного подъема	К	см	не более 80	+		
разворотная площадка внизу	К	см	не менее 150 * 150	-		
разворотная промежуточная площадка с поворотом направления движения	К	см	не менее 150 * 150	+		
поручни с двух сторон	К, ОДА		наличие	-		
высота поручней	К, ОДА	см	70, 90			
горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, ОДА	см	не менее 30	-		
нескользкое покрытие	К, ОДА		наличие			
8.1.4. Тамбур						
габариты (глубина * ширина)	К	см	не менее 220 * 180	300 x 240		
двери распашные (Р) двери автоматические раздвижные (А)				Р		
ширина дверного проема в свету	К	см	не менее 90	130		
высота наружного и внутреннего дверного порога	К	см	не более 2,5	1.97		
8.2. Пути движения						
8.2.1. Коридоры и холлы						
ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	см	не менее 120	145		
разворотные площадки	К	см	не менее 150 * 150	+		

8.2.2. Лестничные марши к зоне оказания услуги						
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	см	60	-		
контрастная окраска крайних ступеней	С		наличие	-		
поручни с двух сторон	ОДА, С		наличие	-		
высота поручней	ОДА, С	см	90	-		
горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	ОДА, С	см	30	-		
8.2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги						
габариты кабины (глубина * ширина)	К	см	не менее 140 * 110	-		
ширина дверного проема кабины	К	см	не менее 90	-		
поручни	ОДА		наличие	-		
световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С		наличие	-		
8.3. Зона оказания услуги						
8.3.1. Оказание услуги через окно / прилавок						
высота рабочей поверхности	К	см	80 – 110	-		
габариты зоны оказания услуги	К	см	не менее 90 * 150	-		
8.3.2. Оказание услуги в кабинетах						
ширина дверного проема в свету	К, ОДА	см	не менее 90	+		
зона для кресла-коляски	К	см	не менее 150 * 150	+		
8.3.3. Оказание услуг в зале						
ширина проходов	К	см	не менее 120	+		
высота оборудования	К	см	80 – 110	+		
8.3.4. Оказание услуг в залах большой вместимости (зрительный, читальный, ожидания и пр.)						

доля мест для инвалидов-колясочников	К	%	не менее 2	2%		
ширина прохода к месту	К	см	не менее 120	+		
доля мест для лиц с нарушением слуха	Г	шт.	не менее 1	-		
8.4. Санитарно-бытовые помещения						
<i>8.4.1. Санузел</i>						
знак доступности помещения	К, ОДА		наличие	-		
ширина дверного проема в свету	К	см	не менее 90	-		
тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	см	30	-		
<i>8.4.2. Раковина</i>						
зона у раковины для кресла-коляски (глубина * ширина)	К	см	не менее 130 * 85	-		
высота раковины	К	см	75 – 85	-		
<i>8.4.3. Кабины</i>						
количество кабин	К, ОДА	ед.	не менее 1	-		
ширина дверного проема	К	см	не менее 90	-		
габариты (глубина * ширина)	К	см	не менее 180 * 165	-		
опорные поручни	К, ОДА		наличие	-		
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина * глубина)	К	см	не менее 80 * 120	-		
8.5. Средства информации и телекоммуникации						
<i>8.5.1. Визуальные средства информации о предоставлении услуги</i>						
надписи, указатели, пиктограммы	С, Г		наличие	-		
размещение на высоте	К, С, Г	см	не более 160	-		
высота прописных букв	С	см	не менее 7,5	-		
освещенность	С		наличие	-		
<i>8.5.2. Иные средства информации и телекоммуникации</i>						

таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К		наличие	-		
световые табло для вывода оперативной информации	Г, С		наличие	-		
речевые информаторы и маяки	С		наличие	-		
8.6. Прилегающая территория объекта						
<i>8.6.1. Вход на территорию</i>						
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К		не менее 90	+		
знак доступности учреждения	К, ОДА, С, Г		наличие	-		
<i>8.6.2. Парковка для посетителей</i>						
расстояние до входа в здание	К, ОДА	м	не более 50	38		
доля машино-мест для инвалидов	К, ОДА	%	не менее 10%, но не менее 1 места	10%		
размер места со специальным знаком	К	см	350 * 500	-		
<i>8.6.3. Путь к главному (специализированному) зданию</i>						
ширина полосы движения	К, ОДА	см	не менее 180	300		
указатели направления движения	К, ОДА		наличие	-		
высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, ОДА	см	не более 4	+		
высота бордюрного камня по краям пешеходных путей	С	см	не менее 5	+		
8.7. Доступность дополнительных элементов объекта для детей-инвалидов						
высота поручней лестниц	К, ОДА, С	см	50	-		
рельефная нумерация шкафов в гардеробных комнатах	С		наличие	-		
высота индивидуальных гардеробных шкафов	К	см	не более 130	-		

частичная адаптация				
Объект недоступен, требуется адаптации	-			
11. Объем средств, необходимый для полной адаптации объекта				
				сумма (тыс. руб.)
Входная группа				
Пути движения				
Зона оказания услуги				
Санитарно-бытовые помещения				
Средства информации и телекоммуникации				
Прилегающая территория				
Дополнительные элементы для детей				
Дополнительные элементы специализированных учреждений				
ИТОГО:				