

План  
 устранения нарушений обязательных требований или требований,  
 установленных муниципальными правовыми актами,  
 выявленных в ходе проверки государственным инспектором  
 Марксовского и Советского районов по пожарному надзору

№ п/п	Мероприятие по устранению нарушения	Основание	Срок исполнения	Ответственный
1	В месте перепада высоты кровель между одноэтажной пристройкой к корпусу № 2 на кровлю корпуса № 2 установить вертикальную пожарную лестницу П1 и П2	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.90 ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.10 СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	15.06.2021	Кульков Д.В., начальник отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания, специалист по противопожарной профилактике
2	Обеспечить наличие сертификата, подтверждающего степени горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности токсичности, распространения пламени на натяжной потолок в коридоре, где расположены кабинеты бухгалтерии и специалиста в сфере закупок	ч.3 ст.134 таб.3, 28 ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.04.2021	Кульков Д.В., начальник отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания, специалист по противопожарной профилактике
3	Установить пожарные запорные клапаны на внутреннем противопожарном водопроводе вместо установленных шаровых кранов	в нарушении п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ст.106, ст. 107 ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.50 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479); ГОСТ Р 53278-2009	28.05.2021	Кульков Д.В., начальник отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания, специалист по противопожарной профилактике

4	Изменить направление открытия эвакуационного выхода (двери) с первого этажа корпуса № 2, ведущего на лестничную клетку (открывается не по направлению выхода)	ч.1 ст.89 ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. «д» п.27 Правил противопожарного режима в РФ (утв.Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479), п.4.2.22 СП 1.13130.2020 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	28.05.2021	Кульков Д.В., начальник отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания, специалист по противопожарной профилактике
5	Установить устройство блокировки вентиляционной системы пищеблока от автоматической установки пожарной сигнализации	п.42 Правил противопожарного режима в РФ (утв.Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)	31.08.2021	Кульков Д.В., начальник отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания, специалист по противопожарной профилактике
6	Привести в исправное состояние автоматические тепловые пожарные извещатели, находящиеся в помещении варочного цеха	п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утв.Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)	30.04.2021	Кульков Д.В., начальник отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания, специалист по противопожарной профилактике
7	Предусмотреть систему противодымной вентиляции на 3 этаже корпуса № 2, где допускается установка дверей перекрывающих естественное проветривание коридора.	п.1 ч.2 ст.56 ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. «в», п.7.2. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	31.08.2021	Кульков Д.В., начальник отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания, специалист по противопожарной профилактике
8	Обеспечить наличие проектной документации, которая устанавливает требования пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности на здание склада, расположенного за гаражом	п.25 Правил противопожарного режима в РФ (утв.Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)	15.06.2021	Кульков Д.В., начальник отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания, специалист по противопожарной профилактике