

Наименование орган, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Отдел надзорной деятельности Приозерского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области	Плановая выездная проверка «Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности в МОУ «Запорожская ООШ»	26.08.2019 г.	1. Пож. наружная лестница не соответствует нормам 2. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками ( рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника ( кабинет информатики)	Исполнено , летница заменена.  Исполнено
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Приозерском районе	Внеплановая выездная проверка в отношении летнего оздоровительного учреждения на базе МОУ«Запорожская ООШ»	06.07.2019 г	1. Несоответствие нормам питьевой воды из кулера	Исполнено. Кулер заменен
Выборгский отдел по государственному энергетическому надзору СЗУ Ростехнадзор	Плановая выездная проверка.  Контроль выполнений НТД в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	27.12.18 г.-15.01.2019 г	нет	
Отдел Ространснадзор	Плановая выездная проверка. Соблюдение ФЗ № 196 о т 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения»	26.12.2018 г.-13.01.2019г.	1.Принять меры по приведению штампа послерейсовых медицинских осмотров в соответствии с предъявляемыми требованиями. 2.Завести журнал учета административных	1.Исполнено  2.Исполнено

			правонарушений водителя автобуса. 3.Вносить в путевые листы дату, время, подпись и расшифровку подписи лица ответственного за выпуск технически исправных транспортных средств.	3.Исполнено
--	--	--	--	-------------