

Учетный № 78240041000110690114 от
22.05.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Ольминского ул. д. 27, г. Санкт-Петербург, 192029

тел/факс 365-18-00 E-mail: lenobl@47.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74848958, ОГРН 1057810017033, ИНН/КПП 7811312042/781101001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Приозерском районе

ул. Калинина д.31, г. Приозерск, Ленинградская область, 188760,

тел. 8-813-79-34-905, 37-517, факс 8-813-79-34-905 E-mail: priozersk@47.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 53 г. Приозерск « 31 » мая 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе Шаталовой
Н.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального общеобразовательного
учреждения «Запорожская ООШ» по адресу: 188734, Ленинградская область, Приозерский
район, п. Запорожское, ул. Советская, д. 9

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

1. Требуется замена старого ограждения территории школы с трех сторон, кроме фасадной части, так как имеющееся ограждение старое, имеются повреждения сетки и т.д., что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В помещениях школы имеются следы протечек кровли (на стенах, потолке подтеки, шелушение краски, частично поражение грибок), требуется ремонт кровли здания школы, с последующим косметическим ремонтом стен, потолка в местах протечек, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Заменить напольное покрытие – в кабинете русского языка № 2 (рваный линолеум), в двух кабинетах начальной школы №5 и № 6, в кабинете химии (рваный линолеум), на новый, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В кабинете биологии и в лаборантской обеспечить раковины для мытья рук горячим водоснабжением, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Провести косметический ремонт свода главного лестничного пролета и второй лестницы школы (покраска стен, потолка, пола), что является нарушением пп. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Заменить старое ограждение территории школы с трех сторон, кроме фасадной части, на новое.
2. Провести ремонт кровли здания школы, с последующим косметическим ремонтом стен, потолка в местах протечек.
3. Заменить напольное покрытие – в кабинете русского языка № 2, в кабинете химии, в двух кабинетах начальной школы №5 и № 6, на новый линолеум.
4. В кабинете биологии и в лаборантской обеспечить раковины для мытья рук горячим водоснабжением.
5. Провести косметический ремонт свода главного лестничного пролета и второй лестницы в школе (покраска стен, потолка, пола).
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Срок исполнения: 01.12.2024г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципального общеобразовательного учреждения «Запорожская ООШ» по адресу: 188734, Ленинградская область, Приозерский район, п. Запорожское, ул. Советская, д. 9
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 31, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» декабря 2024 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт (должность лица, составившего предписание)		Шаталова Н.А. (инициалы и фамилия)
--	---	---------------------------------------

С предписанием ознакомлен(а) « 31 » мая 2024г.  Сайгина А.В.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
188734, Ленинградская область, Приозерский район, п. Запорожское, ул. Советская, д. 9