

Отчет по выполнению предписания № 97-2-24-76/1/1 от 28.08.2020 г. по устранению нарушений ПБ в МОУ «Запорожская ООШ»

№	Нарушения	Мероприятия по устранению	Срок исполнения по предписанию	Планируемый срок исполнения
1.	На объекте защиты декларация безопасности составлена с нарушением требований, установленных 64 ФЗ от 22.07.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Декларация составлена. Передана на согласование в пожарнадзор 14.08.2020 г.	15.02.2021 г.	08.2020г
2.	Помещения подвала не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией	Заключен договор с ООО Приозерское «ВДПО» (ООО «ПожТехЗащита»), смета составлена, проверена ОКСом, работы начнутся в августе 2020	15.02.2021 г.	До 01.09.2020 г.
3.	На объекте защиты (помещение кладовой «Овощи», помещение кладовой «Бакалея», помещения различных классов функциональной пожарной опасности) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами.	В разработке договор с ООО "ЭлДорс", деньги в бюджете есть	15.02.2021 г	До 01.09.2020 г.
4.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) путей эвакуации, сцены, занавеса сцены, деревянной перегородки.	Проверка будет проведена	15.02.2021 г	До 01.09.2020 г.
5.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен вопрос о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	Выполнено, инструкция сдана в пожарнадзор.	15.02.2021 г	29.07.2020 г.
6.	Не согласованы в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.	Программа составлена. Передана на согласование в пожарнадзор 14.08.2020 г.	15.02.2021 г	08.2020 г.
7.	Не определен порядок и сроки проведения противопожарного	Выполнено. Приказ № 89-о от 03.08.2020 г.	15.02.2021 г	14.08.2020 г.

	инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	Передан в пожнадзор		
8.	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (внутреннего противопожарного водопровода) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Согласовываем о проведении проверки и составлении акта с ПЧ № 143. п. Сосново	15. 02.2021 г	До 15.02.2021г.

Директор МОУ «Запорожская ООШ»



А.В.Сайгина