



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

Южный территориальный отдел

Мира улица, д. 1/1, г. Чайковский, 617760
тел/факс 8 (34241)4-17-10. E-mail: uto-r@mail.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 11 февраля 2022 г. № 163

г. Чайковский

Мною, ведущим специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Мартышовой Полиной Валерьевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 59220041000100850042 на основании решения о проведении планового выездного контрольного (надзорного) мероприятия № 126 от 25.01.2022 г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 9» (далее – МБДОУ «ЦРР – детский сад № 9»), ИНН 5957006383, ОГРН: 1025902545129, КПП: 595701001, место нахождения юридического лица: 617830, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 15а, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. На момент обследования 03.02.2022 г. на территории детского сада не предусмотрено место для хранения колясок, велосипедов, санок, что не соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

2. На момент обследования 03.02.2022 г. в групповой группы №10 «Сказочная страна» площадь на одного ребёнка составляет 1,8 кв.м (при норме не менее 2,0 кв.м на 1 ребенка); в групповой группы №11 «Буратино» площадь на одного ребёнка составляет 1,4 кв.м (при норме не менее 2,0 кв.м на 1 ребенка); площадь спальни группы №11 «Буратино» из расчета установленных 20 кроватей, площадь на одного ребёнка составляет 1,7 кв.м (при норме не менее 2,0 кв.м на 1 ребенка); в групповой группы №12 «Колокольчики» площадь на одного ребёнка составляет 1,4 кв.м (при норме не менее 2,0 кв.м на 1 ребенка) и спальни из расчета установленных 20 кроватей, площадь на одного ребёнка составляет 1,7 кв.м (при норме не менее 2,0 кв.м на 1 ребенка), что не соответствует п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, таблице 6.1 Р. VI. СанПиН 1.2.3685-21).

3. На момент обследования 03.02.2022 г. имеются стулья с поврежденной поверхностью спинки и сиденье стульев, а именно: в группе №5 «Почемучки» стулья в количестве 20 штук с маркировкой «2»; в группе №4 «Лучики» стулья в количестве 2 штук с маркировкой «1» и 5 штук с маркировкой «2»; в группе №12 «Колокольчики» стулья в количестве 5 штук с маркировкой «1», имеют множественные царапины и сколы эмали, что не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

4. На момент обследования 03.02.2022 г. для дневного сна детей в групповых ячейках №4, №5, №6, №7, №8, №10, №11 и №13 используются раскладные кровати (раскладушки) с мягким ложем, что не соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

5. На момент обследования 03.02.2022 г. туалетная группы №4 «Лучики» оборудована: 3-мя раковинами для детей, что не достаточно на 25 детей из расчета 1 раковина на 5 детей и 3-мя унитазами в кабинках для детей, что не достаточно на 25 детей группы из расчета 1 унитаз на 5 детей; туалетная группы №5 «Почемучки» оборудована: 3-мя раковинами для детей, что не

достаточно на 24 ребенка из расчета 1 раковина на 5 детей и 3-мя унитазами в кабинках для детей, что не достаточно на 24 ребенка группы из расчета 1 унитаз на 5 детей; туалетная группы №6 «Звездочки» оборудована: 3-мя раковинами для детей, что не достаточно на 24 ребенка из расчета 1 раковина на 5 детей и 3-мя унитазами в кабинках для детей, что не достаточно на 24 ребенка группы из расчета 1 унитаз на 5 детей; туалетная группы №7 «Словарики» оборудована: 3-мя раковинами для детей, что не достаточно на 26 детей из расчета 1 раковина на 5 детей и 3-мя унитазами в кабинках для детей, что не достаточно на 26 детей группы из расчета 1 унитаз на 5 детей; туалетная группы №8 «Пчелки» оборудована: 3-мя раковинами для детей, что не достаточно на 22 ребенка из расчета 1 раковина на 5 детей и 3-мя унитазами в кабинках для детей, что не достаточно на 22 ребенка группы из расчета 1 унитаз на 5 детей; туалетная группы №9 «Фантазеры» оборудована: 3-мя раковинами для детей, что не достаточно на 26 детей из расчета 1 раковина на 5 детей и 3-мя унитазами в кабинках для детей, что не достаточно на 26 детей группы из расчета 1 унитаз на 5 детей; туалетная группы №10 «Сказочная страна» оборудована: 3-мя раковинами для детей, что не достаточно на 32 ребенка из расчета 1 раковина на 5 детей и 3-мя унитазами в кабинках для детей, что не достаточно на 32 ребенка группы из расчета 1 унитаз на 5 детей; туалетная группы №11 «Буратино» оборудована: 4-мя раковинами для детей, что не достаточно на 34 ребенка из расчета 1 раковина на 5 детей и 4-мя унитазами в кабинках для детей, что не достаточно на 34 ребенка группы из расчета 1 унитаз на 5 детей; туалетная группы №12 «Колокольчики» оборудована: 4-мя раковинами для детей, что не достаточно на 34 ребенка из расчета 1 раковина на 5 детей и 4-мя унитазами в кабинках для детей, что не достаточно на 34 ребенка группы из расчета 1 унитаз на 5 детей; туалетная группы №13 «Капитошка» оборудована: 3-мя раковинами для детей, что не достаточно на 29 детей из расчета 1 раковина на 5 детей и 4-мя унитазами в кабинках для детей, что не достаточно на 29 детей группы из расчета 1 унитаз на 5 детей, что не соответствует требованиям табл. 6.4 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21.

6. Уровень искусственной освещенности, измеренной специалистами ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в ходе проверки, в помещениях постоянного пребывания детей дошкольного возраста во все точки в игровых групп: №4 (подготовительная), №8 (старшая), №11 (средняя), №7 (подготовительная) в точках №1, №2, №3, №4, №5, не соответствует нормативным величинам, установленным Таблицей 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. На момент обследования 08.02.2022 г. в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 9» не обеспечено проведение санитарно-паразитологических исследований объектов внешней среды в рамках проведения производственного контроля, а именно: смывы в игровых уголках: с игрушек, мебели, ковров и дорожек; в спальнях: постельное белье, с пола, батарей, подоконников, штор; в туалетных комнатах: ручки дверей, кранов, наружные поверхности горшков, стульчаков, что не соответствует требованиям Приложения 36 СанПиН 3.3686-21., п. 1.8 СП 2.4.3648-20.

8. На момент обследования 08.02.2022 г. в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 9» не организовано проведение плановых профилактических обследований обслуживающего персонала на энтеробиоз 1 раз в год после летнего периода, а именно: проведены периодические профилактические обследования персонала на энтеробиоз в марте 2021 г. в рамках периодического медицинского осмотра, что не соответствует требованиям п. 3344. СанПиН 3.3686-21.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребёнка – детский сад № 9», ОГРН 1025902545129, ИНН 5957006383, юридический адрес: 617833, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 15а

В срок до 01.09.2022 г.

1. Предусмотреть на территории детского сада место для хранения колясок, велосипедов, санок в соответствии с требованиями п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.
2. Обеспечить площади помещений на одного ребенка в соответствии с требованиями п. 3.1.1, СП 2.4.3648-20, таблицы 6.1 Р. VI. СанПиН 1.2.3685-21.
3. Обеспечить покрытие детской мебели в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
4. Обеспечить использование для дневного сна детей раскладных кроватей с твердым ложем в соответствии с требованиями п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.
5. Обеспечить достаточное количество сантехнического оборудования в туалетных в соответствии с требованиями табл. 6.4 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21.
6. Обеспечить необходимый уровень искусственной освещенности в помещениях постоянного пребывания детей в соответствии с требованиями Таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.
7. Обеспечить проведение санитарно-паразитологических исследований объектов внешней среды в рамках проведения производственного контроля, а именно: смывы в игровых уголках: с игрушек, мебели, ковров и дорожек; в спальнях: постельное белье, с пола, батарей, подоконников, штор; в туалетных комнатах: ручки дверей, кранов, наружные поверхности горшков, стульчаков, в соответствии с требованиями Приложения 36 СанПиН 3.3686-21, п. 1.8 СП 2.4.3648-20.
8. Обеспечить проведение плановых профилактических обследований обслуживающего персонала на энтеробиоз 1 раз в год после летнего периода в соответствии с требованиями п. 3344. СанПиН 3.3686-21.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9» и его должностных лиц.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт Южного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

П.В. Мартышева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена:

Заведующий МАДОУ «ЦРР – Д/С № 9»


(подпись)

Т.Г. Желудкова
(инициалы и фамилия)

«11» февраля 2022 г.