

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«09» февраля 2026 г., № 59260061000220726661  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому и Куединскому  
муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Пермскому краю**  
Составлена информационная контрольная (надзорная) служба и при необходимости ее территориального органа

**«02» марта 2026 г., 10 час. 05 мин. № 2602/018-59/3-ВО/П**  
дата и время составления предписания

**Пермский край, г. Чернушка, ул. Красноармейская, 67а**  
место составления предписания

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «09» февраля 2026 г., № 2602/018-59/3-ВО/П, учетный номер проверки 59260061000220726661.**  
Ссылка на запись в реестре профилактических мероприятий о дате контрольного (надзорного) органа и проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

**2. Профилактический визит проведена в рамках:**  
**осуществления федерального государственного пожарного надзора**  
информационная служба государственного контроля (надзора), федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасности, федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасности, федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасности

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

**1. Мухометзянов Ярослав Алексеевич – заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому и Куединскому МО (заместитель главного государственного инспектора Чернушинского и Куединского муниципальных округов)**  
Ссылка на фамилию, имя, отчество лица, должность инспектора (надзора), в том числе руководителя группы инспекторов, осуществляющего (осуществляющего) на проведение профилактического визита. При этом инспектор (надзорный орган) должен иметь право в проведении профилактического визита, такой инспектор (надзорный орган) указывается (указываются), если его (их) имени были проведены (проводятся) профилактические визиты

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**  
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности  
указывается объект контроля в соответствии с классификацией вида контроля

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

**1. край Пермский, р-н Чернушинский, г Чернушка, ул Коммунистическая, Дом 15а**  
указывается адрес осуществления контроля (надзора) лица деятельности или адрес (местонахождение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 9" ИНН 5957006383, адрес регистрации юридического лица: 617830, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧЕРНУШИНСКИЙ, ЧЕРНУШКА, УЛ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 15А**  
указывается фамилия, имя, отчество лица, которому вручается предписание или наименование организации, ее индивидуальное наименование, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ответственный за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

**с «24» февраля 2026 года, 09 час. 46 мин.**

**по «02» марта 2026 года, 10 час. 05 мин.**  
указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

**02 час 28 минут (часы, минуты)**  
указывается срок (часы, минуты) в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по визиту контрольного органа

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

**1. В помещениях здания не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции (п. 6.24 СП 7.13130.2013). Место выявления нарушения: г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 15а**

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

**Часть 4. Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»**

**Нарушение обязательное требование:**

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

**Срок устранения нарушения:**

02.02.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части автоматического отключения при пожаре системы вентиляции

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Проектная документация на системы противопожарной защиты и (или) внесения, внесенные в нее, документы, подтверждающие приемку, ввод в эксплуатацию, проведение пусконаладочных работ и работоспособность систем противопожарной защиты

- 2. В связи с изменениями, содержащихся сведений в декларации пожарной безопасности уточненная декларация не представлена в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений, а именно нормативные документы по пожарной безопасности отменены, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты. Место выявления нарушения: г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 15а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 3, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушение обязательное требование:**

Уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, должны быть представлены в случае проведения капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты в течение года со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или завершения соответствующих работ.

**Срок устранения нарушения:**

02.02.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Составить декларацию пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Декларация пожарной безопасности

- 3. Извещатель пожарный ручной, световой оповещатель «Выход», пожарные извещатели в физкультурном зале не защищены от механических повреждений (п. 13.3.13 СП 5.13130.2009). Место выявления нарушения: г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 15а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушение обязательное требование:**

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

**Срок устранения нарушения:**

02.02.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части защиты от механических повреждений элементов пожарной сигнализации

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Фотоматериал

Обязательные сведения при выявлении нарушения обязательных требований: 1) название обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установлены нарушением; 2) наименование, сведения об изготовителе, дата изготовления, номер документа и наименование документа, требования которого, нарушение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) наименование органа государственного контроля (надзора), осуществляющего проверку; 4) место выявления нарушения

Заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому и Куединскому МО (заместитель главного государственного инспектора Чернушинского и Куединского муниципальных округов) Мухаметзянов Ярослав Алексеевич

(Фамилия, имя, отчество, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Инициалы

Мухаметзянов Ярослав Алексеевич - Заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому и Куединскому МО (заместитель главного государственного инспектора Чернушинского и Куединского муниципальных округов), телефон: 83426148145, e-mail: 18ond@59.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество инспектора - при наличии и должность должностного лица, осуществляющего подписание документа, адрес, телефон, контактный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

*Мухаметзянов Ярослав Алексеевич* *Забель* *Мухаметзянов Ярослав Алексеевич*

(Фамилия, имя, отчество инспектора - при наличии; должность должностного лица, осуществляющего подписание документа, адрес, телефон, контактный адрес (при наличии); наименование и предписание)

10 часов « 05 минут « 02 03 2026г.

**Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

(указывает адрес и дату направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

