

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45

**18 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ЧЕРНУШИНСКОМУ И КУЕДИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ**

617830, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧЕРНУШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, Г. ЧЕРНУШКА,

УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 67А(34261) 4-81-45.

e-mail: ond18@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 274 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № 9»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио начальника 18 ОНПР по Чернушинскому и Куединскому  
муниципальным районам (заместителя главного государственного инспектора Чернушинского и  
Куединского муниципальных районов по пожарному надзору) А.В. Жижина от 22.11.2019 № 274,  
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

с 14 час. 40 мин. 04 декабря 2019 года до 16 час. 40 мин. 04 декабря 2019 года

проведена проверка

**Инспектором 18 ОНПР по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам  
Мухаметзяновым Ярославом Алексеевичем (государственным инспектором Чернушинского  
и Куединского муниципальных районов по пожарному надзору); территории, здания  
детского сада по адресу: Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 15а.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **заведующим МБДОУ «ЦРР – детский сад № 9» Желудковой Татьяной  
Геннадьевной, заведующей хозяйством МБДОУ «ЦРР – детский сад № 9» Гафуровой  
Анжеликой Талгатовной.**

(указывается должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует (не представлена) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ).	01.12.2020	
2.	Из 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 групп отсутствует второй эвакуационный выход.	ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.12.2020	

		требованиях пожарной безопасности», СНиП II-Л.3-71 п. 3.12, СНиП II-64-80 п. 3.38, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12.	
3.	На пути эвакуации из 8 группы стоят шкафчики, которые препятствуют безопасной эвакуации (загромождают выход).	п.п. б) п. 36 ППР в РФ.	01.12.2020
4.	Дверь в помещение склада (помещение по техническому паспорту № 19) выполнена не противопожарном исполнении.	ст. 4, 6, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 5.14* табл. 2*, п. 7.4 СНиП 21-01-97*, 5.2.6 СП 4.13130.2013.	01.12.2020
5.	На помещение склада (помещение по техническому паспорту № 19) не рассчитана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» всех помещений производственного и складского назначения с указанием на дверях помещения.	п. 20 ППР в РФ.	01.12.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном Государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организации;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 18 ОНПР по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Чернушинского и Куединского районов по пожарному надзору)

Я.А. Мухаметзянов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

23 12 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

23 12 2019 г.



*Зав. отделом*  
(должность, фамилия, инициалы)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99,  
ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-10-02.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45

18 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ЧЕРНУШИНСКОМУ И КУЕДИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ  
617830, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧЕРНУШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, Г. ЧЕРНУШКА,

УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 67А(34261) 4-81-45.

e-mail: ond18@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 274 / 1 / 2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Должностному лицу – заведующему МБДОУ «ЦРР – детский сад № 9»  
Желудковой Татьяне Геннадьевне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио начальника 18 ОНПР по Чернушинскому и Куединскому  
муниципальным районам (заместителя главного государственного инспектора Чернушинского и  
Куединского муниципальных районов по пожарному надзору) А.В. Жижина от 22.11.2019 № 274,  
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

с 14 час. 40 мин. 04 декабря 2019 года до 16 час. 40 мин. 04 декабря 2019 года

проведена проверка

Инспектором 18 ОНПР по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам  
Мухаметзяновым Ярославом Алексеевичем (государственным инспектором Чернушинского  
и Куединского муниципальных районов по пожарному надзору); территории, здания  
детского сада по адресу: Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 15а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проходившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «ЦРР – детский сад № 9» Желудковой Татьяной  
Геннадьевной, заведующей хозяйством МБДОУ «ЦРР – детский сад № 9» Гафуровой  
Анжеликой Талгатовной.

(указывается должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует (не представлена) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ).	01.12.2020	
2.	Из 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 групп отсутствует второй эвакуационный выход.	ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.12.2020	

		требованиях пожарной безопасности». СНиП II-Л.3-71 п. 3.12, СНиП II-64-80 п. 3.38, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12.	
3.	На пути эвакуации из 8 группы стоят шкафчики, которые препятствуют безопасной эвакуации (загромождают выход).	п.п. б) п. 36 ППР в РФ.	01.12.2020
4.	Дверь в помещение склада (помещение по техническому паспорту № 19) выполнена не противопожарном исполнении.	ст. 4, 6, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14* табл. 2*, п. 7.4 СНиП 21-01-97*, 5.2.6 СП 4.13130.2013.	01.12.2020
5.	На помещение склада (помещение по техническому паспорту № 19) не рассчитана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» всех помещений производственного и складского назначения с указанием на дверях помещения.	п. 20 ППР в РФ.	01.12.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 18 ОНПР по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Чернушинского и Куединского районов по пожарному надзору)

Я.А. Мухаметзянов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 23 » 12 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

« 25 » 12 20 19 г.



Закрепленный [подпись]

(должность, фамилия, инициалы)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99, ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.