



**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«ЦРР - детский сад № 9»**

ул. Коммунистическая, 15а, г.Чернушка
Пермский край, 617830
тел. (34261) 4 43 80
тел/факс (34261) 4 63 81

электронный адрес: mbdou9.sad@yandex.ru
ИНН/КПП 5957006383/595701001
ОКПО 5027335, ОГРН 1025902545129

№ 17 от 27.01.2020г.

На № ___

Начальнику
18 ОНПР по Чернушинскому
и Куединскому муниципальным
районам УНПР ГУ МЧС России
по Пермскому краю
Мирзаянову С.И.


Отчет об исполнении предписания

В соответствии с предписаниями 18 ОНПР по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю №274/1/1 от 23.12.2019г, №275/1/1 от 23.12.2019г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад №9» устранило указанные в актах проверки №274, №275 от 23.12.2019г. следующие нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности:

Наименование пункта предписания	Устранение нарушений, наименование документа, свидетельствующего об устранении нарушения	Приложения к отчету
Отсутствует (не представлена) исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта (1 и 2 корпус)	-Акт о приемке технических средств в эксплуатацию (1 и 2 корпус). -Запрос о наличии в архивных документах исполнительной документации по установке противопожарной сигнализации в МБУ «УКС», Управление образования, архивный отдел Чернушинского района. -Запрос в Управление образования о планируемых сроках замены АПС.	Копии документы представлены ранее.
Из 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13групп отсутствует второй эвакуационный выход	Письмо №8 от 15.01.2020г в 18 ОНПР.	Документы представлены ранее.
На пути эвакуации из 8 группы стоят шкафчики, которые препятствуют безопасной эвакуации (загромождают выход).	Исправлено.	Фото представлено ранее.

Дверь в помещение склада (помещение по техническому паспорту №19) выполнена не противопожарном исполнении. (1 корпус)	Заключен контракт на работы по установке противопожарной двери с ПКОО «ДПО».	
Дверь в помещение склада (помещение по техническому паспорту №19) не рассчитана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» всех помещений производственного и складского назначения с указанием на дверях помещения. (1 корпус)	Техническое заключение 180120-ТЗ	Копии документов прилагаются.
Ограждения лестниц 3-го типа выполнены высотой менее 1,2м 9по факту 0,885, 0,89м)	Устранение замечания запланировано на июнь 2020г.	
На пути эвакуации на полу центрального выхода смонтировано устройство, препятствующее свободной эвакуации людей (порог).	Письмо- запрос в УНПР №4 от 13.01.2020г.	Документы представлены ранее.
Не представлены документы, подтверждающие проведение проверки состояния огнезащитной обработки чердака здания (акт (протокол)).	Протокол испытаний №16/09-19 от 25.12.2019г по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины.	Копии документов представлены ранее.
Помещение кастаняши не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа. (2 корпус)	Дверь установлена в противопожарном исполнении.	Фото и копии документов представлены

Заведующий
МБДОУ «ЦРР- детский сад №9»

 Т.Г. Желудкова

