

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТОРЖКА
«Детская школа искусств»**

28.12.2022 № 94

В Торжокскую межрайонную прокуратуру
Тверской области
Тверская обл., г. Торжок,
ул. Луначарского, д. 10

*«на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении
нарушений федерального законодательства»*

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Торжка «Детская школа искусств», сокращенное наименование МБУ ДО «ДШИ» (далее - Школа) рассмотрено ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений федерального законодательства Торжокской межрайонной прокуратуры Тверской области от 09.12.2022 года рассмотрено с участием старшего помощника Торжокского межрайонного прокурора юриста 2 класса Ляпкина А.А. 20.12.2022 г.

Данное ПРЕДСТАВЛЕНИЕ признано обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме.

По результатам рассмотрения ПРЕДСТАВЛЕНИЯ сообщаем:

1. по нарушениям требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

1.1. в нарушение пункта 2.5.3. СП2.4.3648-20, в помещении лестничного марша 2 этажа здания, имеются дефекты отделки пола, в связи с чем отделка не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Данное требование выполнено, дефекты устранены.

2. по нарушениям требований пожарной безопасности:

2.1. в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.11 Правил противопожарного режима в РФ, подп.6.3.1 и таблицы Е.1 «ГОСТ 12.4.026-2015.Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» руководителем учреждения не обеспечено размещение на объекте знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

Данное требование выполнено в полном объеме путем размещения знака у входа (выхода) на территорию, в местах общего пользования.

2.2. в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» п. 9 Правил противопожарного режима в РФ руководителем не организована и не проведена практическая тренировка по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

Приказом от 22.12.2022 № 60 назначена и проведена практическая тренировка для персонала, обучающихся и посетителей школы в целях учебной эвакуации людей при пожаре. Ответственность возложена на заместителя директора по АХЧ Баранову Наталью Владимировну.

2.3. в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, на двери, отделяющей проходной кабинет 2 этажа от общего коридора (пути эвакуации), устройство, предназначенное для самозакрывания двери, отсутствует.

В целях надлежащего исполнения ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, в школу приобретено механическое устройство, которое закрывает дверь контролируемым образом. Установка дверного доводчика произведена.

2.4. в нарушение ч. 1 ст. 81, ч.4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.1. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 1.5 РД 25.883-88 «Руководящий документ «Система технического обслуживания и ремонта технических средств установок пожаротушения, дымоудаления, охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Основные положения», утвержденных Главным научно-техническим управлением Минприбора СССР от 01.01.1989г., замеров уровня шума системы оповещения и эвакуации людей не проводится.

Руководством Школы приняты соответствующие меры: произведены испытания уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с составлением соответствующего Акта. Услуга была оказана ООО «Антипож», генеральный директор Федорова С.А., в рамках Контракта на техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации в здании МБУ ДО «ДШИ».

2.5. в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1.ст. 81, ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ, подп. «а» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, п. 6.1.4. «ГОСТ Р 53254-5009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», не проводится не менее 1 раза в год обследование целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий и сооружений с составлением акта по результатам проверки.

Данное требование выполнено в полном объеме путем проведения обследования целостности конструкций пожарной лестницы, целостности конструкций ограждения кровли здания с составлением актов.

2.6. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в нарушении требований пожарной безопасности, к заместителю директора по АХЧ применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

3. По нарушениям требований в области антитеррористического законодательства:

3.1. в нарушение п. 5 Требований ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объекта и территорий возложена на заместителя директора АХЧ, а не на руководителя учреждения и подп. «а» п.24 Требований не назначено должностных лиц, ответственных за организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В соответствии с Приказом № 61/4, руководство по противодействию терроризму и экстремизму возложено на директора школы, по работе с документами и для организации практических действий по этим вопросам назначены заместители директора, утверждена система по противодействию экстремизму и терроризму.

3.2. в нарушение с пп. 17, 24 и 29 Требований в учреждении не обеспечивается безопасность учащихся и работников учреждения образования в течении образовательного процесса, их защита от любых посягательств со стороны третьих лиц.

МБУ ДО «ДШИ» направлена заявка учредителю о выделении дополнительных средств для осуществления комплекса мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению на территорию учреждения.

3.3. В соответствии с подп. «г» п. 21 Требований минимизация возможных последствий и ликвидации угрозы террористических актов на объектах достигается посредством проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.

Комиссией, назначенной директором МБУ ДО «ДШИ», проведена внеплановая объектовая тренировка по антитеррористической безопасности по действиям персонала, обучающихся и посетителей при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство с оценкой «удовлетворительно».

3.4. В соответствии с подп. «б, в» п. 23 Требований не принимаются меры по своевременному выявлению фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, токсичных химикатов на объекты (территории); обеспечения достаточного уровня подготовки должностных лиц и персонала объектов (территорий) по вопросам выявления и предупреждения применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

Данное требование выполнено путем разработки инструкций, утвержденных приказом № 60/1 от 22.12.2022.

3.5. В нарушение подп. «г» п. 22 Требований подготовка и переподготовка должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории) не осуществляется.

В целях надлежащего исполнения данного пункта Требований, ответственные должностные лица в количестве 3 человек были проучены, согласно Договору № ТОП 22-21022/БЕГ от 20.12.2022г. с получением удостоверений.

3.6. В нарушение подп. «е» п. 11 Требований комиссия определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом. В нарушение указанного пункта мероприятия по монтажу охранной сигнализации в кабинете директора не выполнены.

МБУ ДО «ДШИ» сообщает, что в соответствии с Требованиями в редакции от 05.03.2022г., комиссией по категорированию присвоена IV категория опасности, где указанные мероприятия отсутствуют, осуществляется разработка Паспорта безопасности в новой редакции.

3.7. Установлено, что в МБУ ДО «ДШИ» не совершенствуются меры, направленные на профилактику экстремистских проявлений, основные запланированные мероприятия не влияют на профилактику экстремизма и не относятся конкретно к специфике работы школы.

Приказом по основной деятельности утвержден План работы на 2023 год с учетом стратегии противодействия экстремизму РФ до 2025, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, оформлены стенды.

3.8. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в формальном отношении к планированию мероприятий в сфере профилактики в области противодействия терроризму и экстремизму, к заместителю директора по учебной работе применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Таким образом, МБУ ДО «ДШИ» предприняло достаточные меры в целях надлежащего исполнения ПРЕДСТАВЛЕНИЯ об устранении нарушений федерального законодательства Торжокской межрайонной прокуратуры Тверской области от 09.12.2022, все нарушения устранены в срок до 27.12.2022г.

Приложения:

- фото размещения знаков пожарной безопасности;
- фото двери с доводчиком;
- копия акта практической тренировки по эвакуации;
- копия акта замеров уровня шума оповещения и эвакуации людей;
- копия акта обследования конструкций пожарной лестницы;
- копия акта обследования целостности конструкций ограждения кровли;
- копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания ;
- копия приказа о назначении ответственных лиц;
- копия приказа о хранении и порядке обращения с ПБ;
- акт проведения тренировки по антитеррористической безопасности;
- копия инструкции по действиям персонала и обучающихся в условиях возможного биологического заражения;
- копии удостоверений об обучении №№ 06362, 06363, 06364;
- план работы;
- фото стенда
- копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания.

Директор



Гроссман Л.И.