

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № 10250041000117843099 Дата «22» апреля 2025 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от «01» июля 2025 № 142-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26
(место выдачи предписания)

Мною, Анисимовой Марьяной Ивановной — главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита (учетный номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий — 10250041000117843099 Дата «22» апреля 2025 года) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 113 «Онеженка», ИНН: 1001035760, ОГРН: 1031000014979, юридический адрес: Республика Карелия, пер. Попова д. 11, фактический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Попова д. 11, ул. Попова, д. 9

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 113 «Онеженка», ИНН: 1001035760, ОГРН: 1031000014979, юридический адрес: Республика Карелия, пер. Попова д. 11

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	Документы, подтверждающие обследование технического состояния вентиляции зданий с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не представлены. В соответствии с письмом МДОУ «Детский сад № 113» от 14.05.2025г. № 03-13/27 обследование технического состояния вентиляции не проводилось (нарушение пп. 2.7.4 п. 2.7 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Провести обследование технического состояния вентиляции зданий с инструментальным и измерениями объемов вытяжки воздуха	Документы, подтверждающие обследование технического состояния вентиляции зданий с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
2.	В соответствии с разделом 4 представленной программы производственного контроля МДОУ «Детский сад № 113» должны	09.09.2026	Провести лабораторные исследования в соответствии с	Программа производственного контроля за соблюдением

	проводиться лабораторные исследования и испытания: микроклимата, освещенности, песка в песочницах, мебели на соответствие ростовозрастным особенностям детей, калорийности готовых блюд, микробиологические исследования готовых блюд. Вместе с тем, результаты лабораторных исследований и испытаний в соответствии с порядком и периодичностью предусмотренными программой производственного контроля не представлены (нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)		программой производственного контроля.	санитарных правил и гигиенических нормативов в МДОУ «Детский сад № 113». Результаты лабораторных исследований, выполненные в соответствии с программой производственного контроля.
3.	МДОУ «Детский сад № 113» не представлены индивидуальные меню для воспитанников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании. Вместе с тем, согласно сведениям, представленным письмом МДОУ «Детский сад № 113» от 14.05.2025г. № 03-13/27 детский сад посещают 30 детей с пищевой аллергией и 1 ребенок с сахарным диабетом. В соответствии с письмом индивидуальные меню не разрабатывались, для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании производится замена продуктов (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1, пп. 8.2.1, пп. 8.2.2 п. 8.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	09.09.2026	Разработать индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании	Информация о количестве детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, фенилкетонурию, пищевую аллергию (раздельно по каждому заболеванию); Индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании;
4.	Вместо гигиенического журнала на пищеблоках детского сада ведется журнал здоровья, форма которого незначительно отличается от установленной формы гигиенического журнала. В представленной копии журнала здоровья сотрудников пищеблока отсутствуют сведения о должностях сотрудников, подписи сотрудников об отсутствии признаков инфекционных заболеваний у сотрудников и членов семьи, об отсутствии заболеваний верхних дыхательных путей (нарушение п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	09.09.2026	Обеспечить ведение на пищеблоках детского сада гигиенического журнала в соответствии с установленной формой	Копии гигиенических журналов
В здании МДОУ «Детский сад № 113» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 9				
5.	Имеются дефекты напольного покрытия между игровой и спальней в группе № 17 (нарушение пп. 2.5.2 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Устранить дефекты напольного покрытия в помещениях детского сада	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений,

			посредством проведения ремонта	позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
6.	Имеются дефекты отделки стен (трещины, сколы, отслоение краски) в помещении игровой группы № 23, игровой и спальни группы № 20, игровой и спальни группы № 18 (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Устранить дефекты отделки стен в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
7.	В помещении спортивного зала в светильниках общего искусственного освещения имелись перегоревшие лампы (нарушение пп. 2.8.9 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Провести замену не рабочих светильников/перегоревших ламп в светильниках общего искусственного освещения	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
8.	В помещениях буфетных групп №№ 24, 26 установлена корпусная мебель с дефектами покрытия (сколы, отслоение или нарушение целостности покрытия), что не позволяет качественно выполнить ее обработку влажным способом (нарушение пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Устранить дефекты покрытия или провести замену мебели (кухонные шкафы и др.)	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку мебели в случае замены.
9.	В мясо-рыбном цехе пищеблока установлено только 2 производственных стола для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица); Для раскатки теста в горячем цехе пищеблока установлен стол с металлической столешницей (используется накладная доска из фанеры) (пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20)	09.09.2026	Оборудовать пищеблок достаточным количеством производственных столов, в том числе для теста с деревянной поверхностью	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку оборудования.
10.	На пищеблоке использовалась разделочная доска «СМ» с трещиной	09.09.2026	Провести замену разделочной доски «СМ»	Видеоматериалы с фиксацией устранения

	(нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)			выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку инвентаря.
В здании МДОУ «Детский сад № 113» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Попова, д. 11				
11.	Имеются дефекты отделки стен (трещины, отслоение краски, сколы или отсутствие плитки) во всех помещениях групп №№ 4, 2, 1, в раздевалке, игровой, спальне и сан. узле групп №№ 6, 14, 10, 13, 11, в игровой, буфетной и сан. узле группы № 3, в раздевалке, игровой и спальне группы № 7, в раздевалке, спальне сан. узле и буфетной групп №№ 8, 9, в игровой, спальне сан. узле и буфетной группы № 12, сан. узле и буфетной группы № 5, в музыкальном зале, в помещениях прачечной (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Устранить дефекты отделки стен в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
12.	Имеются дефекты отделки потолка (трещины, отслоение краски, следы протечек) во всех помещениях групп №№ 14, 8, 13, в раздевалке и спальне группы № 4, в раздевалке, буфетной и сан. узле группы № 2, в спальне и сан. узле группы № 3, в раздевалке, игровой и спальне группы № 7, в раздевалке, спальне, буфетной и сан. узле группы № 9, в раздевалке, игровой, буфетной и сан. узле группы № 10, в раздевалке, игровой, спальне и сан. узле группы № 12, в игровой, спальне, буфетной и сан. узле группы № 11, в сан. узле группы № 5, в игровой и сан. узле группы № 1, в холле II этажа, в музыкальном и спортивном залах, в помещениях прачечной (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Устранить дефекты отделки потолка в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
13.	Имеются дефекты напольного покрытия (нарушение целостности линолеума, сколы или отсутствие плитки) спальне и сан. узле групп №№ 4, 6, 8, 9, 12, 11, в сан. узле группы № 14, в раздевалке и спальне группы №№ 2, 10, 13, в спальне группы №№ 3, 5, в раздевалке, спальне и сан. узле группы № 7, в игровой, спальне и буфетной группы № 1, в помещениях прачечной (нарушение пп. 2.5.2 п. 2.5	09.09.2026	Устранить дефекты напольного покрытия в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты

	СП 2.4.3648-20)			выполненных работ
14.	В раздевалке, игровой и спальне группы № 4, в раздевалке и игровой групп №№ 6, 3, 7, 12, 5, 1, в игровой групп №№ 14, 10, в раздевалке групп №№ 2, 8, 9, 11, в спортивном зале в светильниках общего искусственного освещения имелись перегоревшие лампы (нарушение пп. 2.8.9 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Провести замену не рабочих светильников/перегоревших ламп в светильниках общего искусственного освещения	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
15.	В раздевалке и игровой групп №№ 4, 6, 14, 2, 3, 7, 9, 12, 5, в раздевалке и спальне группы № 11, в игровой и спальне группы № 8, в раздевалке, игровой и спальне групп №№ 10, 1, в игровой группы № 13, в музыкальном и спортивном залах в светильниках общего искусственного освещения одновременно используются люминесцентные лампы с разным спектром светового излучения (нарушение пп. 2.8.5 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Провести замену ламп в светильниках общего искусственного освещения таким образом, чтобы в одном помещении были установлены лампы одного спектра светового излучения: белый, тепло-белый или естественно-белый	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
16.	В помещениях раздевалок и игровых всех групп, в спальнях групп №№ 6, 14, 2, 3, 7, 8, 10, 13, 12, 11, 5, 1 установлена корпусная мебель (шкафчики, скамейки, стеллажи, столы, кровати и т.д.) с дефектами покрытия (сколы, отслоение или нарушение целостности покрытия), что не позволяет качественно выполнить ее обработку влажным способом (нарушение пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Устранить дефекты покрытия или провести замену мебели (шкафчики, скамейки, стеллажи, столы, кровати и т.д.)	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку мебели в случае замены.
17.	Спальня групп в том числе оборудованы 3-уровневыми выкатными (выдвижными) кроватями, не имеющими самостоятельного захода на них (нарушение пп. 2.4.8 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Оборудовать 3-уровневые выкатные (выдвижные) кровати лесенками	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
18.	В помещениях буфетных всех групп использовалась эмалированная кухонная посуда; В буфетных групп №№ 14, 2, 7 использовалась столовая посуда (тарелки) со сколами (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Приобрести посуду из нержавеющей стали; Заменить столовую посуду (тарелки) со сколами	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и

				поставку посуды.
19.	В спальнях групп часть фрамуг находилась в нерабочем состоянии (нарушение пп. 2.7.2 п. 2.7 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Восстановить исправную работу фрамуг или провести замену оконных блоков	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
20.	В спальнях групп №№ 6, 2, 3, 8, 13, 12 остекление окон выполнено в том числе стеклами с трещиной или состыкованными стеклами (не из цельного стеклопакета); Остекление двери между спальней и игровой в группе № 11 выполнено стеклом с трещинами (нарушение пп. 2.8.3 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Провести замену стекол с трещинами и состыкованных стекол	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
21.	На территории игровых площадок детского сада установлено только 10 теневых навесов для 14 групп детского сада (нарушение пп. 3.1.2 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Оборудовать на территории игровых площадок детского сада теневые навесы для каждой группы детского сада или сборно-разборные навесы, беседки	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений
22.	Песочницы на территории игровых площадок не оборудованы крышками (нарушение пп. 2.11.1 п. 2.11 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Оборудовать песочницы крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений
23.	Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, исходя из количества воспитанников, а именно: В сан. узле группы № 2 (24 ребенка 6-7 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 9 (25 детей 3-4 лет) отдельные кабины для мальчиков и девочек на 2 унитаза каждая, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей; В сан. узле группы № 10 (25 детей 5-6 лет) отдельные кабины для мальчиков и девочек на 2 унитаза каждая, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей; В сан. узле группы № 13 (25 детей 5-6 лет) отдельные кабины для	09.09.2026	Оборудовать сан. узлы достаточным количеством санитарно-технических приборов (раковин, унитазов), в случае отсутствия технической возможности - осуществлять прием детей в детский сад, исходя из соблюдения норматива количества санитарно-технического оборудования	Сведения о количестве воспитанников по группам; Копия технического паспорта на здание детского сада; Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;

	мальчиков и девочек на 2 унитаза каждая, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей; В сан. узле группы № 14 (21 ребенок 6-7 лет) отдельные кабины для мальчиков и девочек на 2 унитаза каждая, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей; (нарушение п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)			
24.	Унитазы в сан. узлах подготовительных групп №№ 2, 3, 4, 6 не оборудованы кабинами с дверями (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Оборудовать унитазы в сан. узлах подготовительных групп кабинами с дверями, в случае отсутствия технической возможности – осуществлять размещение подготовительных групп в помещениях групповых, сан. узлы которых оборудованы отдельными кабинами для мальчиков и девочек	Сведения о возрастной категории каждой группы. Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения групп
25.	В питании детей используется не йодированная соль (нарушение пп. 8.1.6 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	09.09.2026	Использовать в питании детей йодированную соль	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие поставку йодированной соли;
26.	Часть суточных проб на пищеблоке оставлена в объеме менее 100 гр. (нарушение пп. 8.1.10 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	09.09.2026	Осуществлять отбор суточных проб холодных закусок, первых блюд, гарниров и напитков (третьи блюда) в количестве не менее 100 г.	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
27.	В зоне для обработки сырой продукции на пищеблоке установлено только 2 производственных стола и 2	09.09.2026	Оборудовать пищеблок достаточным	Видеоматериалы с фиксацией устранения

	моечные ванны для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи); В горячем цехе пищеблока не выделена зона для приготовления холодных закусок (салатов) оборудованная производственным столом и устройством для обеззараживания воздуха. В зоне раздачи в горячем цехе пищеблока установлен стол, столешница которого не имеет цельнометаллического покрытия; (пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20)		количеством моечных ванн и производственных столов с цельнометаллическим покрытием; Оборудовать в горячем цехе пищеблока зону для приготовления холодных закусок (салатов) оборудованную производственным столом и устройством для обеззараживания воздуха	выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку оборудования.
28.	На пищеблоке использовалась в том числе алюминиевая и эмалированная кухонная посуда для сырой и готовой продукции, пластмассовые ведра и тазы, доска «КС» с трещиной (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	09.09.2026	Провести замену кухонной посуды и инвентаря; Использовать для приготовления блюд и кулинарных изделий посуду из нержавеющей стали;	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку посуды и инвентаря.
29.	Хранение емкости для фруктов осуществлялось под столом «сырая продукция» (нарушение пп. 2.3.3 п. 2.3, пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	09.09.2026	Соблюдать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции в части раздельного хранения посуды для сырой и готовой продукции.	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
По результатам санитарно-эпидемиологических экспертиз:				
30.	Согласно данным Экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1158-г/1, № 1159-г/1 от 19.06.2025г. параметры детской мебели в игровой подготовительной группы № 21 не соответствуют росто-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол высотой 460 мм и 1 стул высотой 260 мм с маркировкой оранжевого цвета; 5 столов высотой 520 мм и 10 стульев	09.09.2026	Провести регулировку мебели в соответствии росто-возрастными особенностями детей	Экспертное заключение о соответствии параметров мебели росто-возрастным особенностям детей

	высотой 300 мм с маркировкой фиолетового цвета; Параметры детской мебели в игровой подготовительной группы № 22 не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол высотой 520 мм и 1 стул высотой 300 мм с маркировкой фиолетового цвета; Параметры детской мебели в игровой подготовительной группы № 25 не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол высотой 520 мм и 1 стул высотой 300 мм с маркировкой фиолетового цвета; Параметры детской мебели в игровой подготовительной группы № 2 не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 3 стола высотой 520 мм и 5 стульев высотой 300 мм с маркировкой фиолетового цвета; Параметры детской мебели в игровой подготовительной группы № 6 не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол высотой 460 мм и 1 стул высотой 260 мм с маркировкой оранжевого цвета; 1 стол высотой 520 мм и 2 стула высотой 300 мм с маркировкой фиолетового цвета; (нарушение п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21)			
31.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1157-г/1 от 19.06.2025г. требования к расстановке мебели в спальне подготовительной группы № 2 не соблюдаются: расстояние между кроватями и наружными стенами – 44, 56 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см, ширина прохода между кроватями – 40, 42, 45 см, при гигиеническом нормативе – не менее 50 см, расстояние между изголовьями двух кроватей – 20 см, при гигиеническом нормативе – не менее 30 см. Требования к расстановке мебели в спальне подготовительной группы № 4 не соблюдаются: ширина прохода между кроватями – 40 см, при гигиеническом нормативе – не менее 50 см.	09.09.2026	Расставить мебель для лежания в спальнях подготовительных групп с соблюдением минимальных разрывов, расстояний, установленных гигиеническими нормативами	Экспертное заключение о соответствии расстановки мебели обязательным требованиям

	Требования к расстановке мебели в спальне подготовительной группы № 6 не соблюдаются: расстояние между изголовьями двух кроватей – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 30 см. Требования к расстановке мебели в спальне подготовительной группы № 14 не соблюдаются: расстояние между изголовьями двух кроватей – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 30 см (нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21)			
32.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1156-г/1 от 19.06.2025г. Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в туалетной подготовительной группы № 2 составляет 0,42 м, при гигиеническом нормативе – 0,5 м; Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в туалетной подготовительной группы № 3 составляет 0,54 м, при гигиеническом нормативе – 0,5 м; Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в туалетной подготовительной группы № 4 составляет 0,4 м, при гигиеническом нормативе – 0,5 м; Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в туалетной подготовительной группы № 6 составляет 0,52 м, при гигиеническом нормативе – 0,5 м	09.09.2026	Установить раковины для мытья рук в туалетных подготовительных групп на высоту – 0,5 м	Экспертное заключение о соответствии высоты установки умывальных раковин обязательным требованиям
33.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1153-г/1 от 19.06.2025г. продолжительность утренней зарядки не указана (нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21)	09.09.2026	Внести изменения в режим дня воспитанников (указать продолжительность утренней зарядки)	Копия режима дня по группам детского сада; Экспертное заключение о соответствии режима обязательным требованиям
34.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1153-г/1 от 19.06.2025г. в группах № 15 и № 16 для детей в возрасте 1,5-2 года указан временной интервал проведения занятий по подгруппам (30 минут), при этом количество подгрупп и время проведения занятий каждой подгруппы не указано (нарушение п.	09.09.2026	Внести изменения в расписание занятий (указать продолжительность каждого занятия во всех подгруппах)	Копия расписания занятий по группам (подгруппам) детского сада; Экспертное заключение о соответствии расписания обязательным требованиям

	1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21)			
35.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1160-г/1 от 19.06.2025г. в основном меню для детей 1-3 лет отсутствуют ежедневные подсчеты по каждому приёму пищи, по пищевым веществам (содержание белков, жиров, углеводов), соответственно отсутствуют подсчеты по пищевым веществам за каждый день, подсчёты по суммарным объемам блюд, пищевым веществам, калорийности блюд в среднем за период (нарушение пп. 8.1.2, пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	09.09.2026	Внести в меню информацию в соответствии с установленной формой; Провести подсчеты по каждому приёму пищи, по пищевым веществам (содержание белков, жиров, углеводов), подсчеты по пищевым веществам за каждый день, подсчёты по суммарным объемам блюд, пищевым веществам, калорийности блюд в среднем за период.	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям;
36.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1160-г/1 от 19.06.2025г. в соответствии с представленной документацией питание детей 1-3 лет за указанный период осуществлялось не соответствии с основным меню (нарушение пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	09.09.2026	Осуществлять питание детей в соответствии с основным меню	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Фактическое меню для детей 1-3 лет за период не менее 10 рабочих дней; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям;
37.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1160-г/1 от 19.06.2025г. в основном меню для детей возрастной категории 1-3 года не соблюдаются требования по массе порций блюд: на обед первое блюдо 100 гр (норма 150-180 гр), на обед гарнир 100 гр (норма 110-120 гр), фрукты 50 или 100 гр. (норма 95 гр.) (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	09.09.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения массы порций блюд в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
38.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике	09.09.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения	Основное десятидневное меню для детей 1-

	Карелия» № 1160-г/1 от 19.06.2025г. в основном меню для детей в возрасте 1-3 лет: - калорийность завтрака в первую неделю составляет 23,6-25,9%, во вторую неделю 23,8-34,64%, - калорийность 2 завтрака во все дни первой и второй недели (за исключением 9 дня основного меню) составляет 3,57 % (в 9 день основного меню 5%) - калорийность обеда в первую неделю составляет 30,6-40,2%, во вторую неделю 28,01-34,64%, средний % пищевой ценности за обед за вторую неделю составляет 32,45%, - калорийность полдника в первую неделю составляет 11,78-15,69%, во вторую неделю составляет 13,1-15,57%, - калорийность ужина в первую неделю составляет 23,96-33,7%, во вторую неделю 23,69-33,62% (нарушение пп. 8.1.2, пп. 8.1.2.3 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)		калорийности по приемам пищи в пределах гигиенического норматива	3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
39.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1160-г/1 от 19.06.2025г. ведомость контроля за рационом питания детей 1-3 лет для экспертизы не предоставлена (нарушение пп. 8.1.2, п. 8.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	09.09.2026	Обеспечить ведение ведомости контроля за рационом питания в соответствии с установленной формой	Ведомости контроля за рационом питания детей 1-3 лет
40.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1161-г/1 от 19.06.2025г. в основном меню для детей 3-7 лет отсутствуют ежедневные подсчеты по каждому приёму пищи, по пищевым веществам (содержание белков, жиров, углеводов), соответственно отсутствуют подсчеты по пищевым веществам за каждый день, подсчёты по суммарным объемам блюд, пищевым веществам, калорийности блюд в среднем за период (нарушение пп. 8.1.2, пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	09.09.2026	Внести в меню информацию в соответствии с установленной формой; Провести подсчеты по каждому приёму пищи, по пищевым веществам (содержание белков, жиров, углеводов), подсчеты по пищевым веществам за каждый день, подсчёты по суммарным объемам блюд, пищевым веществам, калорийности блюд в среднем за период.	Основное десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям;
41.	Согласно данным экспертного	09.09.2026	Осуществлять	Основное

	заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1161-г/1 от 19.06.2025г. в соответствии с представленной документацией питание детей 3-7 лет за указанный период осуществлялось не соответствии с основным меню (нарушение пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)		питание детей в соответствии с основным меню	десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Фактическое меню для детей 3-7 лет за период не менее 10 рабочих дней; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям;
42.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1161-г/1 от 19.06.2025г. в основном меню для детей возрастной категории 3-7 лет не соблюдаются требования по массе порций блюд: на обед – гарнир 200 гр (норма 130-150 гр), закуски 40 гр (норма 50-60 гр), третье блюдо (компоты, кисели) 150 гр. (норма 180-200 гр), фрукты 50 гр. (норма 100 гр.) (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	09.09.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения массы порций блюд в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
43.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1161-г/1 от 19.06.2025г. в основном меню для детей 3-7 лет не соблюдаются требования по суммарному объему блюд полдника 240 гр.(норма не менее 250 гр) и ужина 440 гр (норма не менее 450 гр) (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	09.09.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения суммарного объема блюд по приемам пищи в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
44.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1161-г/1 от 19.06.2025г. в основном меню для детей в возрасте 3-7 лет: - калорийность завтрака в первую неделю составляет 23,9-26,3%, во вторую неделю 24,9-27,9%, - калорийность 2 завтрака во все дни первой и второй недели составляет 2,77 % - калорийность обеда в первую неделю составляет 30,7-35,05%, во вторую неделю 31,72-37,5%, - калорийность полдника в первую неделю составляет 12,44-13,97%, во	09.09.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения калорийности по приемам пищи в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям

	вторую неделю составляет 12,1-14,77%, - калорийность ужина в первую неделю составляет 23,38-27,33%, во вторую неделю 21,61-27,45% (нарушение пп. 8.1.2, пп. 8.1.2.3 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)			
45.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1161-г/1 от 19.06.2025г. ведомость контроля за рационом питания для экспертизы не предоставлена (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	09.09.2026	Обеспечить ведение ведомости контроля за рационом питания в соответствии с установленной формой	Ведомости контроля за рационом питания детей 3-7 лет

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 113 «Онеженка», ИНН: 1001035760, ОГРН: 1031000014979, юридический адрес: Республика Карелия, пер. Попова д. 11

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Актуальные документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, в срок не позднее 11.09.2026г. в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 тел./факс тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00, эл. почта: sanepid@karelia.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

М.И. Анисимова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):

и.о. заведующего Ю.С. Карюшиной

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«2» июля 2025 г. Л.ф.
(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу:
