

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
25.03.2020	УСЗН Отдел опеки и попечительства	Проверка защиты имущественных и неимущественных прав интересов воспитанников	нарушения не выявлены	
30.06.2020	территориальный орган МЧС России	Внеплановая выездная проверка выполнения требований пожарной безопасности в учреждениях системы социальной защиты населения	1)Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана с нарушениями требований установленных разделом 18 правил противопожарного режима в РФ 2)запоры на дверях центрального эвакуационного выхода из здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа 3)Запор на двери эвакуационного выхода расположенного в южной части здания не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа 4)на путях эвакуации в лестничных клетках (на маршах лестниц)здания установлены ограждения с поручнями , уменьшающиетребуемую ширину лестничных маршей 5)Помещение склада продукции не обеспечено защитой АПС 6)Помещение кабинета заведующего складом не обеспечено защитой установкой АПС 7) Не организовано проведение проверок работоспособности источников противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 разаа в год (есна и осень) с составлением соответствующих актов	Нарушения устранены.

06.07.2020	ПЦО Отделение вневедомственной охраны	обследование (технический осмотр) состояния ТСО и инженерно-технической укреплённости объекта	Установление дополнительных наружных камер видеонаблюдения. Для исключения участков территории, которые не попадают зону наблюдения ни одной из камер	нарушения устранены.
------------	---------------------------------------	---	---	----------------------