

УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ от 11.01.2022
учетный номер № 51220061000201544690



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



МЧС РОССИИ
Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Мурманской области
183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, 8, тел. (815-2) 999-404, факс 8(815-2)544-106
E-Mail: emercom@51.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кандалакшскому и Терскому районам
184049, г. Кандалакша, ул. Горького, 14, т. 8 (815-33) 9-31-63, 3-34-83,
E-Mail: ondipr.4@51.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕРСКОГО РАЙОНА «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С. ВАРЗУГА», ИНН 5111002154; ОГРН 1025100538704, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 184712,
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЕРСКИЙ РАЙОН, С. ВАРЗУГА, УЛ. УСПЕНСКАЯ, 75

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки № 25 от 11.01.2022,
в период с 17 января 2022 года по 26 января 2022 года

Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Кандалакшскому и Терскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области –
главным государственным инспектором Кандалакшского и Терского районов по пожарному
надзору майором внутренней службы Косач Антоном Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которой присутствовал представитель контролируемого лица

И.о. директора МБОУ СОШ № 4, Доронина Анастасия Владимировна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общие нарушения				
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);	01.09.2022	
Корпус № 1				
2.	На объекте защиты кабельные линии систем противопожарной защиты не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой (одиночной) прокладке по категории А, ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6 Свода правил СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности", п. 13.15.4 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; п. 54	01.09.2022	

		Правил противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);		
Корпус № 2				
3.	На объекте защиты кабельные линии систем противопожарной защиты не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой (одиночной) прокладке по категории А, ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6 свода правил СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности", п. 13.15.4 свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);	01.09.2022	
4.	На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из помещения столовой менее 0,8 метра (фактически 0,7 м.).	ч. 4 ч. 4, ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.19 свода правил СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.16	01.09.2022	

		СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.1, п. 4.2 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»);		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директор МБОУ СОШ № 4

Доронина Анастасия Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник отдела – главный государственный инспектор

Кандалакшского и Терского районов по пожарному надзору

майор внутренней службы Косач Антон Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

