



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России)

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, 8, тел. (815-2) 999-404, факс 8(815-2)544-106 E-Mail: [emercom@51.mchs.gov.ru](mailto:emercom@51.mchs.gov.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО КАНДАЛАКШСКОМУ И ТЕРСКОМУ РАЙОНАМ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

184049, г. Кандалакша, ул. Горького, 14, т. 8 (815-33) 9-31-63, 3-34-83, E-Mail: [ondipr.4@51.mchs.gov.ru](mailto:ondipr.4@51.mchs.gov.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**«22» сентября 2021 г., 15 час. 00 мин. № 6**

(дата и время составления акта)

184049, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба

(место составления акта)

**Предписание**

**об устранении нарушений требований в области гражданской обороны**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 06.09.2021 № 6, учётный № проверки 51210131000200663509

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны, реестровый номер функции: 10001495528

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Табаковой Натальей Андреевной – старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кандалакшскому и Терскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственным инспектором Кандалакшского и Терского районов по пожарному надзору;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действия (бездействие) МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к МБОУ СОШ №4, осуществляющему деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

184703, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 1В

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемые лица:**

МБОУ СОШ №4, ИНН 5111002034, ОГРН 1025100538770; место нахождения юридического лица: 184703, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 1В; место фактического осуществления деятельности: 184703, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 1В.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «09» сентября 2021 года, 15 час. 00 мин.

по «22» сентября 2021 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**проведение выездной проверки не приостанавливалось**

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**9. В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения установленных требований в области гражданской обороны:**

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В организации не планируются мероприятия по: техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны; текущему и капитальному ремонтам защитных сооружений гражданской обороны.	пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской	01.02.2023	

		последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 N 687; Приказ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действия правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»		
2.	В организации не проводятся мероприятия по: техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны; текущему и капитальному ремонтам защитных сооружений гражданской обороны.	пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 N 687; Приказ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действия правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»	01.02.2023	
3.	Для оснащения ЗС ГО не создаются запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия для оказания первой помощи на	п. 1.6 Приказа от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действия правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»	01.02.2023	

	расчетное количество укрываемых			
4.	Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организации, эксплуатирующих эти сооружения, не созданы звенья по обслуживанию ЗС ГО.	п. 1.4 Приказа от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действия правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»	01.02.2023	
5.	Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом	п. 1.5 Приказа от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действия правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»	01.02.2023	
6.	В защитном сооружении гражданской обороны организации отсутствует следующая документация: заверенные копии поэтажного плана и экспликации помещений; журнал оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны; план перевода защитного сооружения гражданской обороны на режим приема укрываемых; план защитного сооружения гражданской обороны с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны; эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны; инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования; инструкция	п. 3.6 Приказа от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действия правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»	01.02.2023	

	<p>безопасности; правила поведения укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны; журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха; журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью; список телефонов.</p>		
7.	<p>В организации не производится техническое обслуживание технических систем - защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе: техническое обслуживание и ремонт технических систем; планово-предупредительный ремонт строительных конструкций; техническое обслуживание средств связи и оповещения.</p>	<p>пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 N 687; пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4 Приказа от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действия правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»</p>	01.02.2023
8.	<p>В организации не производится планово-предупредительный ремонт технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной</p>	<p>пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного</p>	01.02.2023

<p>обслуживание и ремонт технических систем; планово-предупредительный ремонт строительных конструкций; техническое обслуживание средств связи и оповещения.</p>	<p>Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 N 687; пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4 Приказа от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действия правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»</p>		
<p>9 В организации не осуществляется подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе: обозначение защитных сооружений гражданской обороны; маршрутов движения, укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны; порядок заполнения защитных сооружений гражданской обороны укрываемыми.</p>	<p>пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 N 687; пункты 6.1.1 - 6.1.4, 6.2.1 - 6.2.6, 6.3.1 - 6.3.6, 6.4.1 - 6.4.5 Приказа от 15.12.2002 № 583</p>	<p>01.02.2023</p>	

		в действия правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны)		
10	Элементы инженерных систем внутри защитного сооружения гражданской обороны не окрашены в соответствующие цвета	п. 3.2.10 Приказа от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действия правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»	01.02.2023	
11	В защитном сооружении гражданской обороны стены, потолки, перегородки не окрашены в светлые тона	п. 3.2.8 Приказа от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действия правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»	01.02.2023	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Объект надзора, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в надзорный орган в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом объект надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в надзорный орган.


Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора.

отб.  
про  
а та

Старший дознаватель –государственный инспектор  
Кандалакшского и Терского районов по пожарному  
надзору

Табакова Н. А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку)



Табакова Наталья Андреевна – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кандалакшскому и Терскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области –государственный инспектор Кандалакшского и Терского районов по пожарному надзору, телефон: (81533) 9-31-63, E-mail: [ondipr.4@51.mchs.gov.ru](mailto:ondipr.4@51.mchs.gov.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
ознакомленного с актом выездной проверки)

« \_\_\_ » часов « \_\_\_ » минут « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

(подпись)

...наименование на территории Терского района Мурманской области

2

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта)

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(\*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:

Помещения ЗС ГО расположено в подвальных помещениях МБОУ СОШ № 4. Элементы инженерных систем внутри защитного сооружения гражданской обороны не окрашены в соответствующие цвета. В защитном сооружении гражданской обороны стены, потолки, перегородки не окрашены в светлые тона.

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выделенные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пожелания) контролируемого лица)

(подпись лица, проводящего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись): не проводилась

(фото съемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

Имеются (их описание) / не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

(фамилия, инициалы участника (ов))