

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
о назначении административного наказания

Я, государственный инспектор г. Петрозаводска по пожарному надзору, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, старший лейтенант внутренней службы Миронов Игорь Олегович (г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 27, каб. 12),

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрев «28» января 2020 г. в 11 час. 30 мин. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 27, каб. 12

(дата рассмотрения дела, место рассмотрения дела)

протокол об административном правонарушении № 35 от 21.01.2020г. и материалы на гражданина

1. Фамилия, имя, отчество: Синёва Татьяна Алексеевна
 2. Гражданство: Россия
 3. Дата и место рождения: 21.05.1970, г. Нея, Комстромской обл.
 4. Адрес места жительства: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д.35, кв 78
 5. Место работы, учебы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 14"
 6. Занимаемая должность: Директор (Выписка из ЕГРЮЛ)
 7. Семейное положение: -
 8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия 8615 № 17559 выдан отелом УФМС России по Республике Карелия в г. Петрозаводске 13.07.2015 года.
 9. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекался
- В присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии): _____

Права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения» разъяснены, статья 51 Конституции РФ разъяснена и понятна.

И.О. Синёва
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

При составлении протокола об административном правонарушении установлены следующие обстоятельства:

Должностное лицо - директор МОУ "Средняя школа № 14" Синева Т.А. о дате, времени и месте рассмотрения протокола № 35 об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях была уведомлена лично 21.01.2020 о чем свидетельствует запись в протоколе об административном правонарушении № 35 от 21.01.2020.

В назначенное время к 11 час. 30 мин. 28.01.2020 по адресу: 185035 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, кабинет № 12 (телефон: 8(8142) 76-68-42; факс: 8(8142) 76-92-72) отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия для рассмотрения протокола № 35 об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях явился директор МОУ "Средняя школа № 14" Синева Т.А.

В адрес должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, от должностного лица – директора МОУ "Средняя школа № 14" Синевой Т.А., равно как и от его представителей, ходатайств о переносе времени, даты и места рассмотрения протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не поступало. Инцидентов, ходатайств, отводов не заявлено.

Протокол № 35 об административном правонарушении рассматривается 28.01.2020 в 11 часов 30 минут в присутствии директора МОУ "Средняя школа № 14" Синевой Т.А

В 17 часов 00 минут 24.12.2019 при проведении плановой выездной проверки за соблюдением требований пожарной безопасности на объекте защиты, расположенном по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 37а, установлено, что юридическим лицом – МОУ "Средняя школа № 14" нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (пункт 2 часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ) (статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ).

1	Ширина некоторых эвакуационных выходов в свету из помещений менее 0,8 м.	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.5 «Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м».
2	При двустороннем открывании дверей из помещения в коридор ширина эвакуационного пути по коридорам менее 1 м (спортивный зал).	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3 «При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей».
3	В полу на путях эвакуации в месте перепада высот менее 45 см не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.4 «В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6».
4	Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) отсутствуют горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 8.1.3 «Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери».
5	В части помещений расстояние от потолка до верхней части речевых оповещателей менее 150 мм.	Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 4.4 «Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм».
6	В части помещений расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6 «Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной

		вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель».
7	На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20. «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"».
8	На путях эвакуации (коридоры) допускается размещение различных материалов, мебели.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36. «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов».

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Вместе с тем, руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

На основании вышеизложенного следует, что обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации здания МОУ "Средняя школа № 14" расположенного по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 37а, возложена на директора МОУ "Средняя школа № 14" Синева Т.А. правомерно, директор МОУ "Средняя школа № 14" Синева Т.А. является надлежащим субъектом административного правонарушения.

На момент рассмотрения дела об административном правонарушении, директором МОУ "Средняя школа № 14" Синева Т.А., либо иными представителем юридического лица, не

представлены сведения о принятии всех зависящих от привлекаемого лица мер по соблюдению указанных требований пожарной безопасности, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, либо о невозможности соблюдения должностным лицом указанных требований пожарной безопасности в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении обычной степени заботливости и осмотрительности.

Учитывая, что на момент окончания проверки (24.12.2019), не было обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности, в действиях директора МОУ "Средняя школа № 14" Синевой Т.А., как должностного лица на которого по закону возложена обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности, усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи».

Таким образом, объекты защиты, расположенные по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 37а, эксплуатируется с нарушениями требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативными документами по пожарной безопасности.

Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, учитывая характер совершенного административного правонарушения, степень общественной опасности, не считает возможным применить положения ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и признать совершенное административное правонарушение малозначительным.

Событие административного правонарушения подтверждается актом № 416-5 от 24.12.2019, предписанием № 416-5/1/1 от 24.12.2019, протоколом об административном правонарушении № 35 от 21.01.2020 года, материалами проверки.

Допущенные нарушения требований пожарной безопасности – требований нормативных документов по пожарной безопасности: Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», Свода правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, Свода правил 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», Требования пожарной безопасности требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности: Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ, а также «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»), устанавливающих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, непосредственно влияют на время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала эвакуации людей, а также возможность его тушения в начальной стадии, процесс вынужденной эвакуации людей с этажей здания во время возникновения открытого пламенного горения или задымления помещений с созданием угрозы отравления людей продуктами горения, следствием чего является создание угрозы жизни и здоровью людей.

Принимая во внимание, что отсутствуют отягчающие и смягчающие обстоятельства совершения административного правонарушения.

Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 3 - 8 статьи 20.4 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей, в соответствии с частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 3.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.1.1, 29.9, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание характер совершенного правонарушения, его общественную опасность. На основании

изложенного, руководствуясь статьями 23.34; пунктом 1 части 1 статьи 29.9; частями 1, 5 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

Синеву Татьяну Алексеевну

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

в соответствии с протоколом об административном правонарушении № 35 от 21.01.2020 г. составленным государственным инспектором г. Петрозаводска по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, старшим лейтенантом внутренней службы Мироновым И.О. признать виновным за нарушение требований пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание, в виде: административного штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

Объявить Синевой Татьяне Алексеевне, что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или получения копии:

1. вышестоящему должностному лицу – начальнику ОНДиПР по г. Петрозаводску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РК (г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27),
2. в управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РК (г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25-а),
3. главному государственному инспектору Республики Карелия по пожарному надзору - начальнику ГУ МЧС РФ по РК Шугаеву С.А. ГУ МЧС РФ по РК (г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27),
4. в Петрозаводский городской суд Республики Карелия (г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33).

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего настоящее постановление, информации свидетельствующей об уплате административного штрафа по истечении 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, а также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России, и составлен протокол об административном правонарушении».

Сумма административного штрафа перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности на: Управление Федерального Казначейства по РК (Главное управление МЧС России по РК) КПП 100101001 ИНН 1001048399 ОКТМО 86701000 Счет № - 40101810600000010006 в ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г. Петрозаводска БИК 048602001 Код дохода 17711601201010004140 (Постановление № 240).

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил 28.01.2020 Синева Т.А./

Подпись лица, вынесшего постановление Миронов И.О./

Настоящее постановление вступило в законную силу « 28 » 01 2020 г.

ОТМЕТКА
об исполнении постановления

Постановление № 35 от 28.01.2020г.

(указывается дата и номер финансового документа)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Карелия – 8(814-2)799999