

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034 г. Тверь, проезд Дарвина, 12 т.(4822) 42-92-01, ф.(4822) 42-92-01 E-mail: ugps@tvcom.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому и
Бологовскому районам Тверской области**

(наименование органа государственного надзора)

171163 г. В-Волочек ул. Осташковская д. 2, тел. 6-13-67, E-mail: ogpnvvol@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 22/1/31

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ДЕТСКИЙ САД № 11"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения зам. главного государственного инспектора Тверской области
пожарному надзору Евсеева Д.А.

Отдел надзорной деятельности и № 22
профилактической работы по
Вышневолоцкому и Бологовскому
районам Тверской области
(наименование органа ГПН)

от « 19 » сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 30 мин.

« 24 » сентября 2019 г по 14 ч 00 мин. « 17 » октября 2019 г.

проведена внеплановая (выездная) проверка

*Государственный инспектор Вышневолоцкого и Бологовского районов Тверской области по
пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по Вышневолоцкому и Бологовскому
районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области капитан внутренней
службы Гусев Максим Александрович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ДЕТСКИЙ САД № 11", по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица
Стеклозаводская, дом 1

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)


совместно с

Заведующей МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 11" Радайкиной
Жанной Владимировны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Вид нарушения: На первом этаже здания детского сада перед наружной дверью (эвакуационным выходом 1-ой младшей группы №2) горизонтальная входная площадка выполнена с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Мероприятия по устранению: На первом этаже здания детского сада перед наружной дверью (эвакуационным выходом 1-ой младшей группы №2) горизонтальную входную площадку выполнить с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года п. 33 «При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 53. «Пути эвакуации людей при пожаре» часть 1 «Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты» часть 2 «Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и	01 августа 2020г.	

		соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы» Свод правил. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171. п. 5.2.3 «Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери».		
2.	Вид нарушения: На втором этаже здания детского сада в средней группе на полу у эвакуационного выхода на наружную лестницу 3-типа проложена труба отопления, препятствующая свободной эвакуации людей из здания Мероприятия по устранению: На втором этаже здания детского сада в средней группе на полу у эвакуационного выхода на наружную лестницу 3-типа демонтировать трубу отопления, препятствующая свободной эвакуации людей из здания или выполнить пандус с уклоном не более 1:6.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года п. 33 «При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический * регламент о требованиях пожарной безопасности"» Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 89. «Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам» часть 1. «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей». Свод правил. СП 1.13130.2009 «Системы	01 августа 2020г.	

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171. п. 4.3.4 «В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6».	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 3 квартале 2020г.

Государственный инспектор Вышневолоцкого и Бологовского районов Тверской области по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому и Бологовскому районам капитан внутренней службы
Гусев Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«17» октября 2019г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ДЕТСКИЙ САД № 11"

Радайкина Жанна Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)

«17» октября 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.