



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области
Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – emercom@atknet.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Котласа и Котласского района Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Котлас ул. К.Маркса, дом. 6 тел. 3-13-88, 2-64-54 E-Mail- ogpn09arh@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 16/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального
образования Архангельской области «Котласский транспортный техникум»
(далее ГБОУ СПО Архангельской области «Котласский транспортный техникум»)

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Котласа и
Котласского района Архангельской области по пожарному надзору Васюкова А.И. № 16 от
«20» января 2014 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. «12» февраля 2014
года, с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. «28» февраля 2014 года
проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором г. Котласа и
Котласского района Архангельской области по пожарному надзору подполковником вн.
службы Васюковым Александром Ивановичем, заместителем главного государственного
инспектора г. Котласа и Котласского района Архангельской области по пожарному надзору
майором вн. службы Арутюновой Ольгой Владимировной

на объектах ГБОУ СПО Архангельской области «Котласский транспортный техникум»,
расположенных по адресу: г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 37 и Ульянова, д. 37а
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес).
совместно с заведующим по АХО и УХ ГБОУ СПО Архангельской области «Котласский
транспортный техникум» Тусаровым Рустамом Хайруллаевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Препития	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только о выполнении)
1	2	3	4	5
1	Огнезащитная обработка горючих конструкций чердачного помещения общежития выполнена организацией, не имеющей лицензии МЧС на данный вид деятельности	Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии: 15) <u>деятельность</u> по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - подп. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее - лицензируемая деятельность) осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - п. 2 Постановления Правительства РФ от 30.12.2011г. № 1225	01.10.2014г.	
2	Отсутствуют противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 в дверных проёмах противопожарных стен перехода между административно-бытовым и учебным корпусами	Ограждающие конструкции переходов между зданиями (корпусами) должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Пешеходные и коммуникационные тоннели следует проектировать из негорючих материалов. Стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости 2 ч. Двери в проемах этих стен, ведущие в переходы и тоннели, должны быть противопожарными 2-го типа - п. 1.15 СНиП 2.08.02-89* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2* - п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.10.2014г.	Двери установлены

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
г. Котласа и Котласского района
Архангельской области

по пожарному надзору Васюков А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«28» февраля 2014 года

Заместитель главного государственного
инспектора г. Котласа и Котласского района
Архангельской области

по пожарному надзору Арутюнова О.В.



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«28» февраля 2014 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«28» февраля 2014 года



(должность, фамилия, инициалы)