



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)651494, E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Архангельск ул. С.Космонавтов д. 51, тел. 8 (8182) 21-51-67, E-mail: ogpnundao@ yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Котласа и Котласского района

Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 6, тел. (81837)26456,

E-mail: ogpn09arh@yandex.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 26

г. Котлас ул. К.Маркса, 6
(место составления акта)

15 ч.00 мин
(время,

« 16 » марта 2021 года
дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР г. Котласа и Котласского района УНДиПР Главного
управления МЧС России по Архангельской области от 24 февраля 2021 года № 26

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая выездная проверка здания общежития Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский
транспортный техникум», расположенный по адресу: 165340 Архангельская область, г. Котлас,
п. Вычегодский, ул. Ульянова, д.37, корп. 4; ИНН 2904007170, юридический адрес: 165340
Архангельская область, г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д.37.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской
области «Котласский транспортный техникум», (сокращенное наименование ГБПОУ АО
«Котласский транспортный техникум»), ИНН 2904007170 юридический адрес: 165340
Архангельская область, г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д.37; место фактического
осуществления деятельности: 165340 Архангельская область, г. Котлас, п. Вычегодский, ул.
Ульянова, д.37, корп. 4.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с
указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« <u>04</u> »	<u>марта</u>	<u>20 21</u>	г. с	<u>10</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>11</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>1</u> ч.
« <u>15</u> »	<u>марта</u>	<u>20 21</u>	г. с	<u>10</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>12</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>2</u> ч.
« <u>16</u> »	<u>марта</u>	<u>20 21</u>	г. с	<u>14</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>15</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>1</u> ч.

Общая продолжительность проверки: « 3 » дня (ей) (« 4 » часа)
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

И.о Директора Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Архангельской области «Котласский транспортный техникум» Ганжа Александр
Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «04» марта 2021 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Дегтев Юрий Олегович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и Котласского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: И.о Директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский транспортный техникум» Ганжа Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский транспортный техникум»;

- проведено обследование объекта защиты - здания общежития Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский транспортный техникум», расположенного по адресу: 165340 Архангельская область, г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д.37, корп. 4;

- проведен противопожарный инструктаж с работниками (руководящим составом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты и (или) территории (земельного участка), производстве, в быту, лесах, при проведении массовых мероприятий;

- истребованы документы и (или) информация.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Помещения подвального этажа в здании общежития не заблокированы автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в РФ»; ч.4, ч. 5, ч. 7 ст. 83, ч. 3, ч. 7 ст.83 Федерального закона № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г (далее №123-ФЗ) п. 4, табл. 1 п. 9, табл. 2 п. 38 НПБ 110-03; п. 1.1, п. 1.2 Приложение А, пункт А3, п. А.4, табл. А1 п. 9, СП 5.13130.2009; п. 4.1 СП 6.13130.2009;	ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»
2.	Руководителем организации не обеспечено внесение информации о	п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила	ГБПОУ АО «Котласский

	работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации) в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	противопожарного режима в РФ»	транспортный техникум»
3.	Руководитель учреждения не обеспечил учет наличия огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в РФ»	ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»
4.	Руководитель учреждения не обеспечил внесение информации по обработке деревянных и иных конструкций, выполненных из горючих материалов огнезащитными составами в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	п. 95 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в РФ»	ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»
5.	Руководитель учреждения не обеспечил внесение информации о проведенных проверках, внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в РФ»	ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»
6.	Руководитель учреждения не обеспечил внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты по перекатке пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), внутреннего противопожарного водопровода.	п. 50 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в РФ»	ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»
7.	Руководитель учреждения не обеспечил внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.	п. 17(б) Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в РФ»	ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»
8.	Руководитель учреждения не обеспечил внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты по проверке 1 раз в год средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности.	п. 30 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в РФ»	ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»
9.	В нарушение требований пожарной безопасности запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в РФ»	ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): от 16.03.21 г.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 26/1/1 от 16.03.2021 года
2. Протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях в отношении ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дегтев Юрий Олегович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и Котласского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 16 ”

марта

20 21 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): И.о Директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский транспортный техникум» Ганжа Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ”

марта

20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)