

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №29»
МБДОУ «Детский сад № 29»
Советская ул., д. 12,
г.Вышний Волочек, 171151
тел.8 (48233) 5-62-61,
ОКПО 54554730
ОГРН 1026901602639
ИНН / КПП 6908005950/690801001
22.05.2023г. № 54
на № _____ от _____

Вышневолоцкая межрайонная прокуратура
наименование органа прокуратуры)
Межрайонному прокурору
старшему советнику юстиции
(должность лица, внесшего представление)
И.Н.Федорову
Заведующим МБДОУ «Детский сад № 29»
*(должность лица, наименование организации,
получившей представление)*
О.А.Пешина
*(ф.и.о. должностного лица организации,
получившей представление)*

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Об устранении нарушений закона

Представление Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры об устранении нарушений требований противопожарного законодательства, а также законодательства в сфере защиты прав инвалидов, от 15.05.2023г. №30 -2023 было рассмотрено 22.05.2023г. с участием старшего помощника прокурора Румянцевой А.А. На совещании проанализированы выявленные нарушения, а также причины и условия им способствующие, определены мероприятия по их устранению в соответствии с действующим законодательством.

На основании решения совещания выполнены мероприятия по устранению нарушений законодательства

В целях устранения указанных нарушений правила противопожарного режима в российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 п.54; ч.3; п.37; п.16«д»; п.27«б»; п.60 ст.84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»;

предприняты следующие меры:

-в здании детского сада у световых извещателей «Выход» - световые индикаторы исправлены (Приложение 1, фото 1);

-в актовом зале детского сада (актовый зал) обеспечена видимость световых оповещателей, которые обозначают эвакуационные выходы (Приложение 2, фото 2);

-в здании детского сада установлена дверь, предусмотренная проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (коридор 1-го этажа здания у щитовой) (Приложение 3, фото3);

-в здании детского сада (2-я ясельная группа) с пути эвакуации убрана вся мебель, препятствий нет (Приложение 4, фото 4);

-огнетушитель №3 перезаряжен 27.04.2023г. (Приложение 5, фото 5).

Приложение: приложение 1 на 1-м листе;

приложение 2 на 1-м листе;

приложение 3 на 1-м листе;

приложение 4 на 1-м листе;

приложение 5 на 1-м листе.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №29»

Пешина О.А. Вышневолоцкая
межрайонная прокуратура
Тверской области

24 МАЙ 2023 20 г.

№