



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Саткинскому и
Катав-Ивановскому районам)

ул. Имени 100-я Комбината Магnezит 7, г. Сатка,
Челябинская область, 456912,
Телефон: 4-32-50; факс: 4-32-04 (код 351-61)

06.06.2024 № 11В-4-10-197
На № _____ от _____

Директору ГБПОУ
«Катав-Ивановский индустриальный
техникум»

Болотниковой Н.В.

ул. Гагарина, 8,
г. Катав-Ивановск,
Катав-Ивановский район,
Челябинская область, 456110

О рассмотрении документов

Уважаемая Наталия Владимировна!

Контрольным (надзорным) органом — отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» проведена оценка исполнения Предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.03.2021 г. № 21/1/1 (далее — Предписание), вынесенного в отношении ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум», эксплуатирующего объект по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 8, по представленным документам и сведениям.

По п. 1 Предписания декларация зарегистрирована через портал «Госуслуги» номер реестровой записи 74-08-2023-016393 от 05.10.2023.

По п. 2 Предписания заключен договор на проведение противопожарных мероприятий с ООО «Партнер», в котором предусмотрено проведение проверок ПК в количестве 9 штук на водоотдачу не реже 2 раз в год.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» можно сделать вывод о достаточности представленных документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.03.2021 г. № 21/1/1

Начальник ОНДиПР по Саткинскому
и Катав-Ивановскому районам

Балоткина Н. В.

Чел.
ЗФ

Н.Л. Чернецова

Захаренко Маргарита Александровна
инспектор,
8(35147) 55601