

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09
Отдел федерального государственного пожарного надзора
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,
электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37

**Предписание N 7/1/1
об устранении нарушений**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по физическому развитию детей № 13 "Звездочка») в лице

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

заведующего Истоминой Ольги Львовны

физического лица – правообладателя объекта защиты)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по _____

(наименование органа ГПН)

пожарному надзору № 7 от «25» января 2021 года,

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности» в период:
с 10 час. 40 мин. «11» февраля 2021 года по 13 час. 50 мин. «11» февраля 2021 года
с 16 час. 00 мин. «15» февраля 2021 года по 17 час. 15 мин. «15» февраля 2021 года

проведена проверка

Старшим инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
капитаном внутренней службы Кириченко Денисом Сергеевичем

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
наименование объекта защиты и его адрес)
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по фи-
зическому развитию детей № 13 "Звездочка"», расположенный по адресу: 663690,
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 22а

совместно с заведующей МБДОУ д/с № 13 Истоминой Ольгой Львовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной без-
опасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4

1.	<p>Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек на лестничную клетку не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.</p> <p>Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 13 от 19.02.2010 г. № 04:537:001:100050700:0000 и экспликации к поэтажному плану 2 этаж: из помещения №2, раздевалки групповой ячейки на лестничную клетку (из комнаты № 6 в лестничную клетку № 22); из помещения №2, раздевалки групповой ячейки на лестничную клетку (из комнаты № 19 в лестничную клетку № 22); из помещения №2, игровой групповой ячейки на лестничную клетку (из комнаты № 7 в лестничную клетку № 16); из помещения №2, раздевалки групповой ячейки на лестничную клетку (из комнаты № 8 в лестничную клетку № 16); из помещения №3, раздевалки групповой ячейки на лестничную клетку (из комнаты № 1 в лестничную клетку № 18); из помещения №3, игровой групповой ячейки на лестничную клетку (из комнаты № 9 в лестничную клетку № 18); из помещения №3, раздевалки групповой ячейки на лестничную клетку (из комнаты № 21 в лестничную клетку № 19); из помещения №3, раздевалки групповой ячейки на лестничную клетку (из комнаты № 14 в лестничную клетку № 19).</p> <p>1 этаж: из помещения №1, раздевалки групповой ячейки на лестничную клетку (из комнаты № 4 в лестничную клетку № 59); из помещения №1, раздевалки групповой ячейки на лестничную клетку (из комнаты № 17 в лестничную клетку № 67); из помещения №1, раздевалки групповой ячейки на лестничную клетку (из комнаты № 30 в лестничную клетку № 71);</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.3</p>	<p>01.02.22</p>
2.	<p>Ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, эвакуационный выход ведущий из коридора 1-го этажа на лестничные клетки.</p> <p>Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 13 от 19.02.2010 г. № 04:537:001:100050700:0000 и экспликации к поэтажному плану 1 этаж: Из общего коридора в лестничные клетки фактически 0,8м (из комнаты № 47 в лестничные клетки №№ 59, 63, 67, 71);</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; ч. 8 ст. 89 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.1.4</p>	<p>01.02.22</p>

<p>3. Допускается отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях из материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 и (или) КМ1 (НГ и (или) Г1 В1 Д2 Т2 РП1).</p> <p>Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 13 от 19.02.2010 г. № 04:537:001:100050700:0000 и экспликации к поэтажному плану 1 этаж: Музыкальный зал (комната № 23); Спортивный зал (комната № 46);</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 8 ст. 134, таблица 3</p>	<p>01.08.21</p>
<p>4. При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см не предусмотрены поручни.</p> <p>Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 13 от 19.02.2010 г. № 04:537:001:100050700:0000 и экспликации к поэтажному плану 1 этаж: Музыкальный зал (комната № 23); Спортивный зал (комната № 46);</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5</p>	<p>01.08.21</p>
<p>5. При ширине лестниц более 1,5м не предусмотрены поручни с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более не предусмотрен промежуточный поручень.</p> <p>Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 13 от 19.02.2010 г. № 04:537:001:100050700:0000 и экспликации к поэтажному плану 1 этаж: Лестничная клетка фактически 2,81 м (комната № 66); Лестничная клетка фактически 2,44 м (комната № 70); Лестничная клетка фактически 2,79 м (комната № 58); Лестничная клетка фактически 2,81 м (комната № 62)</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5</p>	<p>01.08.21</p>
<p>6. В здании помещение складского назначения не выгорожено противопожарной сертифицированными дверьми 2-го типа с пределом огнестойкости, не ниже EI-30, т.к. части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности.</p> <p>Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 13 от 19.02.2010 г. № 04:537:001:100050700:0000 и экспликации к поэтажному плану 1 этаж: Костюмерная (комната № 53)</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6, ст. 88, таблица 23, таблица 24.</p>	<p>01.08.21</p>

<p>7. Лестницы 3-го типа имеют площадки не на уровне эвакуационных выходов. Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 13 от 19.02.2010 г. № 04:537:001:100050700:0000 и экспликации к поэтажному плану 2 этаж: <i>Лестница 3-го типа фактически 0,37 м</i> (комната №18); <i>Лестница 3-го типа фактически 0,36 м</i> (комната №20); <i>Лестница 3-го типа фактически 0,34 м</i> (комната №21); <i>Лестница 3-го типа фактически 0,37 м</i> (комната №22).</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.7</p>	<p>01.02.22</p>
<p>8. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации составляет менее 1,0 м, пути эвакуации в групповых ячейках. Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 13 от 19.02.2010 г. № 04:537:001:100050700:0000 и экспликации к поэтажному плану 1 этаж: Из помещения раздевалки в помещение игровой (из комнаты № 4 в комнату № 3); Из помещения раздевалки в помещение игровой (из комнаты № 17 в комнату № 19); Из помещения раздевалки в помещение игровой (из комнаты № 30 в комнату № 26); 2 этаж: Из помещения раздевалки в помещение игровой (помещение №2) (из комнаты № 6 в комнату № 3); Из помещения игровой в помещение раздевалки (помещение №2) (из комнаты № 8 в комнату № 9); Из помещения раздевалки в помещение игровой (помещение №3) (из комнаты № 1 в комнату № 2); Из помещения раздевалки в помещение игровой (помещение №3) (из комнаты № 14 в комнату № 15); Из помещения игровой в помещение раздевалки (помещение №3) (из комнаты № 9 в комнату № 21); Из помещения игровой в помещение спальни (помещение №3) (из комнаты № 9 в комнату № 10); Из помещения спальни в помещение раздевалки (помещение №3) (из комнаты № 10 в комнату № 21).</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.3</p>	<p>01.02.22</p>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела федерального

(должность, фамилия, инициалы государственного

государственного пожарного надзора

инспектора по пожарному надзору)

Кириченко Денис Сергеевич



«15» февраля 2021 г.

С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:

v *Истомина*
(подпись)

«15» февраля 2021 г.

Истомина Ольга Львовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного

Заведующий МБДОУ д/с № 13

должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении,

которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)