

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Верхне-Серебряковская средняя
общеобразовательная школа №12
(МБОУ Верхне-Серебряковская СОШ №12)
Зимовниковский район, Ростовская область
СОШ №12
Сл.Верхнесеребряковка, ул. Мира 12а 347469
Телефон : 8(86376) 3-94-28
Факс: 8(86376) 3-94-28
Эл.адрес: School12-sr@rambler.ru
Исх. № 25 от 03.03. 2023г.

Прокурору
Зимовниковского района
старшему советнику юстиции
Е.Ю.Кузнецову
Директора
МБОУ Верхне-Серебряковской
Н.П. Липовой

Ответ
на представление прокуратуры Зимовниковского района
от 16.01.2023г. № 07-20-2023/51 об устранении нарушений законодательства
об образовании, электроэнергетики, противодействии терроризму

В целях устранения выявленных нарушений были приняты меры:

1. Рассмотрено письмо прокуратуры Зимовниковского района с участием представителя прокуратуры района Моргунова П. А.
2. По результатам рассмотрения данного представления информируем, что изучены документы:
 - акт №7-77/2 ОАО «Ростовэнерго» филиала Восточные электрические сети о технологическом присоединении энергопринимающих устройств(энергетических установок) выполненных в соответствии с проектом здания школы МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ №12;
 - (скан акта прилагается)
 - акт Зимовниковского РЭС разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, электроустановок и эксплуатационной ответственности сторон; (скан акта прилагается)
 - Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (ред. от 30.12.2022)
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

На основании изученных документов сообщаем:

1. Здание МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ №12 отнесено к третьей группе категории электроприёмников;
2. Категория надёжности технологического присоединения - третья.

3. В п.14.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям отмечено: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить бесперебойный режим работы энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых допустим лишь на время автоматического ввода резервного источника снабжения электрической энергии и может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется особая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства. Энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям надежности, относятся к третьей категории надежности. Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией;
- Вывод: здание МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ №12 отнесено к третьей группе категории электроприёмников, категория надёжности технологического присоединения - третья. Соответственно по правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (ред. от 30.12.2022) нарушений требований федерального законодательства электроэнергетики в МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ №12 нет.

Директор

МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ №12

Липова Н.П.

Липова Н.П.

