

Калужской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Боровского района

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 16 » сентября 2021 г. № 77/1/26
(дата и номер предписания)

Предписание

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"ДЕТСКИЙ САД № 5 "ЯБЛОНЬКА", ИНН 4003001024, ОГРН 1024000537791,
в лице заведующей Максимовой Светланы Анатольевны
(наименование контролируемого лица)

В соответствии с решением, о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 31.08.2021 № 77 принятым главным государственным инспектором Боровского района Калужской области по пожарному надзору - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Боровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Ларионовым Александром Владимировичем

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в период:

с « 02 » сентября 2021 г., 09 час. 00 мин.
по « 16 » сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала и окончания контрольного (надзорного) мероприятия)

проведен(а): плановая выездная проверка

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Яблонька»

(наименование контролируемого лица)

по адресу(ам) (местоположению): 249010, Калужская область, Боровский район, город Боровск, Коммунистическая улица, 15 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Контрольное (надзорное) мероприятие провел(и):

Кызымко Игорь Витальевич, заместитель главного государственного инспектора Боровского района Калужской области по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Боровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области

(указываются должности, фамилии, имена, отчества должностных лиц, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие)

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - федеральный закон №248) необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Нормативный правовой акт и его структурная единица, которым установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует техническая документация на установки и системы АУППЗ, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы и результаты пусконаладочных испытаний.	(ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.12.2.1 СП 5.13130.2009).	01.08. 2022.	
2.	Не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации чердачное помещение.	(ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; А4 приложение А. СП 5.13130.2009, п. 4.8 таблицы 1-4 СП 486.1311500.2020).	01.08. 2022.	
3.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), отсутствует информация изготовителя	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08. 2022.	

(поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации)			
---	--	--	--

В соответствии со статьями 34, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранение нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для организаций и граждан.

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона № 248 контролируемое лицо вправе обжаловать действия должностных лиц контрольного (надзорного) органа в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован главой 9 Федерального закона № 248.

Заместитель главного государственного инспектора Боровского района по пожарному надзору - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Боровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области

Кызымко Игорь Витальевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МДОУ «Детский сад № 5 «Яблонька» Максимова С.А.

(должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица)

(подпись)

«16» 09 2021 г.

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Яблонька»

по адресу(ам) (индекс/почтовый индекс) 249010, Калужская область, Боровский район, город Боровск, Коммунистическая улица, 15 А

Контрольное (надзорное) мероприятие проведено:

Кызымко Игорь Витальевич, заместитель главного государственного инспектора Боровского района Калужской области по пожарному надзору - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Боровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области

(указать должность, фамилию, инициалы должностных лиц, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие)