

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» августа 2024 г., 10240061000211639704

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по г. Петрозаводску**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«15» августа 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2408/000-10/180-В/ПРВ

(дата и время составления предписания)

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «06» августа 2024 г., № 2408/000-10/180-В/ПРВ, учетный номер проверки 10240061000211639704.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Гусев Даниил Геннадьевич – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор г. Петрозаводска Республики Карелия по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При записе инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Карелия, г Петрозаводск, р-н Ключевая, ул Нойбранденбургская, Дом 23

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 90 "ТЕРЕМОК" ИНН 1001035618, адрес регистрации юридического лица: 185034, Республика Карелия, ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ (КЛЮЧЕВАЯ Р-Н), Д.23

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «15» августа 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «15» августа 2024 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Над эвакуационными выходами части помещений здания, в том числе из групповых помещений «Лесовичок», «Золотая рыбка», музыкальный зал отсутствуют световые оповещатели «Выход». Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Далее – ФЗ 123),

часть 4 статьи 84. Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3) пункт 5.3 «Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/185-10/94/ПР от 08.08.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: Здание МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 90» (г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 23)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

2. В части помещений уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям пожарной безопасности, в т.ч.: в групповых «Золотой петушок», «Колобок», «Буратино», «Лесовичок», «Пчелки». Основание: ФЗ 123 часть 4 статьи 84 «В любой точке защищаемого объекта» где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта»; СП 3 пункт 4.2 «Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола», п. 4.8 «Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/185-10/94/ПР от 08.08.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: Здание МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 90» (г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 23)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

3. Дверь эвакуационного выхода – центральный вход не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре автоматически или дистанционно магнитный замок двери не открылся). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/185-10/94/ПР от 08.08.2023, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: Здание МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 90» (г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 23)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

4. Эвакуационные выходы расположены не рассредоточенно. Основание: ФЗ 123 статья 53; СП 1.13130.2020 пункт 4.2.16 «При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/185-10/94/ПР от 08.08.2023, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: Здание МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 90» (г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 23)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

5. Ширина лестничных маршей менее 1,35 м. Основание: ФЗ 123 статья 53; СП 1.13130.2020 пункт 4.4.1 «Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м – для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/185-10/94/ПР от 08.08.2023, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: Здание МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 90» (г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 23)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

6. Ширина лестничных маршей менее 1,35 м. Основание: ФЗ 123 статья 53; СП 1.13130.2020 пункт 4.4.1 «Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м – для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/185-10/94/ПР от 08.08.2023, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: Здание МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 90» (г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 23)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

7. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек менее 1,2 м. Основание: ФЗ 123 статья 53; СП 1.13130.2020 пункт 5.1.2 «Ширина пандусов и горизонтальных, должна предусматриваться не менее 1,2 м». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/185-10/94/ПР от 08.08.2023, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: Здание МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 90» (г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 23)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

8. Ширина выходов в свету менее 0,8 м. Основание: ФЗ 123 статья 53; СП 1.13130.2020 пункт 4.2.19 «Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/185-10/94/ПР от 08.08.2023, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: Здание МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 90» (г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 23)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор г. Петрозаводска Республики Карелия по пожарному надзору) Гусев Даниил Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

76D717E496AED5A07E91C6D84247A5E3
Владелец: Гусев Даниил Геннадьевич
Действителен с 06.06.2024 по 30.08.2025

Подпись

Гусев Даниил Геннадьевич - старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор г. Петрозаводска Республики Карелия по пожарному надзору), телефон: 88142769272, e-mail: gusev_dg@10.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Подпись *Имя* *Фамилия* *Заведующий*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «00» минут «16» 08 2024 г. *Подпись*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

