

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
e-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: ugpnkarelia@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: ondpz@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание
об устранении нарушения обязательных требований пожарной безопасности
№ 220/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 90 «Теремок»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Бахилина Дениса Рудольфовича № 220 от "01" сентября 2021 года в период с "06" сентября 2021 г. по "17" сентября 2021 г. старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Ветошкиной Светланой Алексеевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МДОУ «Детский сад № 90» Варезкина Марина Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Над эвакуационными выходами части помещений здания, в том числе из групповых помещений «Лесовичок», «Золотая рыбка», музыкальный зал отсутствуют световые оповещатели «Выход» (так же указано в Акте обследования от 17.02.2021 г. № 30/1/7-П-21, выполненном ООО «Комтек»).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Далее – ФЗ № 123), ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 84, ч. 4. Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» 5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;	01.09.2022	
2.	В части помещений уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям пожарной безопасности, в т.ч.: в групповых «Золотой петушок», «Колобок», «Буратино», «Лесовичок», «Пчелки» (Акт обследования от 17.02.2021 г. № 30/1/7-П-21, выполненный ООО «Комтек»).	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 84, ч. 4. Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.2. «Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п.54.	01.09.2022	
3.	Дверь эвакуационного выхода – центральный вход не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре автоматически или дистанционно магнитный замок двери не открылся).	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 84, ч. 1, п. 5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 26 «Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа».	01.09.2022	

4.	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭ)	ФЗ № 123, ст. 81, ч. 1; Правил противопожарного режима в Российской Федерации 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	01.09.2022	
5.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 53; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Далее – СП 1.13130.2020) п. 5.1.4 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	01.09.2022	
6.	Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 53; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7 Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, углубленных (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов.	01.09.2022	
7.	Эвакуационные выходы расположены не рассредоточенно	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 53; СП 1.13130.2020 п. 4.2.16 При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно	01.09.2022	
8.	Ширина лестничных маршей менее 1,35 м.	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 53; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1 Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м – для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек;	01.09.2022	
9.	Ширина участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек менее 1,2 м.	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 53; СП 1.13130.2020 п. 5.1.2 Ширина пандусов и горизонтальных, должна предусматриваться не менее 1,2 м.	01.09.2022	
10.	Ширина выходов в свету менее 0,8 м.	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 53; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.	01.09.2022	
11.	Заполнение проемов в противопожарных преградах, отделяющее помещение пищеблока, не соответствует типу противопожарной преграды	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, Таблица №№ 23,24; СП 4.13130.2020 п. 5.1.2 Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа...	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

Ветошкина С.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

заведующий

Вареткина Марина

Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Вареткина

(подпись)