

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,

E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 766842, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ondpz@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"17" сентября 2021 г., в 16 часов 00 минут № 220

(дата и время составления акта)

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 23

(место составления акта)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ondpz@mail.ru

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Бахилина Дениса Рудольфовича от 01 сентября 2021 г. № 220, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 10210061000200603584.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Ветошкиной Светланой Алексеевной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, сооружений, помещений, территории, имущества.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д.23.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 90 «Теремок», ИНН 1001035618, ОГРН 1031000014341, юридический адрес г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 23.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с 06 сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.
по 17 сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
06 сентября 2021 г. с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
17 сентября 2021 г. с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
Общая продолжительность: 3 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) Осмотр;
- 2) Опрос;
- 3) Истребование документов;
- 4) Инструментальное обследование.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с 06 сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по 17 сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту: здание, сооружения, помещения, территория, имущество, расположенные по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 23.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- 1) Протокол осмотра № 220 от 17.09.2021
- 2)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.);
- 2) техническая (исполнительная) документация на установки и системы противопожарной защиты проверяемых объектов защиты;
- 3) договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;
- 4) акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водопровода проверяемых объектов защиты;
- 5) документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты;
- 6) акты приёмки выполненных работ в области обеспечения пожарной безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
 На объекте защиты выявлены нарушения требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	обязательное требование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательством нарушения обязательного требования, несоблюдение (нереализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, несоблюдение требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, неисполнение ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки
1	2	3
1.	Над эвакуационными выходами части помещений здания, в том числе из групповых помещений «Лесовичок», «Золотая рыбка», музыкальный зал отсутствуют световые оповещатели «Выход» (так же указано в Акте обследования от 17.02.2021 г. № 30/1/7-П-21, выполненном ООО «Комтек»).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Далее – ФЗ № 123), ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 84, ч. 4. Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» 5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;
2.	В части помещений уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям пожарной безопасности, в т.ч.: в групповых «Золотой петушок», «Колобок», «Буратино», «Лесовичок», «Пчелки» (Акт обследования от 17.02.2021 г. № 30/1/7-П-21, выполненный ООО «Комтек»).	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 84, ч. 4. Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.2. «Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола». Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п.54.
3.	Дверь эвакуационного выхода – центральный вход не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре автоматически или дистанционно магнитный замок двери не открылся).	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 84, ч. 1, п. 5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 26 «Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа».
4.	Не обеспечено исправное	ФЗ № 123, ст. 81, ч. 1; Правил противопожарного

	состояние средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭ)	режима в Российской Федерации 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
5.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 53; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Далее – СП 1.13130.2020) п. 5.1.4 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.
6.	Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 53; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7 Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов.
7.	Эвакуационные выходы расположены не рассредоточенно	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 53; СП 1.13130.2020 п. 4.2.16 При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно
8.	Ширина лестничных маршей менее 1,35 м.	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 53; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1 Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м – для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек;
9.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек менее 1,2 м.	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 53; СП 1.13130.2020 п. 5.1.2 Ширина пандусов и горизонтальных, должна предусматриваться не менее 1,2 м.
10.	Ширина выходов в свету менее 0,8 м.	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, ст. 53; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.
11.	Заполнение проемов в противопожарных преградах, отделяющие помещение пищеблока, не соответствует типу противопожарной преграды	ФЗ № 123, ст. 4, ч. 4, ст. 6, ч. 1, Таблица №№ 23,24; СП 4.13130.2020 п. 5.1.2 Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра № 220 от 17.09.2021г.
- 2) Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 220 от 17.09.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия
Ветошкина Светлана Алексеевна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Ветошкина Светлана Алексеевна, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия, тел. 766842, e-mail: ondpz@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом выездной проверки ознакомлен (ы):

Варешкина Марина Васильевна заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «00» минут « 17 » сентября 2021 г.

Варешкина
(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на официальном электронном портале