

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«21» сентября 2022 г.
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
69230061000203548390



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

170034 г. Тверь, ул. Дарвина, д.12, т.42-92-01, kancelariya69@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Осташковскому, Селижаровскому, Пеновскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

172735 Тверская обл., г. Осташков, ул. Рябочкина, д.24, т.5-70-62 and ostashkov@69.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«27» января 2023 г., 12 час. 00 мин. № 69-133-2023/0005гп

(дата и время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Осташковского, Селижаровского, Пеновского районов Тверской области по пожарному надзору Волкова Д.А. о проведении плановой выездной проверки № 69-133-2023/0005гп от «11» января 2023 года в период с «17» января 2023 г. по «27» января 2023 г.

Заместителем начальника ОНД и ПР по Осташковскому, Селижаровскому, Пеновскому районам

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Тверской области Людиным Алексеем Вячеславовичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка зданий и территории Муниципальному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Дом
детского творчества» по адресу: 172735 Тверская область, г. Осташков, ул.
Володарского, д. 56

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Комарова Ольга Геннальевна – директор МБОУ ДО "Дом Детского Творчества"

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещения чердака не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализацией.	Основание: п. 3 ст.4, ст. 6, ст. 83 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, табл. 3, п. 42 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	01.09.2023	
2.	Дверь основного эвакуационного выхода ведущая непосредственно наружу здания, оборудована запором, не позволяющим открыть ее без ключа.	Основание: 26 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2023	
3.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты утверждённый руководителем организации.	Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г	01.09.2023	
4.	Допускается эксплуатация огнетушителей (углекислотные) не соответствует требуемому рангу тушения модельного очага пожара (2А).	Основание: п. 397, прил. № 1 правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.09.2023	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

№ Комарова Ольга Геннальевна – директор МБОУ ДО "Дом
Детского Творчества"

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


№ 27 января 2023 г.


(подпись)

№ Заместитель начальника ОНД и ПР по Осташковскому,
Селижаровскому, Пеновскому районам Тверской области
майор внутренней службы Людин А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

№ 27 января 2023 г.


(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

