

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области

(305000, г. Курск., ул. Можаявская, д. 6, тел. 56-19-17, факс. 56-21-49.)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам**

(306230, г. Обоянь., ул. 1 Мая, д. 15, тел. 2-19-33, факс. 2-26-32.)

Предписание N 58/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

«28» июня 2019 года

г. Обоянь

11 ч. 00 мин.

(город, село, поселок)

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

«Детский сад № 5»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующему МКДОУ «Детский сад № 5» Борисенко Галине Александровне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Обоянского, Медвенского и Пристенского районов по пожарному надзору № 58 от «22» мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «03» июня 2019 года по «28» июня 2019 года **проведена плановая проверка** главным государственным инспектором Обоянского, Медвенского и Пристенского районов по пожарному надзору подполковником внутренней службы Кононовым Дмитрием Александровичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, зданий, помещений Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский

наименование объекта надзора и его адрес)

сад № 5» по адресу: 306230, Курской обл., г. Обоянь, ул. 1 Мая, д. 14

совместно с заведующим МКДОУ «Детский сад № 5» Борисенко Галиной Александровной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица

или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору, фамилия, имя, отчество

владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В МКДОУ «Детский сад № 5» не разработана на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, помещений инструкция о мерах пожарной безопасности.	п. 460 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
2.	Складские, административные и общественные помещения, не обеспечены табличками с	п. 6 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв.	30.08.2019 г.	

	номером телефона для вызова пожарной охраны.	постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390		
3.	В МКДОУ «Детский сад № 5» не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	п. 3 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
4.	Дежурный персонал МКДОУ «Детский сад № 5» не обеспечен инструкциями о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	п.9 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
5.	Здания не обеспечены инструкциями о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не проведены практические тренировки не реже 1 раза в полугодие с лицами, осуществляющими свою деятельность в зданиях детского сада.	п. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
6.	На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.20 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
7.	В зданиях МКДОУ «Детский сад № 5» не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности.	п.4 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
8.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в зданиях не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 33 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	

9.	В зданиях МКДОУ «Детский сад № 5» двери эвакуационных выходов не обеспечены запорами для их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
10.	В МКДОУ «Детский сад № 5» отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.	п.61 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
11.	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах в МКДОУ «Детский сад № 5» расположены не на видных местах.	п. 480 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
12.	В здании № 2 не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
13.	В зданиях № 1 и № 2 Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации надежно не прикреплены к полу надежно.	п. 39 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
14.	В зданиях не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п. 63 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
15.	В здании № 2 помещение пищеблока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 4 Нормы пожарной безопасности 110 – 2003 «Нормы пожарной безопасности в Российской Федерации» (НПБ 110-03), утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 315	30.08.2019 г.	
16.	В помещении корпуса № 2 в здании МКДОУ «Детский сад № 5» формирование АУПС сигналов управления СОУЭ при срабатывании двух пожарных извещателей в защищаемых помещениях находится менее трех пожарных извещателей.	п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	

17.	В помещении корпусов № 2 и № 1, в зданиях МКДОУ «Детский сад № 5» приборы приемно-контрольные не защищены от несанкционированного доступа.	п. 12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	30.08.2019 г.	
18.	В помещении корпуса № 1 в группе «Непоседы» в здании МКДОУ «Детский сад № 5» СОУЭ не включилась автоматически от командного импульса, формируемого АУПС.	п. 3.15 НПБ 104-03, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
19.	В помещении корпуса № 1, в кабинете заведующей один пожарный извещатель находится в неисправном состоянии, СОУЭ не включилась автоматически от командного импульса, формируемого АУПС.	п. 3.15 Нормы пожарной безопасности 110-2003 «Нормы пожарной безопасности в Российской Федерации» (НПБ 110-03), утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 315, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	
20.	АУПС из помещения корпуса № 1 и мед. блока не интегрирована в единую систему на пульте приёмно-контрольном с дежурным персоналом ведущим круглосуточное дежурство в корпусе № 2.	п. 12.48 НПБ 88-2001, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	30.08.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в

установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Главный государственный инспектор Обоянского,
Медвенского и Пристенского районов Курской области
по пожарному надзору

(Должность, фамилия, инициалы гос. инспектора)
"28" июня 2019 года.



Кононов Д. А.
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

"28" июня 2019 г.

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 5» Борисенко Г. А.
(должность, фамилия, инициалы)

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22
(по вопросам неправомερных действий гос. инспекторов и консультаций)